

#92843#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель: Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя: Уральская 2-16, Калининград
Номер абонента: 5224
Порядковый номер: 7174
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00262826
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,931	51,68	50,61	50,61	24	0	0	67,4	49	18,4	0,55	0,39	-
25.07.2024	0,948	51,88	50,8	50,8	24	0	0	67,5	48,9	18,64	0,55	0,4	-
26.07.2024	0,909	50,78	49,73	49,73	24	0	0	67,4	49,1	18,3	0,54	0,4	-
27.07.2024	0,921	51,55	50,49	50,49	24	0	0	67,2	49	18,23	0,54	0,41	-
28.07.2024	0,937	51,86	50,81	50,81	24	0	0	67	48,6	18,45	0,55	0,4	-
29.07.2024	0,968	52,06	50,98	50,98	24	0	0	67,3	48,4	18,95	0,55	0,4	-
30.07.2024	0,959	53,91	52,81	52,81	24	0	0	66,9	48,8	18,13	0,55	0,4	-
31.07.2024	0,999	53,7	52,62	52,62	24	0	0	67,4	48,4	18,95	0,55	0,4	-
01.08.2024	0,978	52,63	51,53	51,53	24	0	0	67,5	48,6	18,98	0,55	0,4	-
02.08.2024	0,94	52,26	51,19	51,19	24	0	0	67,3	49	18,37	0,55	0,4	-
03.08.2024	0,989	53,25	52,17	52,17	24	0	0	67,2	48,2	18,94	0,55	0,4	-
04.08.2024	0,966	52,19	51,13	51,13	24	0	0	67,3	48,5	18,87	0,55	0,4	-
05.08.2024	0,929	51,61	50,55	50,55	24	0	0	67,3	48,9	18,41	0,55	0,4	-
06.08.2024	0,974	50,46	49,38	49,38	24	0	0	68,2	48,5	19,72	0,28	0,24	-
07.08.2024	0,17	28,45	28,04	28,04	24	0	1	55,8	50,2	5,59	0,14	0,13	-
08.08.2024	-0,011	1,02	1,02	1,02	24	0	1	28,3	44	-15,63	0,14	0,13	-
09.08.2024	0	0,02	0,02	0,02	24	0	1	26,8	24,6	2,13	0,14	0,14	-
10.08.2024	0	0,19	0,19	0,19	24	0	1	24,6	25,2	-0,69	0,14	0,13	-
11.08.2024	0	0	0	0	24	0	1	23,2	25,5	-2,25	0,14	0,14	-
12.08.2024	0	0	0	0	24	0	1	22,8	24,6	-1,8	0,14	0,13	-
13.08.2024	0	0	0	0	24	0	1	22,4	23,7	-1,29	0,14	0,14	-
14.08.2024	0	0	0	0	24	0	1	22,3	22,9	-0,66	0,14	0,14	-
15.08.2024	0	0	0	0	24	0	1	22,4	22,5	-0,06	0,22	0,22	-
16.08.2024	0	0,81	0,81	0,81	24	0	1	22,4	24	-1,65	0,37	0,36	-
17.08.2024	0	0,12	0,12	0,12	24	0	1	23	22,9	0,05	0,37	0,37	-
18.08.2024	0	0,03	0,03	0,03	24	0	1	23	22,5	0,47	0,39	0,38	-
19.08.2024	0	0,4	0,4	0,4	24	0	1	22,5	22,1	0,35	0,47	0,41	-
20.08.2024	0,551	109,9	108,76	108,76	24	0	1	44,7	39,6	5,1	0,51	0,41	-
21.08.2024	0,996	44,26	43,23	43,23	24	0	0	70,9	47,9	23,06	0,54	0,41	-
22.08.2024	0,972	49,14	48,12	48,12	24	0	0	68,4	48,2	20,25	0,55	0,4	-
23.08.2024	1,001	50,93	49,87	49,87	24	0	0	67,4	47,4	20,05	0,54	0,4	-
Итого:	17,027	1015,09	995,41	995,41	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,027												

Общее время работы системы, ч: 744
Период нормальной работы системы, ч: 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	209,026	9005,97	8815,64	8815,64
23.08.2024	226,053	10021,06	9811,05	9811,05

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2024 8:26:22