

#145195#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Город, ООО, УК

Уральская 2-16, Калининград

5224

7174

ВКТ-7

00262826

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,902	49,84	48,83	48,83	24	0	0	66,9	48,4	18,43	0,56	0,39	-
25.07.2025	0,906	48,82	47,82	47,82	24	0	0	67,8	48,8	18,98	0,56	0,4	-
26.07.2025	0,856	50,2	49,18	49,18	24	0	0	66,7	49,3	17,4	0,55	0,39	-
27.07.2025	0,909	51,01	49,97	49,97	24	0	0	67,1	48,9	18,19	0,55	0,4	-
28.07.2025	0,908	50,99	49,98	49,98	24	0	0	67,2	49	18,14	0,55	0,4	-
29.07.2025	0,895	50,49	49,46	49,46	24	0	0	67	48,9	18,02	0,55	0,41	-
30.07.2025	0,916	50,57	49,57	49,57	24	0	0	66,5	48,1	18,48	0,54	0,4	-
31.07.2025	0,909	49,79	48,79	48,79	24	0	0	66,9	48,2	18,65	0,55	0,4	-
01.08.2025	0,929	50,66	49,65	49,65	24	0	0	66,6	47,9	18,66	0,54	0,41	-
02.08.2025	0,94	50,19	49,2	49,2	24	0	0	66,7	47,6	19,06	0,55	0,41	-
03.08.2025	0,892	49,3	48,31	48,31	24	0	0	65,9	47,4	18,45	0,54	0,4	-
04.08.2025	0,916	49,75	48,75	48,75	24	0	0	66,8	48	18,77	0,54	0,42	-
05.08.2025	0,917	49,45	48,47	48,47	24	0	0	66,8	47,8	18,92	0,55	0,41	-
06.08.2025	0,935	50,2	49,19	49,19	24	0	0	66,6	47,6	19	0,54	0,4	-
07.08.2025	0,952	50,55	49,51	49,51	24	0	0	66,9	47,6	19,26	0,55	0,41	-
08.08.2025	0,947	51,3	50,28	50,28	24	0	0	66,8	48	18,85	0,54	0,41	-
09.08.2025	0,915	48,53	47,53	47,53	24	0	0	66,8	47,6	19,25	0,55	0,41	-
10.08.2025	0,95	50,47	49,48	49,48	24	0	0	66,5	47,3	19,17	0,55	0,41	-
11.08.2025	0,93	49,66	48,66	48,66	24	0	0	66,8	47,7	19,08	0,54	0,4	-
12.08.2025	0,984	53,01	51,95	51,95	24	0	0	66,4	47,5	18,89	0,4	0,35	-
13.08.2025	0,23	77,7	76,7	76,7	24	0	1	52,8	50	2,8	0,21	0,2	-
14.08.2025	0	0,14	0,14	0,14	24	0	1	27,4	37,2	-9,77	0,14	0,14	-
15.08.2025	0	0	0	0	24	0	1	29,3	24,9	4,35	0,14	0,14	-
16.08.2025	0	0	0	0	24	0	1	26	24,6	1,41	0,15	0,14	-
17.08.2025	0	0	0	0	24	0	1	24,2	24	0,23	0,14	0,14	-
18.08.2025	0	0	0	0	24	0	1	23,3	23,4	-0,07	0,15	0,14	-
19.08.2025	0	0	0	0	24	0	1	22,6	22,7	-0,12	0,15	0,15	-
20.08.2025	0	0	0	0	24	0	1	22,2	22,4	-0,16	0,15	0,15	-
21.08.2025	0	0	0	0	24	0	1	21,8	22	-0,25	0,36	0,35	-
22.08.2025	0	2,02	2,02	2,02	24	0	1	21,4	23,2	-1,82	0,41	0,4	-
23.08.2025	0	0,14	0,14	0,14	24	0	1	21	21,8	-0,75	0,42	0,42	-
Итого:	18,638	1084,78	1063,58	1063,58	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,638												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1075,321	42847,47	41884,91	41884,91
23.08.2025	1093,959	43932,25	42948,49	42948,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 10:46:05