

# #11602#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Мой Город, ООО, УК  
Адрес потребителя Уральская 2-16, Калининград  
Номер абонента 5224  
Порядковый номер 7174  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00262826  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,924	48,02	47,1	47,1	24	0	0	65,5	45,9	19,59	0,54	0,38	-
25.08.2021	0,998	49,61	48,65	48,65	24	0	0	65,4	44,9	20,54	0,54	0,39	-
26.08.2021	0,929	49,99	49,05	49,05	24	0	0	64,8	45,9	18,91	0,52	0,38	-
27.08.2021	0,895	50,3	49,35	49,35	24	0	0	65,2	47,1	18,14	0,53	0,38	-
28.08.2021	0,919	49,46	48,51	48,51	24	0	0	64,4	45,4	19,02	0,53	0,38	-
29.08.2021	0,991	49,57	48,63	48,63	24	0	0	65,3	44,9	20,41	0,53	0,39	-
30.08.2021	1,014	49,94	48,98	48,98	24	0	0	65,5	44,8	20,73	0,51	0,38	-
31.08.2021	0,977	45,86	44,97	44,97	24	0	0	65	43,3	21,77	0,53	0,39	-
01.09.2021	1,032	49,7	48,72	48,72	24	0	0	65,4	44,3	21,16	0,53	0,39	-
02.09.2021	0,982	48,42	47,47	47,47	24	0	0	65,3	44,6	20,72	0,53	0,39	-
03.09.2021	1,006	49,14	48,16	48,16	24	0	0	65,5	44,6	20,9	0,53	0,39	-
04.09.2021	0,974	47,6	46,68	46,68	24	0	0	65,1	44,2	20,89	0,53	0,39	-
05.09.2021	1,065	49,54	48,6	48,6	24	0	0	65,5	43,6	21,91	0,53	0,39	-
06.09.2021	0,993	48,57	47,65	47,65	24	0	0	64,8	43,9	20,87	0,53	0,39	-
07.09.2021	1,079	48,47	47,54	47,54	24	0	0	65,5	42,9	22,64	0,54	0,38	-
08.09.2021	0,984	48,27	47,33	47,33	24	0	0	65,2	44,5	20,74	0,54	0,39	-
09.09.2021	1,005	48,96	48,03	48,03	24	0	0	65,6	44,6	20,91	0,54	0,38	-
10.09.2021	0,963	48,74	47,8	47,8	24	0	0	65,5	45,4	20,11	0,54	0,39	-
11.09.2021	0,942	49,22	48,26	48,26	24	0	0	65,5	46	19,58	0,54	0,38	-
12.09.2021	1,002	48,22	47,27	47,27	24	0	0	65	43,8	21,23	0,54	0,38	-
13.09.2021	0,978	48,71	47,77	47,77	24	0	0	65,5	45,1	20,47	0,53	0,38	-
14.09.2021	0,979	49,82	48,86	48,86	24	0	0	65,5	45,5	20,04	0,53	0,39	-
15.09.2021	0,969	48,17	47,22	47,22	24	0	0	65,5	45	20,55	0,53	0,39	-
16.09.2021	1,006	49,68	48,72	48,72	24	0	0	64,8	44,2	20,59	0,53	0,39	-
17.09.2021	0,994	48,56	47,62	47,62	24	0	0	65,6	44,7	20,89	0,54	0,39	-
18.09.2021	0,985	48,54	47,6	47,6	24	0	0	65,4	44,7	20,69	0,53	0,38	-
19.09.2021	1,094	49,53	48,55	48,55	24	0	0	65,5	42,9	22,56	0,54	0,38	-
20.09.2021	1,034	49,19	48,27	48,27	24	0	0	65,4	44	21,42	0,54	0,39	-
21.09.2021	1,095	48,55	47,59	47,59	24	0	0	65,6	42,6	23,08	0,53	0,39	-
22.09.2021	1,029	47,83	46,86	46,86	24	0	0	65,4	43,4	21,95	0,52	0,39	-
23.09.2021	1,042	46,87	45,97	45,97	24	0	0	65,5	42,9	22,63	0,52	12,2	-
Итого:	30,879	1513,05	1483,78	1483,78	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,879												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	1198,498	-4163467,43	-14071985,64	5368618,49
23.09.2021	1229,377	-4161954,38	-14070501,86	5370102,27

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 20:10:57