

#34975#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель: Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя: Уральская 2-16, Калининград
Номер абонента: 5224
Порядковый номер: 7174
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00262826
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	1,077	52,38	51,34	51,34	24	0	0	66,6	45,6	21,04	0,53	0,43	-
25.08.2023	1,013	49,09	48,11	48,11	23	1	1	66,6	45,6	21,06	0,54	0,44	-
26.08.2023	0,979	47,06	46,11	46,11	22	2	1	66,8	45,6	21,23	0,51	0,4	-
27.08.2023	1,004	48,21	47,23	47,23	24	0	0	67	45,7	21,27	0,52	0,4	-
28.08.2023	1,061	49,4	48,39	48,39	24	0	0	67,5	45,6	21,88	0,54	0,42	-
29.08.2023	1,039	50,4	49,39	49,39	24	0	0	66,8	45,8	20,97	0,54	0,43	-
30.08.2023	1,075	52,75	51,7	51,7	24	0	0	66	45,3	20,78	0,54	0,42	-
31.08.2023	1,053	52,23	51,2	51,2	24	0	0	66	45,4	20,55	0,54	0,41	-
01.09.2023	1,073	51,05	50,02	50,02	24	0	0	66,9	45,5	21,45	0,52	0,42	-
02.09.2023	1,084	51,35	50,3	50,3	24	0	0	66,6	45,1	21,57	0,53	0,41	-
03.09.2023	1,159	53,73	52,66	52,66	24	0	0	66,8	44,8	22	0,52	0,42	-
04.09.2023	1,111	52,94	51,88	51,88	24	0	0	66,6	45,2	21,45	0,51	0,43	-
05.09.2023	1,102	51,76	50,72	50,72	24	0	0	66,7	45	21,75	0,53	0,44	-
06.09.2023	1,127	52,46	51,37	51,37	24	0	0	67	45	22,01	0,53	0,43	-
07.09.2023	1,17	53,16	52,11	52,11	24	0	0	66,9	44,5	22,46	0,51	0,43	-
08.09.2023	1,151	53,07	52,02	52,02	24	0	0	67	44,8	22,17	0,54	0,42	-
09.09.2023	1,087	51,15	50,12	50,12	24	0	0	66,8	45,1	21,72	0,54	0,43	-
10.09.2023	1,133	53,58	52,51	52,51	24	0	0	66,5	45	21,56	0,55	0,45	-
11.09.2023	1,09	51,3	50,28	50,28	24	0	0	66,8	45,1	21,69	0,54	0,43	-
12.09.2023	1,081	53,64	52,6	52,6	24	0	0	66	45,5	20,56	0,51	0,43	-
13.09.2023	1,122	52,25	51,22	51,22	24	0	0	66,9	44,9	21,94	0,52	0,39	-
14.09.2023	1,136	52,94	51,87	51,87	24	0	0	66,8	44,9	21,9	0,53	0,43	-
15.09.2023	1,097	52,94	51,89	51,89	24	0	0	66,3	45,1	21,16	0,54	0,41	-
16.09.2023	1,111	52,89	51,84	51,84	24	0	0	66,4	45	21,41	0,5	0,42	-
17.09.2023	1,199	55,06	53,97	53,97	24	0	0	66,6	44,4	22,23	0,51	0,43	-
18.09.2023	1,138	53,09	52,02	52,02	24	0	0	66,5	44,6	21,89	0,53	0,42	-
19.09.2023	1,144	53,75	52,7	52,7	24	0	0	66,4	44,6	21,72	0,51	0,41	-
20.09.2023	1,129	54,15	53,11	53,11	24	0	0	66,2	45	21,24	0,51	0,42	-
21.09.2023	1,142	53,95	52,9	52,9	24	0	0	66,2	44,6	21,59	0,53	0,42	-
22.09.2023	1,09	53,09	52,06	52,06	24	0	0	65,8	44,8	20,96	0,52	0,42	-
23.09.2023	1,04	51,78	50,73	50,73	24	0	0	65,8	45,3	20,51	0,52	0,42	-
Итого:	34,017	1616,6	1584,37	1584,37	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,017												

Общее время работы системы, ч: 744
Период нормальной работы системы, ч: 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	3409,543	121250,04	118386,41	118386,41
23.09.2023	3443,56	122866,64	119970,78	119970,78

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:00:23