

#95183#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Мой Город, ООО, УК  
Адрес потребителя Уральская 2-16, Калининград  
Номер абонента 5224  
Порядковый номер 7174  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00262826  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,972	51,11	50,06	50,06	24	0	0	67,3	47,8	19,43	0,54	0,4	-
25.08.2024	0,997	51,87	50,8	50,8	24	0	0	67,2	47,6	19,63	0,54	0,4	-
26.08.2024	0,919	49,29	48,29	48,29	24	0	0	67,4	48,4	18,99	0,55	0,4	-
27.08.2024	0,942	51,04	49,99	49,99	24	0	0	67,4	48,5	18,84	0,54	0,41	-
28.08.2024	0,974	52,96	51,85	51,85	24	0	0	67,4	48,7	18,75	0,53	0,4	-
29.08.2024	0,983	51,7	50,62	50,62	24	0	0	67,7	48,4	19,39	0,53	0,4	-
30.08.2024	0,953	49,31	48,29	48,29	24	0	0	67,8	48,1	19,71	0,54	0,4	-
31.08.2024	1,017	52,46	51,38	51,38	24	0	0	67,4	47,6	19,83	0,55	0,4	-
01.09.2024	1,001	52,19	51,12	51,12	24	0	0	67,4	47,8	19,59	0,53	0,39	-
02.09.2024	0,956	50,97	49,91	49,91	24	0	0	67,1	48	19,13	0,53	0,4	-
03.09.2024	0,945	48,89	47,88	47,88	24	0	0	67,5	47,8	19,75	0,53	0,4	-
04.09.2024	0,947	51,43	50,37	50,37	24	0	0	67,2	48,4	18,79	0,54	0,4	-
05.09.2024	0,955	52,05	50,97	50,97	24	0	0	67,5	48,7	18,73	0,54	0,4	-
06.09.2024	0,949	51,04	49,99	49,99	24	0	0	67,3	48,4	18,95	0,53	0,4	-
07.09.2024	0,965	50,44	49,38	49,38	24	0	0	67,5	47,9	19,54	0,53	0,4	-
08.09.2024	0,926	50,35	49,3	49,3	24	0	0	67,2	48,4	18,81	0,51	0,4	-
09.09.2024	0,907	53,57	52,47	52,47	24	0	0	67,4	50,1	17,3	0,53	0,39	-
10.09.2024	0,971	50,87	49,81	49,81	24	0	0	67,6	48,1	19,48	0,53	0,41	-
11.09.2024	0,954	54,22	53,15	53,15	24	0	0	66,5	48,5	17,98	0,54	0,4	-
12.09.2024	1,027	53,09	51,99	51,99	24	0	0	67,5	47,8	19,69	0,55	0,41	-
13.09.2024	0,954	50,68	49,62	49,62	24	0	0	67,4	48,2	19,23	0,54	0,39	-
14.09.2024	0,984	52,57	51,49	51,49	24	0	0	67,2	48	19,16	0,53	0,4	-
15.09.2024	1,044	53,63	52,51	52,51	24	0	0	67,4	47,5	19,9	0,54	0,4	-
16.09.2024	0,976	52,2	51,14	51,14	24	0	0	67,2	48,1	19,09	0,42	0,35	-
17.09.2024	0,553	40,47	39,76	39,76	24	0	1	62,7	49	13,7	0,54	0,4	-
18.09.2024	0,999	51,9	50,82	50,82	24	0	0	67,2	47,6	19,62	0,36	0,29	-
19.09.2024	0,521	38,9	38,21	38,21	24	0	1	62,2	48,6	13,5	0,53	0,39	-
20.09.2024	1,003	55,35	54,2	54,2	24	0	0	67,3	48,8	18,56	0,54	0,4	-
21.09.2024	0,987	53,31	52,21	52,21	24	0	0	67,2	48,3	18,89	0,54	0,4	-
22.09.2024	1,006	54,5	53,39	53,39	24	0	0	67,1	48,3	18,83	0,53	0,4	-
23.09.2024	1,015	52,1	51,02	51,02	24	0	0	67,6	47,7	19,89	0,53	0,4	-
Итого:	29,302	1584,46	1551,99	1551,99	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,302												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	226,053	10021,06	9811,05	9811,05
23.09.2024	255,355	11605,52	11363,04	11363,04

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 7:56:56