

#11601#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя Уральская 2-16, Калининград
Номер абонента 5224
Порядковый номер 7174
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,043	46,86	45,92	45,92	24	0	0	65,4	42,6	22,74	0,52	0,39	-
25.09.2021	1,045	47,39	46,49	46,49	24	0	0	64,4	41,9	22,53	0,52	0,39	-
26.09.2021	1,027	48,29	47,39	47,39	24	0	0	64	42,4	21,69	0,56	0,4	-
27.09.2021	1,038	51,1	50,12	50,12	24	0	0	64,8	44,1	20,72	0,57	0,4	-
28.09.2021	1,127	50,5	49,47	49,47	24	0	0	65,5	42,7	22,81	0,57	0,4	-
29.09.2021	1,12	52,12	51,07	51,07	24	0	0	65,9	44	21,91	0,57	0,4	-
30.09.2021	1,091	51,06	50,04	50,04	24	0	0	66	44,2	21,84	0,57	0,42	-
Итого:	7,491	347,32	340,5	340,5	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,491												

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1229,377	43064,25	42038,2	42038,2
30.09.2021	1236,868	43411,57	42378,7	42378,7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:51:30