

#107521#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента 5224
 Порядковый номер 7174
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00262826
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2024	1,2	0	0	0	0	24	0	1	73,6	45,6	28,06	0,62	0,4
25.11.2024	5,9	0	0	0	0	24	0	1	70,4	41,4	29,04	0,59	0,42
26.11.2024	7,3	0	0	0	0	24	0	1	70,3	41,3	29,01	0,61	0,41
27.11.2024	4,7	0	0	0	0	24	0	1	70,3	42,3	28	0,63	0,42
28.11.2024	4,4	0	0	0	0	24	0	1	70,2	43	27,2	0,59	0,38
29.11.2024	4,2	0	0	0	0	24	0	1	70,5	42,6	27,88	0,6	0,4
30.11.2024	4,1	0	0	0	0	24	0	1	70,4	43,3	27,08	0,59	0,42
01.12.2024	2,2	0	0	0	0	24	0	1	71,2	44,1	27,08	0,62	0,41
02.12.2024	2,9	0	0	0	0	24	0	1	71,2	44	27,16	0,63	0,42
03.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	70,3	42,1	28,17	0,68	0,44
04.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	72,4	45,5	26,87	0,61	0,5
05.12.2024	-	0	0	0	0	22	2	1	72,4	44,2	28,21	0,55	0,49
06.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	72,6	45,9	26,76	0,55	0,49
07.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	75,3	46	29,25	0,55	0,48
08.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	73,4	45,4	28,05	0,55	0,48
09.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	73,4	45,3	28,15	0,55	0,48
10.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	75,8	47,9	27,92	0,55	0,48
11.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	73,8	44,9	28,98	0,55	0,48
12.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	73,6	45	28,6	0,55	0,48
13.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	77,2	47,8	29,4	0,55	0,49
14.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	77,3	47,9	29,4	0,56	0,49
15.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	72,6	44,7	27,95	0,56	0,49
16.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	70,7	41,4	29,32	0,56	0,49
17.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	70,2	41,8	28,41	0,55	0,48
18.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	70,3	42,6	27,79	0,56	0,48
19.12.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	70,2	40,4	29,8	0,56	0,48
20.12.2024	-	2,06	76,93	75,24	75,24	24	0	1	69,8	42,4	27,39	0,55	0,47
21.12.2024	-	4,542	176,39	172,46	172,46	24	0	0	70,4	44,1	26,35	0,56	0,48
22.12.2024	-	4,377	165,05	161,42	161,42	24	0	0	70	42,9	27,14	0,56	0,48
23.12.2024	-	4,222	157,45	153,94	153,94	24	0	0	70,5	43	27,44	0,55	0,49
Итого:	3,8	15,201	575,82	563,06	563,06	718	2	-	72,01	43,96	28,06	0,58	0,46

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 718 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.11.2024	443,978	18537,65	18139,37	18139,37
23.12.2024	459,179	19113,47	18702,43	18702,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____