#11644#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель	Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя	Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента	
Порядковый номер	4859
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00154219
Номер системы	2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.01.2021	1,038	0,602	49,15	39,58	0	48,2	39,1	9,1	24	0	0	65,4	54,2	11,25	0,7	0,7	-2,4
02.01.2021	1,056	0,615	48,81	39,13	0	47,86	38,65	9,21	24	0	0	66,1	54,6	11,53	0,7	0,7	-0,2
03.01.2021	1,098	0,663	49,47	38,87	0	48,51	38,39	10,12	24	0	0	65,4	54	11,38	0,7	0,7	-0,9
04.01.2021	1,089	0,658	49,31	38,77	0	48,41	38,29	10,12	24	0	0	64,9	53,6	11,27	0,7	0,7	-0,5
05.01.2021	1,149	0,713	49,85	38,49	0	48,9	38,01	10,89	24	0	0	65,2	53,6	11,56	0,7	0,7	0,4
06.01.2021	1,145	0,709	49,35	38,16	0	48,39	37,68	10,71	24	0	0	65,6	53,9	11,74	0,7	0,7	0,2
07.01.2021	1,102	0,666	48,38	37,89	0	47,45	37,41	10,04	24	0	0	66	54,3	11,77	0,7	0,7	0,2
08.01.2021	1,035	0,594	47,28	37,81	0	46,35	37,33	9,02	24	0	0	66,1	54,3	11,78	0,7	0,7	0,2
09.01.2021	1,149	0,711	49,18	38,05	0	48,22	37,55	10,67	24	0	0	66,3	54,5	11,78	0,7	0,7	-1
10.01.2021	1,217	0,773	53,01	40,97	0	51,95	40,45	11,5	24	0	0	66,6	55,4	11,21	0,7	0,7	-0,6
11.01.2021	1,171	0,733	51,63	39,92	0	50,62	39,44	11,18	24	0	0	65,6	54,6	11,06	0,7	0,7	0,3
12.01.2021	1,037	0,607	49,11	39,31	0	48,16	38,83	9,33	24	0	0	65	53,9	11,11	0,7	0,7	0,1
13.01.2021	1,119	0,689	49,84	38,88	0	48,9	38,4	10,5	24	0	0	65,4	54,1	11,26	0,7	0,7	0,2
14.01.2021	1,106	0,665	49,31	38,8	0	48,35	38,32	10,03	24	0	0	66,2	54,7	11,52	0,7	0,7	-2,7
15.01.2021	1,036	0,586	48,47	39,18	0	47,52	38,69	8,83	24	0	0	66,2	54,6	11,62	0,7	0,7	-6
16.01.2021	1,144	0,705	50,07	38,88	0	49,11	38,4	10,71	24	0	0	65,6	54,1	11,47	0,7	0,7	-8,2
17.01.2021	1,242	0,803	51,11	38,52	0	50,1	38,04	12,06	24	0	0	66,1	54,3	11,74	0,7	0,7	-15,6
18.01.2021	1,142	0,69	50,1	39,34	0	49,12	38,8	10,32	24	0	0	66,5	54,8	11,72	0,7	0,7	-7,6
19.01.2021	1,159	0,701	51,49	40,48	0	50,46	39,93	10,53	24	0	0	66,5	55	11,48	0,7	0,7	-9,6
20.01.2021	1,054	0,621	48,55	38,57	0	47,61	38,07	9,54	24	0	0	65,2	53,9	11,36	0,7	0,7	-0,7
21.01.2021	1,048	0,63	46,03	35,99	0	45,14	35,51	9,63	24	0	0	65	53,1	11,87	0,7	0,7	4
22.01.2021	1,005	0,583	46,29	37,01	0	45,39	36,53	8,86	24	0	0	65,1	53,4	11,75	0,7	0,7	4,3
23.01.2021	0,93	0,635	38,21	28,08	0	37,47	27,71	9,76	24	0	0	65	54,4	10,58	0,7	0,7	-
Итого:	25,271	0	1124	880,68	0	1102,19	869,53	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,271																

Общее время работы системы, ч	552
Период нормальной работы системы, ч	552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
31.12.2020	524,835	25849,95	19745,43	0	24957,23	19155,48
23.01.2021	550,106	26973,95	20626,11	0	26059,42	20025,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.01.2021 13:24:36