

#11642#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
 Номер абонента 4859
 Порядковый номер ВКТ-7
 Тип теплосчётчика 00154219
 Заводской номер 2
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2021 | 1,065 | 0,735 | 41,15 | 29,37 | 0 | 40,39 | 28,93 | 11,46 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 53,5 | 11,16 | 0,7 | 0,7 | 2 |
| 25.01.2021 | 1,064 | 0,672 | 42,1 | 31,46 | 0 | 41,27 | 30,98 | 10,29 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 52,7 | 12,62 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| 26.01.2021 | 1,021 | 0,635 | 41,1 | 31,11 | 0 | 40,31 | 30,64 | 9,67 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 52,8 | 12,6 | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
| 27.01.2021 | 1,112 | 0,742 | 41,57 | 29,84 | 0 | 40,76 | 29,4 | 11,36 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 52,5 | 12,63 | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
| 28.01.2021 | 1,044 | 0,658 | 42,31 | 31,85 | 0 | 41,51 | 31,37 | 10,14 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 52,2 | 12,42 | 0,7 | 0,7 | -0,9 |
| 29.01.2021 | 1,095 | 0,699 | 43,08 | 32 | 0 | 42,24 | 31,52 | 10,72 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 52,7 | 12,51 | 0,7 | 0,7 | -4,4 |
| 30.01.2021 | 1,136 | 0,739 | 43,41 | 31,8 | 0 | 42,55 | 31,32 | 11,23 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 52,8 | 12,73 | 0,7 | 0,7 | -0,2 |
| 31.01.2021 | 1,33 | 0,95 | 45,62 | 30,59 | 0 | 44,75 | 30,15 | 14,6 | 24 | 0 | 0 | 65 | 52,5 | 12,54 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 01.02.2021 | 1,039 | 0,65 | 40,89 | 30,47 | 0 | 40,11 | 30,06 | 10,05 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 52 | 12,85 | 0,7 | 0,7 | -3,1 |
| 02.02.2021 | 1,053 | 0,69 | 39,68 | 28,54 | 0 | 38,95 | 28,24 | 10,71 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 51,2 | 12,95 | 0,7 | 0,7 | -3,2 |
| 03.02.2021 | 1,08 | 0,715 | 39,62 | 28,38 | 0 | 38,86 | 28,03 | 10,83 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 52,1 | 13,24 | 0,7 | 0,7 | -0,6 |
| 04.02.2021 | 0,999 | 0,613 | 41,8 | 32,05 | 0 | 40,99 | 31,62 | 9,37 | 24 | 0 | 0 | 65 | 52,7 | 12,34 | 0,7 | 0,7 | -4,4 |
| 05.02.2021 | 0,982 | 0,561 | 45,42 | 36,43 | 0 | 44,54 | 35,95 | 8,59 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 53,1 | 11,8 | 0,7 | 0,7 | -4,4 |
| 06.02.2021 | 1,041 | 0,617 | 46,29 | 36,48 | 0 | 45,4 | 36 | 9,4 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 53,3 | 11,84 | 0,7 | 0,7 | -12,8 |
| 07.02.2021 | 1,207 | 0,769 | 48,59 | 36,63 | 0 | 47,63 | 36,15 | 11,48 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 54,3 | 12,2 | 0,7 | 0,7 | -14,3 |
| 08.02.2021 | 1,115 | 0,678 | 47,08 | 36,35 | 0 | 46,15 | 35,87 | 10,28 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 53,6 | 12,14 | 0,7 | 0,7 | -11,3 |
| 09.02.2021 | 1,035 | 0,599 | 46,01 | 36,47 | 0 | 45,11 | 35,99 | 9,12 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 53,3 | 12,12 | 0,7 | 0,7 | -9 |
| 10.02.2021 | 1,016 | 0,619 | 44,81 | 34,93 | 0 | 43,92 | 34,45 | 9,47 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 53,2 | 11,66 | 0,7 | 0,7 | -14 |
| 11.02.2021 | 1,016 | 0,581 | 45,94 | 36,69 | 0 | 45,03 | 36,21 | 8,82 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 53,3 | 12,1 | 0,7 | 0,7 | -11,1 |
| 12.02.2021 | 1,093 | 0,665 | 46,99 | 36,41 | 0 | 46,08 | 35,93 | 10,15 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 53,6 | 11,88 | 0,7 | 0,7 | -9,6 |
| 13.02.2021 | 1,033 | 0,612 | 46,74 | 36,86 | 0 | 45,86 | 36,38 | 9,48 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 53,2 | 11,45 | 0,7 | 0,7 | -0,1 |
| 14.02.2021 | 1,181 | 0,768 | 48,82 | 36,63 | 0 | 47,89 | 36,15 | 11,74 | 24 | 0 | 0 | 65 | 53,5 | 11,53 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| 15.02.2021 | 0,994 | 0,568 | 45,95 | 36,95 | 0 | 45,03 | 36,47 | 8,56 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 54,1 | 11,79 | 0,7 | 0,7 | -1,7 |
| 16.02.2021 | 1,007 | 0,586 | 46,08 | 36,76 | 0 | 45,17 | 36,28 | 8,89 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 53,9 | 11,69 | 0,7 | 0,7 | -3,5 |
| 17.02.2021 | 1,016 | 0,607 | 46,08 | 36,35 | 0 | 45,19 | 35,87 | 9,32 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 53,3 | 11,49 | 0,7 | 0,7 | -7,1 |
| 18.02.2021 | 1,039 | 0,626 | 46,52 | 36,5 | 0 | 45,6 | 36,02 | 9,58 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 53,5 | 11,54 | 0,7 | 0,7 | -10,8 |
| 19.02.2021 | 1,008 | 0,588 | 45,79 | 36,45 | 0 | 44,89 | 35,97 | 8,92 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 53,8 | 11,77 | 0,7 | 0,7 | -5,1 |
| 20.02.2021 | 1,015 | 0,599 | 47,03 | 37,51 | 0 | 46,14 | 37,03 | 9,11 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 53,8 | 11,37 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
| 21.02.2021 | 1,088 | 0,671 | 49,01 | 38,3 | 0 | 48,08 | 37,82 | 10,26 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 54,2 | 11,09 | 0,7 | 0,7 | 4,5 |
| 22.02.2021 | 1,035 | 0,612 | 47,65 | 37,87 | 0 | 46,73 | 37,39 | 9,34 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 54,2 | 11,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 31,959 | 0 | 1343,13 | 1028,03 | 0 | 1317,13 | 1014,19 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 31,959 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.01.2021 | 550,106 | 26973,95 | 20626,11 | 0 | 26059,42 | 20025,01 |
| 22.02.2021 | 582,065 | 28317,08 | 21654,14 | 0 | 27376,55 | 21039,2 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2021 14:27:03