

#115848#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Заводская 27, ТСЖ, УК
Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
3450

| Заводской номер счётчика 00154219 | Показания прибора, Гкал 23.02.2025 | Предыдущие показания, Гкал 23.01.2025 | Разность показаний, Гкал |
|---|---|--|--------------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 603,606 | 526,407 | 77.199 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 527,769 | 498,695 | 29.074 |

Подпись исполнителя



с 24.01.25 не более
по 14%
с 01.02 норматив

#114215#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 3450
Порядковый номер 4858
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154219
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа | dDI, |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|------|
| 24.01.2025 | - | 1,952 | 0 | 208,85 | 199,83 | 0 | 206,15 | 198,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53 | 43,5 | 9,49 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 25.01.2025 | - | 1,558 | 0 | 208,86 | 199,95 | 0 | 206,67 | 198,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47,5 | 39,9 | 7,56 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 26.01.2025 | - | 1,572 | 0 | 208,85 | 199,85 | 0 | 206,66 | 198,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47,5 | 39,9 | 7,64 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 27.01.2025 | - | 1,433 | 0 | 208,87 | 200,23 | 0 | 206,81 | 198,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 45,7 | 38,7 | 6,95 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 28.01.2025 | - | 1,46 | 0 | 208,39 | 202,15 | 0 | 206,47 | 200,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 44,1 | 37 | 7,07 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 29.01.2025 | - | 1,575 | 0 | 208,22 | 176,7 | 0 | 206,21 | 175,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 44,9 | 37,2 | 7,67 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 30.01.2025 | - | 1,574 | 0 | 208,32 | 179,88 | 0 | 206,36 | 178,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 45 | 37,3 | 7,64 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 31.01.2025 | - | 1,957 | 0 | 208,43 | 182,93 | 0 | 206,01 | 181,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,1 | 40,6 | 9,51 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 01.02.2025 | - | 2,259 | 0 | 208,42 | 182,94 | 0 | 205,59 | 181,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53,9 | 42,9 | 11 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 02.02.2025 | - | 2,419 | 0 | 208,4 | 182,71 | 0 | 205,38 | 181,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56,4 | 44,6 | 11,8 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 03.02.2025 | - | 2,456 | 0 | 208,35 | 181,65 | 0 | 205,26 | 179,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56,6 | 44,6 | 11,98 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 04.02.2025 | - | 2,199 | 0 | 208,36 | 182,07 | 0 | 205,62 | 180,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53,6 | 42,9 | 10,72 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 05.02.2025 | - | 2,3 | 0 | 208,5 | 182,63 | 0 | 205,59 | 181 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54,9 | 43,6 | 11,21 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 06.02.2025 | - | 1,97 | 0 | 208,44 | 182,05 | 0 | 205,98 | 180,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,4 | 40,8 | 9,6 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 07.02.2025 | - | 2,478 | 0 | 208,36 | 181,29 | 0 | 205,3 | 179,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56,4 | 44,3 | 12,09 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 08.02.2025 | - | 2,927 | 0 | 208,3 | 180,79 | 0 | 204,63 | 178,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 47,8 | 14,33 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 09.02.2025 | - | 3,173 | 0 | 208,2 | 178,97 | 0 | 204,2 | 176,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 49,5 | 15,55 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 10.02.2025 | - | 3,427 | 0 | 208,16 | 179,09 | 0 | 203,82 | 176,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 51,5 | 16,82 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 11.02.2025 | - | 3,516 | 0 | 208,12 | 178,38 | 0 | 203,64 | 176,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 52 | 17,28 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 12.02.2025 | - | 3,398 | 0 | 208,07 | 177,86 | 0 | 203,73 | 175,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 51,4 | 16,71 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 13.02.2025 | - | 3,121 | 0 | 208,06 | 177,35 | 0 | 204,07 | 175,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 49,7 | 15,33 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 14.02.2025 | - | 2,963 | 0 | 208 | 176,46 | 0 | 204,26 | 174,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 48,6 | 14,53 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 15.02.2025 | - | 3,088 | 0 | 207,97 | 175,73 | 0 | 204,02 | 173,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 49,4 | 15,15 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 16.02.2025 | - | 3,185 | 0 | 207,92 | 174,98 | 0 | 203,8 | 172,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 50,6 | 15,65 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 17.02.2025 | - | 2,796 | 0 | 207,9 | 174,73 | 0 | 204,32 | 172,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 47,4 | 13,72 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 18.02.2025 | - | 2,747 | 0 | 207,86 | 174,39 | 0 | 204,4 | 172,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 47 | 13,46 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 19.02.2025 | - | 2,862 | 0 | 207,82 | 173,53 | 0 | 204,19 | 171,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 47,8 | 14,04 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 20.02.2025 | - | 3,282 | 0 | 207,71 | 170,95 | 0 | 203,46 | 168,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 51,1 | 16,14 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 21.02.2025 | - | 2,873 | 0 | 207,72 | 171,31 | 0 | 204,05 | 169,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 48,2 | 14,11 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 22.02.2025 | - | 2,358 | 0 | 207,71 | 171,15 | 0 | 204,7 | 169,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55,8 | 44,2 | 11,54 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 23.02.2025 | - | 2,321 | 0 | 207,71 | 170,74 | 0 | 204,77 | 169,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55,2 | 43,9 | 11,37 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| Итого: | - | 77,199 | 0 | 6454,85 | 5623,27 | 0 | 6356,12 | 5569,52 | 0 | 0 | 744 | 0 | - | 57,28 | 45,09 | 12,18 | 0,7 | 0,7 | 0 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|
| 23.01.2025 | 526,407 | 62556,62 | 61856,03 | 0 | 61797,57 | 61331,17 | 0 |
| 23.02.2025 | 603,606 | 69011,47 | 67479,3 | 0 | 68153,69 | 66900,69 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения