

#116631#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4859

ВКТ-7

00154219

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,948	0,562	44,58	35,38	0	43,78	34,9	8,88	24	0	0	62,9	51,7	11,16	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,97	0,578	44,92	35,41	0	44,07	34,93	9,14	24	0	0	63,2	51,9	11,23	0,7	0,7	-
26.01.2025	1,016	0,643	45,98	35,34	0	45,18	34,86	10,32	24	0	0	62	51,3	10,74	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,923	0,533	44,18	35,48	0	43,38	35	8,38	24	0	0	63,2	52,1	11,15	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,904	0,518	43,94	35,43	0	43,14	34,95	8,19	24	0	0	63,2	52,1	11,08	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,913	0,531	44,12	35,39	0	43,32	34,91	8,41	24	0	0	63	52	10,99	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,919	0,533	44,14	35,45	0	43,35	34,97	8,38	24	0	0	63,2	52	11,15	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,92	0,534	44,2	35,41	0	43,38	34,93	8,45	24	0	0	62,9	51,8	11,06	0,7	0,7	-
01.02.2025	0,912	0,531	44,33	35,63	0	43,52	35,15	8,37	24	0	0	62,8	51,8	11,01	0,7	0,7	-
02.02.2025	1,023	0,648	46,3	35,51	0	45,47	35,03	10,44	24	0	0	62,1	51,4	10,69	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,864	0,487	41,94	33,88	0	41,19	33,4	7,79	24	0	0	62,5	51,2	11,26	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,921	0,57	41,71	32,42	0	40,98	31,95	9,03	24	0	0	62,6	51,4	11,17	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,921	0,559	41,51	32,41	0	40,78	31,93	8,85	24	0	0	62,9	51,5	11,38	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,886	0,519	40,95	32,42	0	40,24	31,94	8,3	24	0	0	62,3	50,8	11,52	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,915	0,538	41,17	32,43	0	40,47	31,98	8,49	24	0	0	62,9	51	11,88	0,7	0,7	-
08.02.2025	0,988	0,615	42,57	32,48	0	41,82	32	9,82	24	0	0	62,5	50,9	11,65	0,7	0,7	-
09.02.2025	0,978	0,606	42,42	32,61	0	41,67	32,15	9,52	24	0	0	63	51,2	11,8	0,7	0,7	-
10.02.2025	0,924	0,555	41,48	32,41	0	40,78	31,98	8,8	24	0	0	62,2	50,5	11,71	0,7	0,7	-
11.02.2025	0,926	0,569	41,73	32,39	0	41,02	31,92	9,1	24	0	0	62,2	50,9	11,29	0,7	0,7	-
12.02.2025	0,938	0,575	41,87	32,44	0	41,17	32,01	9,16	24	0	0	62,2	50,7	11,53	0,7	0,7	-
13.02.2025	0,944	0,566	41,51	32,3	0	40,79	31,82	8,97	24	0	0	63,1	51,3	11,88	0,7	0,7	-
14.02.2025	0,899	0,526	41	32,44	0	40,28	31,98	8,3	24	0	0	62,7	50,8	11,84	0,7	0,7	-
15.02.2025	0,925	0,55	41,49	32,49	0	40,75	32,01	8,74	24	0	0	62,9	51	11,82	0,7	0,7	-
16.02.2025	1,044	0,685	43,38	32,3	0	42,61	31,84	10,77	24	0	0	62,8	51,3	11,48	0,7	0,7	-
17.02.2025	0,954	0,589	42,09	32,42	0	41,34	31,97	9,37	24	0	0	62,4	50,8	11,59	0,7	0,7	-
18.02.2025	0,933	0,567	41,68	32,31	0	40,96	31,85	9,11	24	0	0	62,3	50,7	11,54	0,7	0,7	-
19.02.2025	0,912	0,555	41,15	32,05	0	40,45	31,58	8,87	24	0	0	62,5	51,2	11,31	0,7	0,7	-
20.02.2025	0,883	0,541	40,7	31,76	0	40,01	31,33	8,68	24	0	0	61,8	50,8	11,01	0,7	0,7	-
21.02.2025	0,89	0,531	40,67	31,89	0	39,98	31,46	8,52	24	0	0	62,1	50,7	11,43	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,947	0,603	41,66	31,77	0	40,96	31,31	9,65	24	0	0	62	50,8	11,14	0,7	0,7	-
23.02.2025	1,034	0,683	42,88	31,68	0	42,12	31,22	10,9	24	0	0	62,5	51,2	11,31	0,7	0,7	-
Итого:	29,074	0	1322,25	1033,73	0	1298,96	1019,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,074																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	498,695	22788,8	17610,34	0	22387,62	17369,28
23.02.2025	527,769	24111,05	18644,07	0	23686,58	18388,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.02.2025 7:22:58