

#11640#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 31.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК  
 Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград  
 Номер абонента 4858  
 Порядковый номер ВКТ-7  
 Тип теплосчётчика 00154219  
 Заводской номер 1  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
01.02.2021	2,653	0	201,26	195,66	0	197,32	193,18	0	0	24	0	0	65,7	52,3	13,4	0,7	0,7	0	-3,1
02.02.2021	2,697	0	193,53	193,52	0	189,42	190,89	0	0	24	0	0	68,5	54,3	14,25	0,7	0,7	0	-3,2
03.02.2021	2,396	0	203,96	203,94	0	200,27	201,46	0	0	24	0	0	63,1	51,1	11,99	0,7	0,7	0	-0,6
04.02.2021	2,688	0	204,52	204,35	0	200,41	201,68	0	0	24	0	0	66,6	53,2	13,42	0,7	0,7	0	-4,4
05.02.2021	2,883	0	203,46	202,99	0	198,91	200,03	0	0	24	0	0	70,5	56	14,51	0,7	0,7	0	-4,4
06.02.2021	3,463	0	203,41	202,17	0	197,85	198,67	0	0	24	0	0	79	61,5	17,51	0,7	0,7	0	-12,8
07.02.2021	3,55	0	202,98	201,53	0	197,27	197,99	0	0	24	0	0	80,2	62,2	18	0,7	0,7	0	-14,3
08.02.2021	3,699	0	204,73	201,88	0	198,9	198,34	0	0	24	0	0	80,8	62,3	18,58	0,7	0,7	0	-11,3
09.02.2021	3,614	0	195,9	193,17	0	190,31	189,79	0	0	24	0	0	81	62	18,97	0,7	0,7	0	-9
10.02.2021	3,526	0	192,16	188,82	0	186,7	185,54	0	0	24	0	0	80,7	61,8	18,88	0,7	0,7	0	-14
11.02.2021	3,567	0	199,03	194,5	0	193,38	191,07	0	0	24	0	0	80,8	62,3	18,43	0,7	0,7	0	-11,1
12.02.2021	3,593	0	200,59	195,33	0	194,81	191,77	0	0	24	0	0	81,4	62,9	18,42	0,7	0,7	0	-9,6
13.02.2021	2,856	0	195,13	190,34	0	190,59	187,45	0	0	24	0	0	72	57	15,01	0,7	0,7	0	-0,1
14.02.2021	2,002	0	190,97	186,93	0	187,95	184,92	0	0	24	0	0	58,5	47,9	10,67	0,7	0,7	0	0,6
15.02.2021	2,4	0	193,14	188,74	0	189,54	186,44	0	0	24	0	0	64,2	51,6	12,68	0,7	0,7	0	-1,7
16.02.2021	2,78	0	196,1	191,45	0	191,76	188,66	0	0	24	0	0	70,5	56	14,49	0,7	0,7	0	-3,5
17.02.2021	2,902	0	192,86	188,07	0	188,35	185,24	0	0	24	0	0	72,6	57,1	15,43	0,7	0,7	0	-7,1
18.02.2021	3,346	0	191,75	186,57	0	186,49	183,34	0	0	24	0	0	79,2	61,3	17,94	0,7	0,7	0	-10,8
19.02.2021	2,859	0	195,91	190,57	0	191,35	187,7	0	0	24	0	0	72,1	57,1	14,96	0,7	0,7	0	-5,1
20.02.2021	2,028	0	200,18	195,53	0	197	193,34	0	0	24	0	0	58,6	48,3	10,31	0,7	0,7	0	2,8
21.02.2021	1,833	0	195,16	190,89	0	192,39	188,96	0	0	24	0	0	55,6	46,1	9,54	0,7	0,7	0	4,5
22.02.2021	1,829	0	194,9	190,98	0	192,09	189,03	0	0	24	0	0	55,9	46,4	9,54	0,7	0,7	0	-
Итого:	63,164	0	4351,63	4277,93	0	4253,06	4215,49	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,164																		

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
31.01.2021	578,27	73968,33	73826,39	0	73076,56	73196,35	0
22.02.2021	641,434	78319,96	78104,32	0	77329,62	77411,84	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.02.2021 14:21:47