

#11645#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
 Номер абонента 4858
 Порядковый номер ВКТ-7
 Тип теплосчётчика 00154219
 Заводской номер 1
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
23.02.2021	1,813	0	205,44	201,85	0	202,52	199,84	0	0	24	0	0	55,4	46,4	8,97	0,7	0,7	0	4,6
24.02.2021	1,432	0	202,99	199,53	0	200,71	197,85	0	0	24	0	0	49,2	42	7,15	0,7	0,7	0	8,2
25.02.2021	1,1	0	200,41	197,01	0	198,57	195,7	0	0	24	0	0	44	38,4	5,55	0,7	0,7	0	10,7
26.02.2021	1,421	0	202,94	200,19	0	200,76	198,66	0	0	24	0	0	47,9	40,8	7,09	0,7	0,7	0	4,9
27.02.2021	1,628	0	206,67	204,2	0	204,16	202,43	0	0	24	0	0	51	43	7,99	0,7	0,7	0	3,2
28.02.2021	1,868	0	210,03	207,62	0	207,14	205,61	0	0	24	0	0	54,6	45,5	9,04	0,7	0,7	0	3
01.03.2021	1,867	0	205,72	203,19	0	202,87	201,19	0	0	24	0	0	54,8	45,5	9,23	0,7	0,7	0	2,5
02.03.2021	1,811	0	206,25	203,67	0	203,53	201,85	0	0	24	0	0	53	44,1	8,93	0,7	0,7	0	3,2
03.03.2021	2,027	0	207,21	204,71	0	204,14	202,64	0	0	24	0	0	56,8	46,8	9,95	0,7	0,7	0	1,3
04.03.2021	2,009	0	207,06	204,32	0	203,98	202,21	0	0	24	0	0	56,6	46,7	9,86	0,7	0,7	0	1,3
05.03.2021	2,365	0	202,75	199,8	0	199,16	197,43	0	0	24	0	0	62,2	50,3	11,9	0,7	0,7	0	-0,7
06.03.2021	2,118	0	201,04	197,75	0	197,83	195,6	0	0	24	0	0	58,9	48,2	10,73	0,7	0,7	0	1,4
07.03.2021	1,972	0	201,55	198,11	0	198,68	196,15	0	0	24	0	0	55,7	45,8	9,94	0,7	0,7	0	1,7
08.03.2021	2,233	0	208,2	204,56	0	204,82	202,29	0	0	24	0	0	59,8	48,8	10,91	0,7	0,7	0	0
09.03.2021	2,477	0	202,27	198,41	0	198,51	195,95	0	0	24	0	0	63,9	51,4	12,49	0,7	0,7	0	-1,7
10.03.2021	2,423	0	200,27	196,04	0	196,6	193,63	0	0	24	0	0	63,5	51,2	12,35	0,7	0,7	0	-0,7
11.03.2021	2,286	0	204,16	199,6	0	200,67	197,31	0	0	24	0	0	61,2	49,8	11,41	0,7	0,7	0	-0,8
12.03.2021	1,718	0	218,2	213,27	0	215,48	211,34	0	0	24	0	0	51,6	43,7	7,98	0,7	0,7	0	4,6
13.03.2021	1,735	0	220,13	215,18	0	217,34	213,25	0	0	24	0	0	52	44	8,01	0,7	0,7	0	4,9
14.03.2021	1,691	0	212,05	207,41	0	209,5	205,65	0	0	24	0	0	51	42,9	8,08	0,7	0,7	0	3,7
15.03.2021	1,835	0	214,48	209,85	0	211,63	207,87	0	0	24	0	0	53,7	45	8,69	0,7	0,7	0	3,2
16.03.2021	2,011	0	212,57	207,97	0	209,4	205,82	0	0	24	0	0	56,4	46,8	9,63	0,7	0,7	0	2,5
17.03.2021	2,031	0	213,13	208,35	0	209,89	206,15	0	0	24	0	0	57	47,3	9,72	0,7	0,7	0	1,6
18.03.2021	2,01	0	207,9	203,05	0	204,85	201,01	0	0	24	0	0	56,4	46,6	9,83	0,7	0,7	0	1
19.03.2021	2,305	0	208,53	203,63	0	205	201,32	0	0	24	0	0	60,7	49,4	11,26	0,7	0,7	0	-1,1
20.03.2021	2,536	0	206,69	201,52	0	202,76	198,96	0	0	24	0	0	64,7	52,2	12,53	0,7	0,7	0	-1,1
21.03.2021	1,932	0	216,65	210,91	0	213,62	208,83	0	0	24	0	0	55	45,9	9,07	0,7	0,7	0	1,8
22.03.2021	1,883	0	217,07	211,43	0	214,09	209,39	0	0	24	0	0	54,2	45,4	8,82	0,7	0,7	0	-
Итого:	54,537	0	5822,36	5713,13	0	5738,21	5655,93	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,537																		

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.02.2021	641,434	78319,96	78104,32	0	77329,62	77411,84	0
22.03.2021	695,971	84142,32	83817,45	0	83067,83	83067,77	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 20:51:08