

#11624#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
 Номер абонента 3450
 Порядковый номер 4859
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154219
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,995	0,612	38,49	28,62	0	37,78	28,3	9,48	24	0	0	64,1	50,4	13,68	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	0,993	0,62	38,85	28,91	0	38,14	28,57	9,57	24	0	0	64	50,7	13,32	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	1,149	0,778	41,02	28,63	0	40,21	28,28	11,93	24	0	0	64,9	51,5	13,33	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	1,165	0,799	41,64	28,83	0	40,9	28,5	12,4	24	0	0	63,9	50,9	13,05	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	0,934	0,557	37,73	28,77	0	37,03	28,44	8,59	24	0	0	64,5	51,1	13,39	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	1,013	0,652	39,45	28,95	0	38,75	28,62	10,13	24	0	0	63,8	50,9	12,89	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	0,976	0,613	38,32	28,51	0	37,62	28,2	9,42	24	0	0	64,5	51,4	13,06	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	0,975	0,614	37,85	27,95	0	37,14	27,68	9,46	24	0	0	64,3	51	13,29	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	0,978	0,605	38,85	29,1	0	38,13	28,75	9,38	24	0	0	64	50,9	13,1	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	1,016	0,634	39,72	29,67	0	38,99	29,26	9,73	24	0	0	64,5	51,4	13,15	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	1,086	0,709	40,72	29,5	0	39,97	29,1	10,87	24	0	0	64,6	51,5	13,11	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	1,039	0,658	39,88	29,43	0	39,13	29,04	10,09	24	0	0	64,8	51,6	13,2	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	1,112	0,752	40,99	29,04	0	40,22	28,66	11,56	24	0	0	64,3	51,5	12,86	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	1,033	0,679	39,84	28,77	0	39,14	28,46	10,68	24	0	0	63,1	50,6	12,52	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	0,993	0,627	39,35	29,3	0	38,65	28,94	9,71	24	0	0	63,6	50,6	12,99	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	1,001	0,632	39,47	29,44	0	38,75	29,03	9,72	24	0	0	64,6	51,6	12,96	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	1,075	0,7	40,68	29,61	0	39,92	29,21	10,71	24	0	0	64,6	51,6	13,08	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	1,097	0,723	41,18	29,71	0	40,42	29,31	11,11	24	0	0	64,6	51,6	12,94	0,7	0,7	0
14.03.2022	1,019	0,652	39,62	29,36	0	38,85	28,95	9,9	24	0	0	65	52	12,96	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	0,968	0,584	40,53	31,21	0	39,75	30,81	8,94	24	0	0	64,8	52,2	12,61	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	0,948	0,568	39,35	30,38	0	38,61	29,92	8,69	24	0	0	64,9	52	12,86	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	0,963	0,599	38,83	29,26	0	38,11	28,87	9,24	24	0	0	64,2	51,4	12,8	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	1,035	0,659	39,72	29,3	0	38,99	28,9	10,09	24	0	0	64,8	51,7	13,12	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	1,016	0,639	39,66	29,44	0	38,9	29,06	9,84	24	0	0	64,8	51,9	12,94	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	1,028	0,653	39,98	29,69	0	39,23	29,28	9,95	24	0	0	64,6	51,5	13,1	0,7	0,7	2,2
21.03.2022	1,005	0,639	39,56	29,33	0	38,81	28,95	9,86	24	0	0	64,5	51,7	12,77	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	0,99	0,614	39,07	29,36	0	38,34	28,97	9,37	24	0	0	64,9	51,7	13,14	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	1,001	0,618	39,37	29,63	0	38,59	29,23	9,36	24	0	0	65,4	52,2	13,23	0,7	0,7	-
Итого:	28,603	0	1109,72	819,7	0	1089,07	809,29	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,603																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	918,709	43349,29	33407,72	0	42124,58	32638,08
23.03.2022	947,312	44459,01	34227,42	0	43213,65	33447,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2022 10:05:25