

#296882#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 17.04.2026

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента 3450
Порядковый номер 4858
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154219
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
19.03.2026	2,462	0	265,21	277,12	0	261,88	274,81	0	0	24	0	0	51,8	42,4	9,42	0,7	0,7	0	-
20.03.2026	2,405	0	276,58	289,88	0	273,25	287,51	0	0	24	0	0	50,8	42	8,82	0,7	0,7	0	-
21.03.2026	2,2	0	274,67	288,66	0	271,59	286,38	0	0	24	0	0	49,1	41	8,1	0,7	0,7	0	-
22.03.2026	2,034	0	267,62	281,79	0	264,75	279,66	0	0	24	0	0	47,8	40	7,7	0,7	0,7	0	-
23.03.2026	1,961	0	266,52	281,28	0	263,77	279,21	0	0	24	0	0	47,1	39,7	7,44	0,7	0,7	0	-
24.03.2026	1,835	0	269,79	285,33	0	267,16	283,31	0	0	24	0	0	45,7	38,8	6,89	0,7	0,7	0	-
25.03.2026	1,745	0	267,1	283,04	0	264,62	281,1	0	0	24	0	0	44,7	38,1	6,61	0,7	0,7	0	-
26.03.2026	2,074	0	264,4	280,68	0	261,53	278,52	0	0	24	0	0	48,4	40,4	7,95	0,7	0,7	0	-
27.03.2026	2,358	0	261,16	277,97	0	257,98	275,66	0	0	24	0	0	51	41,9	9,16	0,7	0,7	0	-
28.03.2026	2,156	0	265,51	283,23	0	262,45	280,98	0	0	24	0	0	49,5	41,3	8,22	0,7	0,7	0	-
29.03.2026	1,907	0	264,43	282,29	0	261,77	280,29	0	0	24	0	0	46,3	39	7,29	0,7	0,7	0	-
30.03.2026	1,996	0	262,55	280,88	0	259,72	278,77	0	0	24	0	0	47,8	40,1	7,71	0,7	0,7	0	-
31.03.2026	2,157	0	270,17	280,24	0	267,19	278,1	0	0	24	0	0	48,5	40,4	8,11	0,7	0,7	0	-
01.04.2026	2,436	0	283,85	279,07	0	280,52	276,84	0	0	24	0	0	50,1	41,4	8,7	0,7	0,7	0	-
02.04.2026	2,363	0	275,08	270,64	0	271,88	268,5	0	0	24	0	0	49,8	41,1	8,71	0,7	0,7	0	-
03.04.2026	2,359	0	267,96	263,8	0	264,84	261,76	0	0	24	0	0	49,8	40,8	8,93	0,7	0,7	0	-
04.04.2026	2,042	0	261,34	257,31	0	258,69	255,52	0	0	24	0	0	46,7	38,8	7,92	0,7	0,7	0	-
05.04.2026	1,86	0	262,06	258,23	0	259,64	256,54	0	0	24	0	0	44,6	37,4	7,19	0,7	0,7	0	-
06.04.2026	2,01	0	265,11	261,59	0	262,54	259,82	0	0	24	0	0	45,7	38	7,67	0,7	0,7	0	-
07.04.2026	2,334	0	262,4	259,72	0	259,43	257,75	0	0	24	0	0	49,3	40,3	9,02	0,7	0,7	0	-
08.04.2026	2,43	0	262,28	260,1	0	259,16	258,07	0	0	24	0	0	50,3	40,9	9,39	0,7	0,7	0	-
09.04.2026	2,532	0	259,44	257,55	0	256,26	255,46	0	0	24	0	0	51,6	41,7	9,89	0,7	0,7	0	-
10.04.2026	2,185	0	259,49	257,33	0	256,69	255,46	0	0	24	0	0	48,1	39,6	8,54	0,7	0,7	0	-
11.04.2026	1,968	0	262,25	260,07	0	259,64	258,26	0	0	24	0	0	46	38,4	7,6	0,7	0,7	0	-
12.04.2026	1,885	0	260,67	258,63	0	258,12	256,86	0	0	24	0	0	45,6	38,3	7,32	0,7	0,7	0	-
13.04.2026	1,803	0	258,38	256,03	0	255,99	254,34	0	0	24	0	0	44,6	37,5	7,06	0,7	0,7	0	-
14.04.2026	1,709	0	258,06	255,73	0	255,75	254,08	0	0	24	0	0	43,9	37,2	6,69	0,7	0,7	0	-
15.04.2026	1,77	0	258,3	256,01	0	255,92	254,31	0	0	24	0	0	44,3	37,4	6,93	0,7	0,7	0	-
16.04.2026	1,925	0	261,23	258,92	0	258,66	257,12	0	0	24	0	0	45,8	38,4	7,46	0,7	0,7	0	-
17.04.2026	1,963	0	260,84	258,66	0	258,24	256,85	0	0	24	0	0	46,1	38,5	7,61	0,7	0,7	0	-
Итого:	62,864	0	7954,45	8101,78	0	7869,63	8041,84	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,864																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	1145,692	153094,3	118048,74	0	151446,2	117017,5	0
17.04.2026	1210,301	161308,61	126408,31	0	159573,29	125315,44	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 15:46:34