

#11638#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
 Номер абонента 4859
 Порядковый номер ВКТ-7
 Тип теплосчётчика 00154219
 Заводской номер 2
 Номер системы

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	0,973	0,542	46,84	38,23	0	45,94	37,75	8,19	24	0	0	65,8	54,4	11,44	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	1,011	0,587	47,43	38,07	0	46,51	37,59	8,92	24	0	0	65,7	54,4	11,28	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	0,923	0,506	46,76	38,53	0	45,87	38,05	7,82	24	0	0	64,6	53,6	11,02	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	0,998	0,586	47,74	38,36	0	46,83	37,88	8,95	24	0	0	64,9	53,8	11,02	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,973	0,591	44,81	35,36	0	43,94	34,91	9,03	23	1	1	65,7	54,9	10,83	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	1,094	0,663	49,66	39,32	0	48,67	38,84	9,83	24	0	0	66,9	55,7	11,24	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,957	0,534	47,77	39,14	0	46,86	38,66	8,2	24	0	0	64,8	53,8	10,96	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,027	0,61	48,81	39	0	47,88	38,52	9,36	24	0	0	64,7	53,8	10,92	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	0,994	0,564	48,74	39,7	0	47,79	39,22	8,57	24	0	0	65,7	54,7	11	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	1,005	0,602	49,89	40,08	0	48,96	39,6	9,36	24	0	0	63,8	53,4	10,35	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	0,91	0,495	46,64	38,63	0	45,77	38,15	7,62	24	0	0	64,4	53,4	10,96	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	0,986	0,577	46,58	37,23	0	45,69	36,75	8,94	24	0	0	64,4	53,4	11,08	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,141	0,749	49	37,06	0	48,09	36,58	11,51	24	0	0	64	52,9	11,1	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,974	0,561	46,1	37,04	0	45,22	36,56	8,66	24	0	0	64,5	53,2	11,36	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	1,017	0,597	46,46	36,96	0	45,57	36,48	9,09	24	0	0	65,1	53,5	11,61	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,986	0,592	46,62	36,88	0	45,76	36,4	9,36	24	0	0	63,1	52,3	10,85	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	0,991	0,591	46,44	36,89	0	45,56	36,41	9,15	24	0	0	63,6	52,4	11,19	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	0,999	0,581	46,67	37,33	0	45,75	36,85	8,9	24	0	0	64,9	53,4	11,42	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	1,04	0,603	47,9	38,34	0	46,99	37,86	9,13	24	0	0	65,9	54,4	11,54	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,121	0,719	49,92	38,3	0	48,98	37,82	11,16	24	0	0	64,2	53,5	10,71	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,996	0,598	47,38	37,69	0	46,5	37,21	9,29	24	0	0	64,1	53,3	10,81	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	1,001	0,587	46,69	37,27	0	45,81	36,79	9,02	24	0	0	65,1	53,8	11,3	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	0,964	0,546	46,04	37,35	0	45,15	36,87	8,28	24	0	0	65,2	53,7	11,48	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,981	0,565	46,42	37,25	0	45,54	36,77	8,77	24	0	0	64,4	53,2	11,26	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	1,056	0,636	47,44	37,3	0	46,51	36,82	9,69	24	0	0	65,5	54	11,47	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,035	0,612	47,17	37,44	0	46,27	36,96	9,31	24	0	0	65,5	54	11,45	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	1,057	0,641	47,63	37,64	0	46,68	37,16	9,52	24	0	0	66,1	54,5	11,54	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,947	0,547	46,32	37,55	0	45,45	37,07	8,38	24	0	0	64,6	53,6	10,96	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,963	0,565	46,42	37,35	0	45,55	36,87	8,68	24	0	0	64,9	54	10,92	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	0,97	0,571	46,82	37,56	0	45,96	37,08	8,88	24	0	0	64,5	53,8	10,73	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	0,974	0,566	46,69	37,56	0	45,81	37,08	8,73	24	0	0	64,5	53,4	11,07	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	1,017	0,602	47,18	37,5	0	46,28	37,02	9,26	24	0	0	64,9	53,6	11,22	0,7	0,7	-
Итого:	32,081	0	1512,98	1209,91	0	1484,14	1194,58	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,081																

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 767

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	611,271	29665,82	22727,23	0	28699,11	22098,85
23.04.2021	643,352	31178,8	23937,14	0	30183,25	23293,43

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.04.2021 12:03:10