

#11620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
 Номер абонента 3450
 Порядковый номер 4859
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154219
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	0,986	0,595	40,19	30,77	0	39,41	30,33	9,08	24	0	0	65	51,9	13,12	0,7	0,7	3,9
25.03.2022	0,958	0,578	40,12	30,77	0	39,4	30,34	9,06	24	0	0	63,6	51	12,56	0,7	0,7	7
26.03.2022	0,995	0,605	40,58	30,88	0	39,83	30,47	9,36	24	0	0	64	51,1	12,97	0,7	0,7	6,2
27.03.2022	1,219	0,836	44,06	30,94	0	43,19	30,51	12,68	24	0	0	65	52,1	12,88	0,7	0,7	5,2
28.03.2022	0,973	0,592	40,21	30,74	0	39,46	30,32	9,14	24	0	0	64,6	52	12,64	0,7	0,7	7
29.03.2022	0,948	0,577	40,03	30,82	0	39,29	30,39	8,9	24	0	0	64,4	52	12,32	0,7	0,7	4
30.03.2022	0,972	0,595	40,94	31,48	0	40,2	31,04	9,16	24	0	0	64,5	52,1	12,36	0,7	0,7	0,2
31.03.2022	1,041	0,662	42,21	31,72	0	41,43	31,28	10,15	24	0	0	64,4	52,1	12,32	0,7	0,7	-
01.04.2022	1,028	0,652	41,3	30,86	0	40,51	30,39	10,12	24	0	0	64,2	51,9	12,36	0,7	0,7	-
02.04.2022	1,014	0,645	40,63	30,35	0	39,9	29,92	9,98	24	0	0	64,2	51,7	12,46	0,7	0,7	-
03.04.2022	1,137	0,774	42,59	30,3	0	41,79	29,87	11,92	24	0	0	64,4	52	12,38	0,7	0,7	-
04.04.2022	0,93	0,617	36,48	26,6	0	35,8	26,28	9,52	24	0	0	64,5	52,4	12,05	0,7	0,7	-
05.04.2022	0,986	0,658	40,8	30,15	0	40,02	29,75	10,27	24	0	0	63,8	52,7	11,06	0,7	0,7	-
06.04.2022	1,025	0,622	45,08	35,13	0	44,26	34,65	9,61	24	0	0	64	52,3	11,74	0,7	0,7	-
07.04.2022	0,98	0,567	43,61	34,58	0	42,78	34,1	8,68	24	0	0	65	52,8	12,22	0,7	0,7	-
08.04.2022	1,076	0,675	45,45	34,71	0	44,56	34,23	10,33	24	0	0	65	53,2	11,8	0,7	0,7	-
09.04.2022	1,005	0,611	44,26	34,41	0	43,41	33,94	9,47	24	0	0	64	52,2	11,8	0,7	0,7	-
10.04.2022	1,169	0,775	46,39	34,16	0	45,46	33,68	11,78	24	0	0	65,2	53,3	11,86	0,7	0,7	-
11.04.2022	1,001	0,606	43,95	34,31	0	43,1	33,83	9,27	24	0	0	64,6	52,8	11,86	0,7	0,7	-
12.04.2022	0,98	0,581	43	33,79	0	42,16	33,31	8,85	24	0	0	65,3	53,3	12	0,7	0,7	-
13.04.2022	1,018	0,639	42,97	32,84	0	42,17	32,36	9,81	24	0	0	64,5	52,6	11,93	0,7	0,7	-
14.04.2022	0,985	0,622	40,26	30,24	0	39,48	29,84	9,64	24	0	0	64,3	52,1	12,24	0,7	0,7	-
15.04.2022	0,966	0,597	41,17	31,59	0	40,4	31,17	9,23	24	0	0	64,1	52,1	12,04	0,7	0,7	-
16.04.2022	1,008	0,619	42,84	33,03	0	42	32,55	9,45	24	0	0	64,9	52,8	12,12	0,7	0,7	-
17.04.2022	1,107	0,725	44,1	32,7	0	43,26	32,22	11,04	24	0	0	65	52,9	12,1	0,7	0,7	-
18.04.2022	0,967	0,596	41,98	32,32	0	41,19	31,85	9,34	24	0	0	63,8	52,1	11,68	0,7	0,7	-
19.04.2022	0,944	0,56	41,78	32,88	0	41	32,4	8,6	24	0	0	64,6	52,6	11,96	0,7	0,7	-
20.04.2022	0,964	0,574	42,11	33	0	41,3	32,52	8,78	24	0	0	65,1	53	12,09	0,7	0,7	-
21.04.2022	1,086	0,708	43,72	32,57	0	42,86	32,09	10,77	24	0	0	65,3	53,3	12	0,7	0,7	-
22.04.2022	0,957	0,573	41,86	32,69	0	41,04	32,22	8,82	24	0	0	65,6	53,9	11,7	0,7	0,7	-
23.04.2022	0,948	0,565	42,08	33,14	0	41,27	32,66	8,61	24	0	0	64,9	53	11,93	0,7	0,7	-
Итого:	31,373	0	1306,75	994,47	0	1281,93	980,51	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,373																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	947,312	44459,01	34227,42	0	43213,65	33447,37
23.04.2022	978,685	45765,76	35221,89	0	44495,58	34427,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.04.2022 7:28:33