#11632#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

| | |
|---|---|
| Потребитель | Заводская 27, ТСЖ, УК |
| Адрес потребителя | Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград |
| Номер абонента | 3450 |
| Порядковый номер | 4859 |
| Тип теплосчётчика | ВКТ-7 |
| Заводской номер | 00154219 |
| Номер системы | 2 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2023 | 0,989 | 0,623 | 45,86 | 35,45 | 0 | 45,09 | 34,97 | 10,12 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 50,9 | 10,52 | 0,7 | 0,7 | 9,5 |
| 25.03.2023 | 0,921 | 0,554 | 45,67 | 36,33 | 0 | 44,87 | 35,85 | 9,02 | 24 | 0 | 0 | 61 | 50,7 | 10,32 | 0,7 | 0,7 | 7,8 |
| 26.03.2023 | 1,048 | 0,685 | 47,47 | 35,93 | 0 | 46,62 | 35,45 | 11,17 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 50,8 | 10,38 | 0,7 | 0,7 | 6 |
| 27.03.2023 | 0,99 | 0,62 | 46,16 | 35,78 | 0 | 45,38 | 35,3 | 10,08 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,7 | 10,49 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
| 28.03.2023 | 0,961 | 0,598 | 45,55 | 35,51 | 0 | 44,78 | 35,03 | 9,75 | 24 | 0 | 0 | 61 | 50,5 | 10,44 | 0,7 | 0,7 | -1,5 |
| 29.03.2023 | 0,949 | 0,588 | 45,27 | 35,38 | 0 | 44,5 | 34,9 | 9,6 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 50,4 | 10,47 | 0,7 | 0,7 | 1,7 |
| 30.03.2023 | 0,95 | 0,588 | 44,51 | 34,67 | 0 | 43,75 | 34,19 | 9,56 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 50,6 | 10,7 | 0,7 | 0,7 | 7,1 |
| 31.03.2023 | 0,896 | 0,527 | 44,6 | 35,74 | 0 | 43,85 | 35,26 | 8,59 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,7 | 10,52 | 0,7 | 0,7 | 8,9 |
| 01.04.2023 | 0,98 | 0,611 | 46,84 | 36,53 | 0 | 46,03 | 36,05 | 9,98 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 51 | 10,28 | 0,7 | 0,7 | 5,2 |
| 02.04.2023 | 1,105 | 0,729 | 49,02 | 36,8 | 0 | 48,18 | 36,32 | 11,86 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,7 | 10,44 | 0,7 | 0,7 | 3,9 |
| 03.04.2023 | 0,99 | 0,618 | 45,96 | 35,54 | 0 | 45,16 | 35,06 | 10,1 | 24 | 0 | 0 | 61 | 50,4 | 10,66 | 0,7 | 0,7 | 1,7 |
| 04.04.2023 | 0,947 | 0,593 | 43,6 | 33,66 | 0 | 42,88 | 33,18 | 9,7 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 49,7 | 10,86 | 0,7 | 0,7 | -0,1 |
| 05.04.2023 | 0,946 | 0,587 | 43,52 | 33,67 | 0 | 42,81 | 33,19 | 9,62 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 49,9 | 10,86 | 0,7 | 0,7 | 1 |
| 06.04.2023 | 0,937 | 0,584 | 43,27 | 33,42 | 0 | 42,56 | 32,94 | 9,62 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 49,7 | 10,77 | 0,7 | 0,7 | 2,3 |
| 07.04.2023 | 0,969 | 0,613 | 44,35 | 34,06 | 0 | 43,6 | 33,58 | 10,02 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 50,1 | 10,7 | 0,7 | 0,7 | 9,6 |
| 08.04.2023 | 0,982 | 0,624 | 44,21 | 33,79 | 0 | 43,46 | 33,31 | 10,15 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,5 | 10,79 | 0,7 | 0,7 | 10,3 |
| 09.04.2023 | 1,038 | 0,681 | 44,93 | 33,57 | 0 | 44,16 | 33,09 | 11,07 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 50,5 | 10,88 | 0,7 | 0,7 | 8,2 |
| 10.04.2023 | 0,972 | 0,62 | 43,66 | 33,34 | 0 | 42,9 | 32,86 | 10,04 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 50,8 | 10,76 | 0,7 | 0,7 | 7,9 |
| 11.04.2023 | 0,931 | 0,576 | 43,11 | 33,48 | 0 | 42,36 | 33 | 9,36 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 50,6 | 10,81 | 0,7 | 0,7 | 10 |
| 12.04.2023 | 0,984 | 0,643 | 43,91 | 33,19 | 0 | 43,19 | 32,71 | 10,48 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 50,2 | 10,54 | 0,7 | 0,7 | 11,3 |
| 13.04.2023 | 1,002 | 0,66 | 43,47 | 32,47 | 0 | 42,74 | 32,02 | 10,72 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 50,6 | 10,76 | 0,7 | 0,7 | 9,5 |
| 14.04.2023 | 0,944 | 0,591 | 43,14 | 33,33 | 0 | 42,44 | 32,85 | 9,59 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 50,5 | 10,83 | 0,7 | 0,7 | 11 |
| 15.04.2023 | 0,967 | 0,602 | 44,21 | 34,16 | 0 | 43,46 | 33,68 | 9,78 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 50,7 | 10,81 | 0,7 | 0,7 | 10,4 |
| 16.04.2023 | 1,022 | 0,665 | 45,77 | 34,7 | 0 | 44,98 | 34,22 | 10,76 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 50,7 | 10,6 | 0,7 | 0,7 | 6,1 |
| 17.04.2023 | 0,916 | 0,556 | 43,23 | 33,94 | 0 | 42,5 | 33,46 | 9,04 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 50,2 | 10,85 | 0,7 | 0,7 | 7,2 |
| 18.04.2023 | 0,96 | 0,602 | 43,85 | 33,77 | 0 | 43,12 | 33,29 | 9,83 | 24 | 0 | 0 | 61 | 50,1 | 10,84 | 0,7 | 0,7 | 9,5 |
| 19.04.2023 | 0,954 | 0,591 | 43,82 | 33,94 | 0 | 43,08 | 33,46 | 9,62 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 50,5 | 10,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.04.2023 | 0,931 | 0,575 | 43,33 | 33,51 | 0 | 42,63 | 33,06 | 9,57 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 49,6 | 10,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.04.2023 | 0,96 | 0,591 | 43,65 | 33,86 | 0 | 42,92 | 33,38 | 9,54 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 50,4 | 11,07 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.04.2023 | 1,003 | 0,624 | 44,67 | 34,28 | 0 | 43,88 | 33,8 | 10,08 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 51,2 | 11,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.04.2023 | 0,978 | 0,624 | 44,08 | 33,57 | 0 | 43,31 | 33,09 | 10,22 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,6 | 10,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 30,122 | 0 | 1384,69 | 1067,37 | 0 | 1361,19 | 1052,55 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 30,122 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2023 | 1259,223 | 58387,08 | 45164,92 | 0 | 56875,04 | 44233,69 |
| 23.04.2023 | 1289,345 | 59771,77 | 46232,29 | 0 | 58236,23 | 45286,24 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 7:20:51