

#80047#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента 3450
Порядковый номер 4859
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154219
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	1,099	0,726	46,39	34,54	0	45,53	34,06	11,47	24	0	0	62,9	51,8	11,1	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	1,03	0,669	45,58	34,54	0	44,8	34,06	10,74	24	0	0	62	51,4	10,63	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	0,991	0,633	44,94	34,4	0	44,18	33,92	10,26	24	0	0	61,4	50,7	10,71	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	1,079	0,722	46,3	34,3	0	45,47	33,82	11,65	24	0	0	61,7	51,1	10,67	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	0,997	0,627	44,82	34,46	0	44,02	33,98	10,04	24	0	0	62,5	51,7	10,82	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	1	0,65	45,14	34,29	0	44,39	33,81	10,58	24	0	0	61,2	50,9	10,38	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	0,988	0,626	44,98	34,56	0	44,19	34,08	10,11	24	0	0	62	51,4	10,54	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	1,057	0,711	46,47	34,7	0	45,62	34,22	11,4	24	0	0	62,1	51,8	10,23	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	0,918	0,569	46,24	36,65	0	45,41	36,17	9,24	24	0	0	61,8	52,2	9,61	0,7	0,7	-
02.04.2024	0,964	0,598	47,39	37,4	0	46,53	36,92	9,61	24	0	0	62,4	52,6	9,84	0,7	0,7	-
03.04.2024	1,006	0,642	47,57	36,85	0	46,71	36,37	10,34	24	0	0	61,8	51,7	10,09	0,7	0,7	-
04.04.2024	0,944	0,577	46,29	36,72	0	45,43	36,24	9,19	24	0	0	62,3	52,1	10,23	0,7	0,7	-
05.04.2024	0,92	0,543	45,81	36,88	0	45,02	36,4	8,62	24	0	0	62,8	52,3	10,44	0,7	0,7	-
06.04.2024	1,018	0,651	47,79	36,97	0	46,95	36,49	10,46	24	0	0	62	51,8	10,18	0,7	0,7	-
07.04.2024	1,115	0,74	49,23	36,95	0	48,34	36,47	11,87	24	0	0	62,7	52,5	10,17	0,7	0,7	-
08.04.2024	0,953	0,58	46,46	36,86	0	45,6	36,38	9,22	24	0	0	62,8	52,6	10,25	0,7	0,7	-
09.04.2024	0,952	0,583	46,55	36,93	0	45,73	36,45	9,28	24	0	0	63	53	10,05	0,7	0,7	-
10.04.2024	0,987	0,628	47,34	36,86	0	46,48	36,38	10,1	24	0	0	62	52,2	9,89	0,7	0,7	-
11.04.2024	0,962	0,586	46,67	36,89	0	45,86	36,41	9,45	24	0	0	62,1	51,9	10,25	0,7	0,7	-
12.04.2024	1,002	0,612	47,85	37,69	0	46,99	37,21	9,78	24	0	0	62,5	52	10,46	0,7	0,7	-
13.04.2024	1,006	0,606	48,24	38,42	0	47,37	37,94	9,43	24	0	0	63,6	52,9	10,7	0,7	0,7	-
14.04.2024	1,165	0,785	52,3	39,11	0	51,38	38,63	12,75	24	0	0	61,2	51,3	9,9	0,7	0,7	-
15.04.2024	1,016	0,624	49,08	38,6	0	48,19	38,12	10,07	24	0	0	62	51,7	10,32	0,7	0,7	-
16.04.2024	1,007	0,609	48,43	38,24	0	47,54	37,76	9,78	24	0	0	62,1	51,5	10,6	0,7	0,7	-
17.04.2024	1,046	0,657	48,35	37,37	0	47,51	36,89	10,62	24	0	0	61,6	50,9	10,68	0,7	0,7	-
18.04.2024	1,102	0,744	49,57	36,53	0	48,76	36,07	12,69	24	0	0	58,9	49,1	9,8	0,7	0,7	-
19.04.2024	1,073	0,697	48,13	36,53	0	47,28	36,05	11,23	24	0	0	61,4	50,7	10,64	0,7	0,7	-
20.04.2024	1,038	0,638	47,49	36,95	0	46,63	36,47	10,16	24	0	0	62,7	51,8	10,95	0,7	0,7	-
21.04.2024	1,177	0,79	50,52	37,46	0	49,64	36,98	12,66	24	0	0	62,6	52,2	10,42	0,7	0,7	-
22.04.2024	1,028	0,646	48,01	37,26	0	47,17	36,78	10,39	24	0	0	62	51,6	10,42	0,7	0,7	-
23.04.2024	1,027	0,644	47,91	37,18	0	47,07	36,7	10,37	24	0	0	61,9	51,4	10,51	0,7	0,7	-
Итого:	31,667	0	1467,84	1133,09	0	1441,79	1118,23	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,667																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	224,449	10306,74	7943,73	0	10127,41	7835,92
23.04.2024	256,116	11774,58	9076,82	0	11569,2	8954,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:44:23