

#126357#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4859

ВКТ-7

00154219

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,884	0,516	42,9	34,42	0	42,15	33,94	8,21	24	0	0	62,3	51,4	10,95	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,953	0,574	43,75	34,35	0	42,96	33,87	9,09	24	0	0	63,4	52,2	11,17	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,873	0,517	42,91	34,35	0	42,18	33,87	8,31	24	0	0	61,8	51,1	10,7	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,954	0,582	43,82	34,24	0	43,03	33,76	9,27	24	0	0	62,8	51,8	10,99	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,918	0,549	43,3	34,29	0	42,53	33,81	8,72	24	0	0	62,6	51,6	11	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,968	0,618	41,74	31,79	0	40,94	31,35	9,59	24	0	0	64,1	52,8	11,24	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,928	0,707	38,29	27,03	0	37,58	26,58	11	24	0	0	64,4	56,1	8,26	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,943	0,596	43,72	33,97	0	42,97	33,49	9,48	24	0	0	62,6	52,2	10,43	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,892	0,532	42,88	34,03	0	42,12	33,55	8,57	24	0	0	62,1	51,4	10,76	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,901	0,533	42,94	34,26	0	42,18	33,78	8,4	24	0	0	62,8	51,7	11,06	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,913	0,553	43,21	34,15	0	42,42	33,67	8,75	24	0	0	62,7	51,8	10,84	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,876	0,508	42,77	34,41	0	42,01	33,93	8,08	24	0	0	62,7	51,8	10,89	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,874	0,519	43,25	34,49	0	42,52	34,01	8,51	24	0	0	61,1	50,6	10,51	0,7	0,7	-
06.04.2025	1,059	0,69	45,73	34,37	0	44,91	33,89	11,02	24	0	0	62,4	51,5	10,96	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,937	0,56	43,69	34,5	0	42,88	34,02	8,86	24	0	0	63	51,9	11,16	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,927	0,559	43,63	34,33	0	42,85	33,85	9	24	0	0	62,2	51,2	10,94	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,918	0,563	43,61	34,27	0	42,86	33,79	9,07	24	0	0	61,8	51,1	10,71	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,925	0,551	43,39	34,39	0	42,64	33,91	8,73	24	0	0	62,8	51,7	11,1	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,928	0,548	43,33	34,38	0	42,52	33,9	8,62	24	0	0	63,6	52,4	11,24	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,981	0,609	44,5	34,5	0	43,65	34,02	9,63	24	0	0	63,1	52,1	10,98	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,996	0,634	44,96	34,57	0	44,15	34,09	10,06	24	0	0	62,8	52,1	10,74	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,918	0,554	43,76	34,66	0	42,97	34,18	8,79	24	0	0	62,8	52,1	10,72	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,888	0,515	42,98	34,61	0	42,2	34,13	8,07	24	0	0	63,7	52,7	10,93	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,91	0,537	43,5	34,77	0	42,71	34,29	8,42	24	0	0	63,4	52,5	10,95	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,997	0,653	45,28	34,57	0	44,45	34,09	10,36	24	0	0	62,5	52,2	10,29	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,854	0,485	42,68	34,75	0	41,89	34,27	7,62	24	0	0	63,7	53	10,73	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,948	0,592	44,27	34,59	0	43,41	34,11	9,3	24	0	0	63,4	52,8	10,55	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,879	0,528	43,29	34,64	0	42,56	34,17	8,39	24	0	0	62,2	51,8	10,45	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,905	0,555	43,57	34,4	0	42,78	33,93	8,85	24	0	0	62,4	52,1	10,33	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,901	0,53	44,13	35,42	0	43,33	34,94	8,39	24	0	0	62,7	52	10,7	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,95	0,576	44,87	35,29	0	44,08	34,81	9,27	24	0	0	62,3	51,6	10,64	0,7	0,7	-
Итого:	28,698	0	1346,65	1058,79	0	1322,43	1044	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,698																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	553,975	25312,43	19584,84	0	24866,68	19316,08
23.04.2025	582,673	26659,08	20643,63	0	26189,11	20360,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:42:06