

#125619#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Заводская 27, ТСЖ, УК
Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
3450

Заводской номер счётчика 00154219	Показания прибора, Гкал 14.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	691,341	667,72	23.621
Количество тепловой энергии, система 2	574,441	561,396	13.045

24,362

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 29 » 04 20 25

#125617#

Отчёт за период с 31.03.2025 по 14.04.2025.

Номер абонента 3450
Порядковый номер 4858
Тип теплосчётчика BKT-7
Заводской номер 00154219
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
01.04.2025	-	1,621	0	208,36	212,78	0	206,26	211,27	0	0	24	0	0	46,7	38,8	7,85	0,7	0,7	0
02.04.2025	-	1,411	0	208,4	213,54	0	206,47	212,1	0	0	24	0	0	44,1	37,3	6,85	0,7	0,7	0
03.04.2025	-	1,408	0	208,39	212,99	0	206,42	211,55	0	0	24	0	0	44,5	37,7	6,84	0,7	0,7	0
04.04.2025	-	1,55	0	208,39	213,06	0	206,3	211,55	0	0	24	0	0	45,9	38,4	7,54	0,7	0,7	0
05.04.2025	-	2,044	0	208,37	212,82	0	205,71	211	0	0	24	0	0	52,4	42,5	9,96	0,7	0,7	0
06.04.2025	-	2,223	0	208,34	212,36	0	205,53	210,5	0	0	24	0	0	53,9	43,1	10,84	0,7	0,7	0
07.04.2025	-	1,98	0	208,32	211,91	0	205,77	210,23	0	0	24	0	0	51,3	41,7	9,64	0,7	0,7	0
08.04.2025	-	1,894	0	208,3	211,42	0	205,84	209,76	0	0	24	0	0	50,2	41	9,25	0,7	0,7	0
09.04.2025	-	1,813	0	208,27	211,51	0	205,93	209,91	0	0	24	0	0	49,1	40,3	8,83	0,7	0,7	0
10.04.2025	-	2,016	0	208,23	210,65	0	205,61	208,92	0	0	24	0	0	51,8	41,9	9,83	0,7	0,7	0
11.04.2025	-	1,722	0	208,2	210,02	0	205,95	208,51	0	0	24	0	0	47,8	39,4	8,38	0,7	0,7	0
12.04.2025	-	1,544	0	208,15	208,8	0	206,1	207,36	0	0	24	0	0	45,8	38,3	7,51	0,7	0,7	0
13.04.2025	-	1,396	0	208,12	208,29	0	206,2	206,85	0	0	24	0	0	44,3	37,5	6,78	0,7	0,7	0
14.04.2025	-	0,999	0	205,99	131,62	0	204,46	130,73	0	0	24	0	0	39,2	37,5	1,67	0,7	0,7	0
Итого:	-	23,621	0	2913,83	2881,77	0	2882,55	2860,24	0	0	336	0	-	47,64	39,67	7,98	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 336 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
31.03.2025	667,72	76501,75	74486,94	0	75561,92	73856,87	0
14.04.2025	691,341	79415,58	77368,71	0	78444,47	76717,11	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения