

#11636#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента 3450
Порядковый номер 4859
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154219
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,015	0,602	47,21	37,63	0	46,32	37,15	9,17	24	0	0	65	53,8	11,2	0,7	0,7	4
25.04.2021	1,112	0,716	48,97	37,44	0	48,04	36,96	11,08	24	0	0	64,1	53,3	10,84	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	1	0,579	46,8	37,59	0	45,9	37,11	8,79	24	0	0	65,6	54,3	11,39	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	0,992	0,576	46,82	37,58	0	45,92	37,1	8,82	24	0	0	65,2	54	11,23	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	1,018	0,611	47,45	37,69	0	46,52	37,21	9,31	24	0	0	64,8	53,6	11,15	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,052	0,646	48,2	37,77	0	47,29	37,29	10	24	0	0	64,5	53,6	10,9	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,94	0,526	45,83	37,32	0	44,92	36,84	8,08	24	0	0	64,7	53,3	11,35	0,7	0,7	7
01.05.2021	1,06	0,637	49,97	39,66	0	49,02	39,17	9,85	24	0	0	64,6	53,8	10,83	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,977	0,516	49,14	40,88	0	48,19	40,39	7,8	24	0	0	65,5	54	11,54	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	1,124	0,688	49,75	38,73	0	48,81	38,25	10,56	24	0	0	64,8	53,2	11,55	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	1,076	0,614	49,86	40,22	0	48,89	39,66	9,23	24	0	0	66	54,3	11,74	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	1,107	0,669	52,68	41,87	0	51,7	41,37	10,33	24	0	0	63,9	53,1	10,8	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	1,016	0,551	50,54	41,72	0	49,57	41,22	8,35	24	0	0	65,6	54,2	11,37	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	1,04	0,577	50,61	41,32	0	49,62	40,84	8,78	24	0	0	65,6	54,2	11,38	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	1,114	0,638	51,27	41,28	0	50,27	40,78	9,49	24	0	0	66,7	54,9	11,78	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	1,023	0,592	50,61	40,94	0	49,67	40,46	9,21	24	0	0	63,5	52,6	10,84	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	1,091	0,645	50,52	40,22	0	49,54	39,74	9,8	24	0	0	65,6	54,3	11,3	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,952	0,51	48,66	40,41	0	47,7	39,92	7,78	24	0	0	65,5	54,4	11,14	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,93	0,489	48,63	40,83	0	47,69	40,31	7,38	24	0	0	66,1	55,1	10,99	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,97	0,557	49,52	40,59	0	48,58	40,07	8,51	24	0	0	64,7	54,2	10,48	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,967	0,545	49,59	40,83	0	48,66	40,32	8,34	24	0	0	64,9	54,4	10,48	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,98	0,552	49,66	40,89	0	48,75	40,41	8,34	24	0	0	65,5	54,8	10,7	0,7	0,7	10
16.05.2021	1,108	0,669	51,4	40,8	0	50,4	40,3	10,1	24	0	0	65,9	55	10,93	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	1	0,577	49,94	40,64	0	49,01	40,16	8,85	24	0	0	65	54,4	10,58	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,953	0,529	49,36	40,87	0	48,44	40,39	8,05	24	0	0	65,3	54,6	10,65	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	1,002	0,573	50,17	40,95	0	49,24	40,47	8,77	24	0	0	65,2	54,5	10,68	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,976	0,534	49,77	41,17	0	48,84	40,65	8,19	24	0	0	65,5	54,6	10,84	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,962	0,533	49,57	40,96	0	48,63	40,48	8,15	24	0	0	64,8	54	10,78	0,7	0,7	14
22.05.2021	1,015	0,567	50,12	41,08	0	49,14	40,59	8,55	24	0	0	66,2	55,1	11,05	0,7	0,7	-
23.05.2021	1,097	0,666	51,65	40,99	0	50,66	40,51	10,15	24	0	0	65,1	54,4	10,77	0,7	0,7	-
Итого:	30,669	0	1484,27	1200,87	0	1455,93	1186,12	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,669																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	643,352	31178,8	23937,14	0	30183,25	23293,43
23.05.2021	674,021	32663,07	25138,01	0	31639,18	24479,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 12:07:08