#11633#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

| | |
|---|---|
| Потребитель | Заводская 27, ТСЖ, УК |
| Адрес потребителя | Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград |
| Номер абонента | 3450 |
| Порядковый номер | 4859 |
| Тип теплосчётчика | ВКТ-7 |
| Заводской номер | 00154219 |
| Номер системы | 2 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2023 | 0,9 | 0,569 | 42,8 | 33,21 | 0 | 42,11 | 32,78 | 9,33 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 50,1 | 10,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.04.2023 | 0,892 | 0,539 | 43,11 | 33,98 | 0 | 42,4 | 33,53 | 8,87 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 49,8 | 10,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.04.2023 | 0,916 | 0,543 | 42,84 | 33,69 | 0 | 42,1 | 33,21 | 8,89 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 49,8 | 11,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.04.2023 | 0,938 | 0,56 | 43,01 | 33,58 | 0 | 42,26 | 33,1 | 9,16 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 49,7 | 11,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.04.2023 | 0,982 | 0,593 | 45 | 34,99 | 0 | 44,26 | 34,53 | 9,73 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 49,8 | 11,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.04.2023 | 0,998 | 0,604 | 46,36 | 36,26 | 0 | 45,53 | 35,78 | 9,75 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 50,3 | 11,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.04.2023 | 0,995 | 0,596 | 45,27 | 35,37 | 0 | 44,45 | 34,91 | 9,54 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 51 | 11,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.05.2023 | 1,049 | 0,656 | 46,55 | 35,53 | 0 | 45,74 | 35,05 | 10,69 | 24 | 0 | 0 | 62 | 50,9 | 11,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.05.2023 | 0,979 | 0,607 | 45,27 | 35,08 | 0 | 44,51 | 34,61 | 9,9 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 49,9 | 10,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.05.2023 | 1,004 | 0,622 | 45,37 | 34,9 | 0 | 44,59 | 34,42 | 10,17 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,1 | 11,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.05.2023 | 0,979 | 0,598 | 44,78 | 34,58 | 0 | 44,01 | 34,12 | 9,89 | 24 | 0 | 0 | 61 | 49,9 | 11,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.05.2023 | 0,984 | 0,588 | 45,2 | 35,3 | 0 | 44,4 | 34,82 | 9,58 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 50,2 | 11,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.05.2023 | 0,935 | 0,534 | 45,02 | 36,04 | 0 | 44,25 | 35,56 | 8,69 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 50,1 | 11,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.05.2023 | 1,065 | 0,67 | 46,87 | 35,64 | 0 | 46,06 | 35,16 | 10,9 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 50,3 | 11,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.05.2023 | 0,847 | 0,507 | 41,25 | 32,46 | 0 | 40,6 | 32,03 | 8,57 | 22 | 2 | 1 | 59,2 | 48,6 | 10,57 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.05.2023 | 1,026 | 0,659 | 46,24 | 34,94 | 0 | 45,44 | 34,46 | 10,98 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 49,7 | 10,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.05.2023 | 0,964 | 0,6 | 44,91 | 34,67 | 0 | 44,15 | 34,19 | 9,96 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 49,9 | 10,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.05.2023 | 0,907 | 0,526 | 43,3 | 34,63 | 0 | 42,56 | 34,15 | 8,41 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 50,7 | 11,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.05.2023 | 0,925 | 0,547 | 44,29 | 35,23 | 0 | 43,51 | 34,75 | 8,76 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 51,2 | 10,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.05.2023 | 0,93 | 0,548 | 44,95 | 35,78 | 0 | 44,13 | 35,3 | 8,83 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 51,6 | 10,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.05.2023 | 1,06 | 0,685 | 46,98 | 35,72 | 0 | 46,09 | 35,24 | 10,85 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 52,5 | 10,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.05.2023 | 0,893 | 0,53 | 44,32 | 35,53 | 0 | 43,59 | 35,05 | 8,54 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 51,2 | 10,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.05.2023 | 0,945 | 0,565 | 44,9 | 35,49 | 0 | 44,07 | 35,01 | 9,06 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 51,9 | 10,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.05.2023 | 1,004 | 0,622 | 45,88 | 35,54 | 0 | 45,06 | 35,06 | 10 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 51,7 | 10,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.05.2023 | 0,937 | 0,569 | 45,22 | 35,61 | 0 | 44,45 | 35,13 | 9,32 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,7 | 10,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.05.2023 | 0,863 | 0,544 | 39,57 | 30,63 | 0 | 38,87 | 30,2 | 8,67 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 51,6 | 10,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.05.2023 | 0,947 | 0,622 | 42,79 | 32,57 | 0 | 42,01 | 32,14 | 9,87 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 52,7 | 10,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.05.2023 | 1,068 | 0,684 | 47,43 | 35,92 | 0 | 46,58 | 35,44 | 11,14 | 24 | 0 | 0 | 62 | 51,4 | 10,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.05.2023 | 1,007 | 0,624 | 46,37 | 36,1 | 0 | 45,51 | 35,62 | 9,89 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 52,1 | 10,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.05.2023 | 0,959 | 0,579 | 46,58 | 37,05 | 0 | 45,74 | 36,57 | 9,17 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 52,2 | 10,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 28,898 | 0 | 1342,43 | 1046,02 | 0 | 1319,03 | 1031,92 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,898 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

## Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2023 | 1289,345 | 59771,77 | 46232,29 | 0 | 58236,23 | 45286,24 |
| 23.05.2023 | 1318,243 | 61114,2 | 47278,31 | 0 | 59555,26 | 46318,16 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:24:10