

#84087#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента 3450
Порядковый номер 4859
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154219
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,053	0,669	47,59	36,48	0	46,72	36	10,72	24	0	0	62,3	51,7	10,63	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	0,998	0,621	46,97	36,62	0	46,15	36,14	10,01	24	0	0	61,8	51,4	10,43	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	1,025	0,661	47,66	36,67	0	46,83	36,19	10,64	24	0	0	61,6	51,4	10,27	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	0,953	0,576	46,34	36,8	0	45,48	36,32	9,16	24	0	0	62,6	52,2	10,4	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	1,042	0,678	47,96	36,7	0	47,11	36,22	10,89	24	0	0	62,2	52,1	10,08	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	0,942	0,577	46,47	36,94	0	45,6	36,46	9,14	24	0	0	62,6	52,4	10,15	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	0,995	0,65	47,63	36,71	0	46,79	36,23	10,56	24	0	0	61,4	51,8	9,61	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	1,095	0,727	48,5	36,66	0	47,62	36,18	11,44	24	0	0	63,4	53,2	10,2	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,975	0,66	42,48	31,55	0	41,76	31,1	10,66	24	0	0	62,2	52,2	10,01	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,84	0,592	36,15	26,43	0	35,49	26,1	9,39	24	0	0	63	53,5	9,57	0,7	0,7	-
04.05.2024	1,02	0,728	42,34	29,94	0	41,66	29,61	12,05	24	0	0	60,4	50,6	9,79	0,7	0,7	-
05.05.2024	1,051	0,714	42,84	31,12	0	42,05	30,65	11,4	24	0	0	62,9	52	10,92	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,932	0,595	41,27	31,42	0	40,54	30,96	9,58	24	0	0	62,2	51,4	10,87	0,7	0,7	-
07.05.2024	0,962	0,614	41,68	31,41	0	40,96	30,98	9,98	24	0	0	61,6	50,5	11,13	0,7	0,7	-
08.05.2024	0,967	0,634	42,21	31,33	0	41,53	31	10,53	24	0	0	60,2	49,5	10,74	0,7	0,7	-
09.05.2024	0,989	0,629	41,69	31,44	0	40,96	30,99	9,97	24	0	0	62,7	50,9	11,81	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,974	0,617	41,86	31,48	0	41,13	31,07	10,06	24	0	0	61,6	50,2	11,33	0,7	0,7	-
11.05.2024	0,976	0,619	41,88	31,37	0	41,17	30,99	10,18	24	0	0	61,2	49,9	11,36	0,7	0,7	-
12.05.2024	1,085	0,754	43,94	31,01	0	43,21	30,7	12,51	24	0	0	60,1	49,3	10,82	0,7	0,7	-
13.05.2024	1,012	0,668	42,46	31,26	0	41,75	30,89	10,86	24	0	0	61	49,8	11,26	0,7	0,7	-
14.05.2024	0,994	0,635	41,83	31,28	0	41,08	30,82	10,26	24	0	0	62,1	50,7	11,44	0,7	0,7	-
15.05.2024	0,996	0,651	42,38	31,49	0	41,66	31,05	10,61	24	0	0	61,5	50,4	11,11	0,7	0,7	-
16.05.2024	1,032	0,685	42,51	31,38	0	41,76	30,92	10,84	24	0	0	62,8	51,4	11,33	0,7	0,7	-
17.05.2024	0,964	0,62	41,47	31,35	0	40,75	30,9	9,85	24	0	0	62,5	51,2	11,35	0,7	0,7	-
18.05.2024	1,001	0,66	42,15	31,37	0	41,42	30,89	10,53	24	0	0	62,5	51,4	11,12	0,7	0,7	-
19.05.2024	1,104	0,778	43,88	31,16	0	43,13	30,68	12,45	24	0	0	62,3	51,6	10,68	0,7	0,7	-
20.05.2024	0,941	0,597	41,28	31,51	0	40,54	31,03	9,51	24	0	0	62,6	51,5	11,08	0,7	0,7	-
21.05.2024	0,92	0,577	40,92	31,4	0	40,2	30,95	9,25	24	0	0	62,6	51,6	11	0,7	0,7	-
22.05.2024	0,965	0,627	41,76	31,45	0	41,05	30,97	10,08	24	0	0	62,3	51,4	10,86	0,7	0,7	-
23.05.2024	0,888	0,551	40,67	31,63	0	39,96	31,15	8,81	24	0	0	62,5	51,6	10,86	0,7	0,7	-
Итого:	29,691	0	1298,77	977,36	0	1276,06	964,14	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,691																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	256,116	11774,58	9076,82	0	11569,2	8954,15
23.05.2024	285,807	13073,35	10054,18	0	12845,26	9918,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 7:22:23