

#130862#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4859

ВКТ-7

00154219

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,913	0,526	43,77	35,17	0	42,96	34,69	8,27	24	0	0	63,5	52,3	11,2	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,957	0,568	44,74	35,41	0	43,96	34,93	9,03	24	0	0	62,8	51,7	11,13	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,984	0,584	44,85	35,31	0	43,99	34,83	9,16	24	0	0	63,6	52,1	11,51	0,7	0,7	-
27.04.2025	1,12	0,735	47,33	35,09	0	46,49	34,61	11,88	24	0	0	62,3	51,4	10,95	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,965	0,564	45,57	36,24	0	44,74	35,76	8,98	24	0	0	62,8	51,6	11,19	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,976	0,579	46,35	36,74	0	45,54	36,26	9,28	24	0	0	62,7	51,9	10,82	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,957	0,568	46,21	36,81	0	45,37	36,33	9,04	24	0	0	62,4	51,6	10,81	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,978	0,586	46,61	36,89	0	45,8	36,41	9,39	24	0	0	62,4	51,6	10,79	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,952	0,562	46	36,7	0	45,17	36,22	8,95	24	0	0	62,6	51,7	10,81	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,958	0,569	46,18	36,71	0	45,35	36,23	9,12	24	0	0	62,5	51,9	10,68	0,7	0,7	-
04.05.2025	1,031	0,661	48,16	36,94	0	47,32	36,46	10,86	24	0	0	61,2	51,2	10,04	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,968	0,575	46,3	36,67	0	45,47	36,19	9,28	24	0	0	62,2	51,3	10,81	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,985	0,596	46,61	36,64	0	45,76	36,16	9,6	24	0	0	62,2	51,4	10,74	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,912	0,539	43,55	34,62	0	42,73	34,17	8,56	23	1	1	63,2	52,4	10,8	0,7	0,7	-
08.05.2025	1,071	0,671	48,11	37,13	0	47,21	36,65	10,56	24	0	0	63,6	52,7	10,89	0,7	0,7	-
09.05.2025	1	0,583	47,12	37,45	0	46,26	36,97	9,29	24	0	0	63,1	52	11,16	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,992	0,584	47,01	37,3	0	46,17	36,82	9,35	24	0	0	62,2	51,1	11,08	0,7	0,7	-
11.05.2025	1,087	0,701	48,87	37,12	0	48,01	36,64	11,37	24	0	0	61,5	50,9	10,56	0,7	0,7	-
12.05.2025	1,02	0,611	48	37,9	0	47,11	37,42	9,69	24	0	0	62,9	51,9	11,01	0,7	0,7	-
13.05.2025	1,003	0,602	46,88	36,86	0	46,02	36,38	9,64	24	0	0	62,6	51,6	11	0,7	0,7	-
14.05.2025	1,017	0,622	46,96	36,6	0	46,08	36,12	9,96	24	0	0	62,5	51,6	10,93	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,976	0,589	46,77	36,75	0	45,95	36,27	9,68	24	0	0	61	50,4	10,61	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,978	0,577	46,77	37,11	0	45,95	36,63	9,32	24	0	0	61,6	50,6	10,99	0,7	0,7	-
17.05.2025	1,081	0,677	48,38	37,23	0	47,51	36,75	10,76	24	0	0	62,4	51,3	11,12	0,7	0,7	-
18.05.2025	1,08	0,682	48,53	37,14	0	47,65	36,66	10,99	24	0	0	62,1	51,3	10,85	0,7	0,7	-
19.05.2025	1	0,598	47,23	37,23	0	46,36	36,75	9,61	24	0	0	62,3	51,3	10,93	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,965	0,575	46,42	36,75	0	45,61	36,28	9,33	24	0	0	61,2	50,4	10,82	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,991	0,585	46,27	36,59	0	45,4	36,11	9,29	24	0	0	63,1	51,9	11,17	0,7	0,7	-
22.05.2025	1,009	0,606	46,42	36,47	0	45,58	35,99	9,59	24	0	0	63,5	52,3	11,12	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,975	0,59	46,09	36,31	0	45,27	35,83	9,44	24	0	0	62,6	51,8	10,77	0,7	0,7	-
Итого:	29,901	0	1398,06	1097,88	0	1372,79	1083,52	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,901																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	582,673	26659,08	20643,63	0	26189,11	20360,08
23.05.2025	612,574	28057,14	21741,51	0	27561,9	21443,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:07:15