#11634#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 16.06.2021

Потребитель	Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя	Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента	3450
Порядковый номер	4859
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00154219
Номер системы	2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,036	0,595	50,23	40,67	0	49,25	40,19	9,06	24	0	0	65,7	54,7	10,96	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,971	0,544	49,59	40,71	0	48,66	40,23	8,43	24	0	0	64,5	53,9	10,63	0,7	0,7	-
26.05.2021	1,001	0,556	49,25	40,28	0	48,3	39,8	8,5	24	0	0	65,5	54,3	11,14	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,956	0,537	49,6	40,72	0	48,67	40,22	8,45	24	0	0	63,6	53,2	10,41	0,7	0,7	-
28.05.2021	1	0,554	49,63	40,69	0	48,66	40,21	8,45	24	0	0	65,5	54,4	11,12	0,7	0,7	11
29.05.2021	1,016	0,574	49,9	40,69	0	48,94	40,21	8,73	24	0	0	65,4	54,3	11,04	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	1,093	0,648	51	40,63	0	50,02	40,15	9,87	24	0	0	65,3	54,2	11,12	0,7	0,7	-
31.05.2021	1,003	0,571	49,88	40,64	0	48,93	40,16	8,77	24	0	0	64,8	54	10,78	0,7	0,7	16
01.06.2021	1,041	0,6	49,96	40,4	0	48,98	39,88	9,1	24	0	0	65,8	54,7	11,1	0,7	0,7	-
02.06.2021	1,089	0,653	50,64	40,15	0	49,69	39,67	10,02	24	0	0	65,4	54,5	10,9	0,7	0,7	-
03.06.2021	1,087	0,648	50,96	40,73	0	49,95	40,19	9,76	24	0	0	66,4	55,4	10,99	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,997	0,568	49,92	40,74	0	48,96	40,25	8,71	24	0	0	65,3	54,8	10,59	0,7	0,7	-
05.06.2021	1,024	0,622	50,18	40,19	0	49,25	39,71	9,54	24	0	0	64,6	54,3	10,32	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	1,081	0,67	51,01	40,45	0	50,02	39,91	10,11	24	0	0	65,7	55,2	10,47	0,7	0,7	22
07.06.2021	1,013	0,611	49,87	40,08	0	48,9	39,56	9,34	24	0	0	65,1	54,8	10,24	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,912	0,504	48,83	40,64	0	47,88	40,15	7,73	24	0	0	65,3	55,1	10,19	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	1,026	0,621	50,32	40,49	0	49,38	39,99	9,39	24	0	0	65,4	55,1	10,25	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,915	0,507	48,97	40,69	0	48,03	40,21	7,82	24	0	0	65,2	55,2	10,07	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,95	0,549	49,38	40,58	0	48,44	40,08	8,36	24	0	0	65,1	55	10,16	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,985	0,596	50,5	40,69	0	49,58	40,2	9,38	24	0	0	63,5	53,9	9,67	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,99	0,631	48,18	37,93	0	47,33	37,45	9,88	24	0	0	63,7	54,1	9,62	0,7	0,7	-
14.06.2021	1,052	0,636	50,99	40,75	0	50	40,25	9,75	24	0	0	65,5	55,2	10,32	0,7	0,7	-
15.06.2021	1,217	0,797	53,03	40,42	0	51,98	39,87	12,11	24	0	0	66	55,6	10,48	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,064	0,024	8,45	7,78	0	8,36	7,71	0,65	24	0	0	49,1	44,8	4,29	0,7	0,7	-
Итого:	23,519	0	1160,27	937,74	0	1138,16	926,25	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,519																

Общее время работы системы, ч	576
Период нормальной работы системы, ч	576

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	674,021	32663,07	25138,01	0	31639,18	24479,55
16.06.2021	697,54	33823,34	26075,75	0	32777,34	25405,8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.06.2021 14:18:06