

#90630#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград  
Номер абонента 3450  
Порядковый номер 4859  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00154219  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,938	0,596	43,62	33,64	0	42,89	33,16	9,73	24	0	0	61	50,6	10,38	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,936	0,579	43,21	33,68	0	42,44	33,2	9,24	24	0	0	63	52,3	10,71	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,95	0,588	43,17	33,63	0	42,41	33,15	9,26	24	0	0	63,6	52,7	10,91	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,928	0,58	43,44	34,01	0	42,65	33,53	9,12	24	0	0	63,5	53,1	10,39	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,846	0,518	42,02	33,51	0	41,28	33,03	8,25	24	0	0	62,6	52,7	9,91	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,871	0,528	42,11	33,51	0	41,34	33,03	8,31	24	0	0	63,3	52,9	10,41	0,7	0,7	-
30.06.2024	0,876	0,537	42,4	33,56	0	41,63	33,08	8,55	24	0	0	63	52,7	10,23	0,7	0,7	-
01.07.2024	0,831	0,48	41,35	33,6	0	40,61	33,12	7,49	24	0	0	63,9	53,2	10,64	0,7	0,7	-
02.07.2024	0,851	0,506	41,8	33,53	0	41,07	33,05	8,02	24	0	0	62,9	52,4	10,57	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,896	0,543	41,99	33,1	0	41,21	32,63	8,58	24	0	0	63,2	52,4	10,84	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,88	0,526	42,31	33,6	0	41,55	33,12	8,43	24	0	0	62,4	51,8	10,63	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,9	0,534	42,59	33,88	0	41,81	33,4	8,41	24	0	0	63,1	52,1	10,97	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,978	0,63	43,92	33,63	0	43,15	33,15	10	24	0	0	62,4	51,8	10,66	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,991	0,645	44,13	33,63	0	43,31	33,15	10,16	24	0	0	63	52,4	10,59	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,912	0,563	42,96	33,77	0	42,2	33,29	8,91	24	0	0	62,9	52,4	10,55	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,94	0,595	43,56	33,78	0	42,78	33,3	9,48	24	0	0	62,7	52,3	10,38	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,966	0,621	43,82	33,72	0	43,02	33,24	9,78	24	0	0	63,6	53,2	10,39	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,96	0,625	43,83	33,63	0	43,03	33,15	9,88	24	0	0	63	52,9	10,17	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,913	0,576	43,18	33,87	0	42,39	33,39	9	24	0	0	63,4	53	10,33	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,893	0,54	42,52	33,72	0	41,73	33,24	8,49	24	0	0	63,4	52,8	10,64	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,942	0,595	43,48	33,77	0	42,66	33,29	9,37	24	0	0	63,4	52,9	10,44	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,962	0,61	43,56	33,76	0	42,75	33,28	9,47	24	0	0	64,1	53,5	10,65	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,939	0,592	43,48	33,79	0	42,68	33,31	9,37	24	0	0	63,8	53,6	10,21	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,858	0,506	42,11	33,97	0	41,29	33,49	7,8	24	0	0	64,3	53,7	10,61	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,882	0,531	42,53	33,91	0	41,75	33,43	8,32	24	0	0	63,6	53,1	10,51	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,887	0,545	42,97	33,77	0	42,21	33,32	8,89	24	0	0	62,1	52,1	10,06	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,909	0,56	42,94	33,77	0	42,17	33,29	8,88	24	0	0	63,3	52,9	10,41	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,95	0,595	43,46	33,91	0	42,64	33,43	9,21	24	0	0	64,2	53,4	10,73	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,729	0,51	32,66	24,4	0	32,05	24,04	8,01	24	0	0	63,5	54,3	9,2	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,662	0,559	27,47	18,27	0	26,97	17,96	9,01	24	0	0	61,7	55,8	5,91	0,7	0,7	-
Итого:	26,976	0	1262,59	986,32	0	1239,67	972,25	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,976																

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	301,989	13806,52	10616,9	0	13565,49	10472,9
23.07.2024	328,965	15069,11	11603,22	0	14805,16	11445,15

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2024 10:00:22