

#142336#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4859

ВКТ-7

00154219

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,86	0,55	37,31	27,89	0	36,66	27,65	9,01	24	0	0	61	49,8	11,22	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,964	0,642	38,46	27,74	0	37,79	27,5	10,29	24	0	0	62,2	50,5	11,73	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,958	0,635	38,17	27,33	0	37,52	27,09	10,43	24	0	0	61,1	49,3	11,8	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,85	0,527	37,47	28,39	0	36,78	28,15	8,63	24	0	0	60,6	48,9	11,65	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,954	0,605	38,98	28,87	0	38,29	28,61	9,68	24	0	0	62,5	50,4	12,13	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,908	0,566	38,57	29,09	0	37,89	28,79	9,1	24	0	0	62,4	50,6	11,76	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,908	0,56	38,23	28,87	0	37,56	28,58	8,98	24	0	0	62,5	50,4	12,13	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,944	0,597	41,77	31,89	0	41,03	31,55	9,48	24	0	0	62,6	51,5	11,11	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,937	0,581	44,21	34,68	0	43,44	34,2	9,24	24	0	0	62,7	52,3	10,44	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,869	0,53	41,81	33,07	0	41,1	32,59	8,51	24	0	0	62	51,6	10,44	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,93	0,566	42,9	33,69	0	42,13	33,21	8,92	24	0	0	63,4	52,4	10,96	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,889	0,522	42,72	34,13	0	41,94	33,65	8,29	24	0	0	63,1	52,2	10,87	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,933	0,571	43,33	34	0	42,54	33,52	9,02	24	0	0	63,3	52,6	10,75	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,859	0,51	42,95	34,56	0	42,2	34,08	8,12	24	0	0	62,3	52	10,34	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,948	0,595	44,53	34,7	0	43,74	34,22	9,52	24	0	0	62,5	52,1	10,33	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,959	0,595	44,38	34,59	0	43,57	34,11	9,46	24	0	0	63	52,3	10,63	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,953	0,592	44,37	34,62	0	43,57	34,14	9,43	24	0	0	62,8	52,2	10,61	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,931	0,582	44,54	34,99	0	43,75	34,51	9,24	24	0	0	62,1	51,7	10,37	0,7	0,7	-
12.07.2025	1,021	0,655	45,61	34,93	0	44,75	34,45	10,3	24	0	0	63,2	52,5	10,73	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,935	0,584	44,94	35,18	0	44,14	34,7	9,44	24	0	0	61,8	51,6	10,17	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,937	0,58	44,7	35,15	0	43,94	34,67	9,27	24	0	0	62,5	52,2	10,28	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,94	0,577	44,5	35,02	0	43,7	34,54	9,16	24	0	0	63,3	52,8	10,48	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,956	0,588	44,51	34,92	0	43,7	34,44	9,26	24	0	0	63,5	52,8	10,61	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,866	0,508	43,01	34,61	0	42,24	34,13	8,11	24	0	0	62,7	52,2	10,47	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,883	0,53	43,58	34,84	0	42,84	34,36	8,48	24	0	0	62,3	52	10,29	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,904	0,559	43,97	34,81	0	43,22	34,33	8,89	24	0	0	62	51,8	10,19	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,905	0,551	43,97	34,91	0	43,12	34,43	8,69	24	0	0	63,3	53	10,31	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,876	0,526	43,49	34,88	0	42,7	34,4	8,3	24	0	0	63,1	52,9	10,24	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,853	0,501	43,08	34,87	0	42,31	34,39	7,92	24	0	0	63,2	53	10,2	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,909	0,559	43,59	34,41	0	42,82	33,93	8,89	24	0	0	63,1	52,8	10,27	0,7	0,7	-
Итого:	27,539	0	1273,65	991,63	0	1250,98	978,92	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,539																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	635,329	29137,97	22588,25	0	28623,61	22279,79
23.07.2025	662,868	30411,62	23579,88	0	29874,59	23258,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:52:30