

#11618#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
 Номер абонента 3450
 Порядковый номер 4859
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154219
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,939	0,528	46,25	37,86	0	45,33	37,38	7,95	24	0	0	66,4	55,5	10,93	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,863	0,454	45,25	38,01	0	44,34	37,53	6,81	24	0	0	66,1	55,1	10,99	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,887	0,475	45,43	37,85	0	44,52	37,37	7,15	24	0	0	66,5	55,5	11,01	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,924	0,517	46,09	37,93	0	45,2	37,45	7,75	24	0	0	65,9	54,8	11,03	0,7	0,7	-
28.07.2022	1,01	0,584	46,91	37,71	0	45,95	37,23	8,72	24	0	0	67,1	55,7	11,41	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,95	0,54	46,44	37,89	0	45,55	37,41	8,14	24	0	0	65,6	54,5	11,11	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,921	0,508	46,08	37,82	0	45,18	37,34	7,84	24	0	0	65,4	54,4	10,98	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,926	0,514	45,93	37,74	0	45,04	37,26	7,78	24	0	0	65,4	54,2	11,22	0,7	0,7	-
01.08.2022	1,009	0,606	45,53	35,99	0	44,62	35,51	9,11	24	0	0	65,8	54,3	11,49	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,912	0,507	43,01	34,96	0	42,15	34,48	7,67	24	0	0	66,3	54,6	11,71	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,887	0,508	43,01	34,76	0	42,2	34,28	7,92	24	0	0	64,3	53,2	11,07	0,7	0,7	-
04.08.2022	0,883	0,509	43,05	34,79	0	42,27	34,31	7,96	24	0	0	64,2	53,4	10,8	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,92	0,538	43,47	34,93	0	42,62	34,45	8,17	24	0	0	65,8	54,7	11,1	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,856	0,473	42,66	35,11	0	41,79	34,63	7,16	24	0	0	65,6	54,4	11,17	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,902	0,523	43,33	34,88	0	42,49	34,4	8,09	24	0	0	64,7	53,7	10,96	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,905	0,523	43,29	34,8	0	42,46	34,32	8,14	24	0	0	64,6	53,6	11,02	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,903	0,506	42,71	34,68	0	41,85	34,2	7,65	24	0	0	66	54,4	11,63	0,7	0,7	-
10.08.2022	1,015	0,619	44,36	34,6	0	43,46	34,12	9,34	24	0	0	66,5	55	11,5	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,903	0,518	43,22	34,95	0	42,36	34,47	7,89	24	0	0	65,2	53,9	11,28	0,7	0,7	-
12.08.2022	0,91	0,53	43,47	35,02	0	42,64	34,54	8,1	24	0	0	65,2	54,1	11,12	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,923	0,526	43,28	35,01	0	42,4	34,53	7,87	24	0	0	66,5	55	11,59	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,997	0,598	44,41	35,08	0	43,51	34,6	8,91	24	0	0	67	55,6	11,45	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,882	0,497	43,65	35,77	0	42,8	35,29	7,51	24	0	0	66	55,1	10,89	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,944	0,573	44,54	35,54	0	43,68	35,06	8,62	24	0	0	65,9	55,2	10,73	0,7	0,7	-
17.08.2022	0,929	0,543	43,84	35,34	0	42,94	34,86	8,08	24	0	0	67,1	56	11,07	0,7	0,7	-
18.08.2022	0,864	0,482	42,65	35,11	0	41,77	34,63	7,14	24	0	0	67,2	56	11,11	0,7	0,7	-
19.08.2022	0,879	0,518	43,35	35,14	0	42,52	34,66	7,86	24	0	0	65,7	55,2	10,48	0,7	0,7	-
20.08.2022	0,931	0,55	43,81	35,22	0	42,92	34,74	8,18	24	0	0	67	55,9	11,1	0,7	0,7	-
21.08.2022	0,964	0,566	43,95	35,26	0	43,03	34,78	8,25	24	0	0	68	56,5	11,55	0,7	0,7	-
22.08.2022	0,899	0,508	42,59	34,65	0	41,73	34,17	7,56	24	0	0	66,6	55	11,54	0,7	0,7	-
23.08.2022	0,9	0,528	42,66	34,29	0	41,8	33,81	7,99	24	0	0	65,5	54,3	11,18	0,7	0,7	-
Итого:	28,537	0	1368,22	1108,69	0	1341,12	1093,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,537																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	1051,946	49114,96	37885,13	0	47779,99	37053,28
23.08.2022	1080,483	50483,18	38993,82	0	49121,11	38147,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.08.2022 13:25:51