

#92844#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента 3450
Порядковый номер 4859
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154219
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,886	0,547	42,79	33,83	0	42,02	33,35	8,67	24	0	0	63	52,9	10,13	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,934	0,571	43,13	34,03	0	42,32	33,55	8,77	24	0	0	64,6	53,7	10,92	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,861	0,516	42,53	34,09	0	41,77	33,61	8,16	24	0	0	62,8	52,5	10,33	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,926	0,564	43,23	34,14	0	42,41	33,66	8,75	24	0	0	64,4	53,7	10,76	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,944	0,594	43,94	34,11	0	43,14	33,63	9,51	24	0	0	62,9	52,6	10,29	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,936	0,577	43,44	34,05	0	42,65	33,57	9,08	24	0	0	63,3	52,4	10,82	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,921	0,561	43,1	33,88	0	42,31	33,4	8,91	24	0	0	63,2	52,5	10,7	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,958	0,602	43,62	33,8	0	42,82	33,32	9,5	24	0	0	63,2	52,5	10,67	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,89	0,559	41,31	32	0	40,55	31,54	9,01	24	0	0	62,2	51,7	10,46	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,916	0,576	40,02	30,75	0	39,31	30,28	9,03	24	0	0	63,6	52,3	11,33	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,854	0,518	39,24	30,82	0	38,54	30,34	8,2	24	0	0	63	51,8	11,12	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,999	0,679	41,63	30,57	0	40,91	30,13	10,78	24	0	0	62,7	52	10,78	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,885	0,551	39,71	30,77	0	39	30,29	8,71	24	0	0	63	51,9	11,12	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,865	0,525	39,22	30,75	0	38,52	30,31	8,21	24	0	0	63,4	52,2	11,28	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,881	0,551	39,59	30,59	0	38,89	30,13	8,76	24	0	0	62,6	51,6	11,03	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,889	0,565	39,91	30,69	0	39,21	30,24	8,97	24	0	0	62,8	52	10,76	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,813	0,495	39,14	30,77	0	38,47	30,34	8,13	24	0	0	61,4	51	10,38	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,849	0,51	39,35	30,98	0	38,67	30,54	8,13	24	0	0	62,6	51,4	11,14	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,965	0,638	41,61	31,03	0	40,87	30,57	10,3	24	0	0	61,8	51,1	10,68	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,899	0,566	40,49	30,98	0	39,81	30,54	9,27	24	0	0	61,6	50,9	10,7	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,929	0,602	40,66	30,81	0	39,94	30,33	9,61	24	0	0	62,4	51,4	10,9	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,882	0,539	39,43	30,73	0	38,74	30,26	8,48	24	0	0	63,4	52	11,35	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,877	0,539	39,53	30,77	0	38,8	30,29	8,51	24	0	0	63,2	52	11,17	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,857	0,527	39,65	31,07	0	38,93	30,59	8,34	24	0	0	62,9	52	10,9	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,915	0,6	40,83	30,97	0	40,11	30,49	9,62	24	0	0	62,1	51,7	10,35	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,907	0,574	40,31	31,08	0	39,56	30,6	8,96	24	0	0	63,8	52,8	10,99	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,848	0,512	39,5	31,15	0	38,78	30,67	8,11	24	0	0	63,2	52,3	10,95	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,914	0,583	40,51	31,02	0	39,81	30,54	9,27	24	0	0	62,9	52,1	10,86	0,7	0,7	-
21.08.2024	0,606	0,352	29,07	23,38	0	28,57	23,02	5,55	18	6	1	63,1	52	11,14	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,811	0,684	31,88	20,84	0	31,31	20,5	10,81	24	0	0	62,7	56,2	6,49	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,809	0,555	36,08	27,23	0	35,41	26,8	8,61	24	0	0	63,8	54,2	9,6	0,7	0,7	-
Итого:	27,426	0	1244,45	961,68	0	1222,15	947,43	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,426																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 738

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	328,965	15069,11	11603,22	0	14805,16	11445,15
23.08.2024	356,391	16313,56	12564,9	0	16027,31	12392,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 12:44:38