

#145196#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4859

ВКТ-7

00154219

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,858	0,514	42,47	34,01	0	41,71	33,53	8,18	24	0	0	62,6	52,2	10,34	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,846	0,501	43,75	35,34	0	43	34,86	8,14	24	0	0	61,8	52	9,79	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,937	0,589	45	35,22	0	44,2	34,74	9,46	24	0	0	62,4	52,5	9,91	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,898	0,533	44,09	35,4	0	43,27	34,92	8,35	24	0	0	63,7	53,4	10,38	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,846	0,487	43,55	35,48	0	42,79	35	7,79	24	0	0	62,8	52,7	10,17	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,857	0,503	43,72	35,37	0	42,94	34,89	8,05	24	0	0	62,2	52,1	10,17	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,904	0,547	44,47	35,46	0	43,68	34,98	8,7	24	0	0	62,7	52,5	10,2	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,958	0,601	45,24	35,31	0	44,4	34,83	9,57	24	0	0	62,8	52,5	10,25	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,944	0,584	44,78	35,24	0	43,96	34,76	9,2	24	0	0	63,4	52,9	10,42	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,916	0,553	44,42	35,32	0	43,6	34,84	8,76	24	0	0	62,9	52,5	10,42	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,936	0,575	44,78	35,39	0	43,94	34,91	9,03	24	0	0	63,4	53	10,4	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,905	0,523	46,5	37,86	0	45,62	37,38	8,24	24	0	0	63,6	53,5	10,16	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,966	0,595	46,79	37,01	0	45,93	36,53	9,4	24	0	0	63	52,8	10,2	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,48	0,316	26,51	20	0	26,11	19,76	6,35	24	0	0	55,8	49,4	6,34	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,515	0,449	19,29	11,76	0	18,96	11,58	7,38	24	0	0	61,4	56,2	5,26	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,412	0,371	13,95	7,83	0	13,7	7,71	5,99	24	0	0	62	56,6	5,38	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,978	0,597	47,19	37,44	0	46,31	36,96	9,35	24	0	0	63,8	53,5	10,29	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,967	0,591	46,96	37,18	0	46,11	36,7	9,41	24	0	0	62,8	52,6	10,24	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,854	0,471	44,92	37,18	0	44,08	36,7	7,38	24	0	0	63	52,5	10,52	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,919	0,549	45,43	36,34	0	44,58	35,86	8,72	24	0	0	62,7	52,3	10,39	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,89	0,521	44,5	35,94	0	43,67	35,46	8,21	24	0	0	63,3	52,9	10,46	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,887	0,524	44,38	35,79	0	43,56	35,31	8,25	24	0	0	63,2	52,8	10,38	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,844	0,488	44,06	35,94	0	43,27	35,46	7,81	24	0	0	62,8	52,7	10,06	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,819	0,471	43,83	36,09	0	43,07	35,61	7,46	24	0	0	62,3	52,3	9,93	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,869	0,506	44,87	36,61	0	44,05	36,13	7,92	24	0	0	63,2	53	10,18	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,851	0,473	44,78	36,95	0	43,96	36,47	7,49	24	0	0	63,3	53	10,34	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,89	0,521	46,11	37,45	0	45,3	36,97	8,33	24	0	0	62,3	52,3	9,96	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,906	0,534	45,06	36,26	0	44,23	35,78	8,45	24	0	0	63	52,5	10,48	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,851	0,478	44,26	36,3	0	43,45	35,82	7,63	24	0	0	62,6	52,2	10,41	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,878	0,509	44,85	36,34	0	44,05	35,86	8,19	24	0	0	62,2	51,9	10,29	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,908	0,54	45,56	36,35	0	44,78	35,87	8,91	24	0	0	61,3	51,1	10,14	0,7	0,7	-
Итого:	26,489	0	1316,07	1050,16	0	1292,28	1036,18	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,489																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	662,868	30411,62	23579,88	0	29874,59	23258,71
23.08.2025	689,357	31727,69	24630,04	0	31166,87	24294,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:52:23