

#28328#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2023 по 31.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Заводская 27, ТСЖ, УК
Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
3450

Заводской номер счётчика 00154219	Показания прибора, Гкал 31.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	21,107	11,682	9.425

Подпись исполнителя _____



с 24.08.23 по 31.08.23



#28326#

Отчёт за период с 20.08.2023 по 31.08.2023.

Номер абонента 3450
 Порядковый номер 4858
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154219
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 04.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
21.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,4	25,8	-0,44	0,7	0,7	0
22.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	25,6	-0,45	0,7	0,7	0
23.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	25,7	-0,52	0,7	0,7	0
24.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	25,7	-0,5	0,7	0,7	0
25.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25	25,7	-0,67	0,7	0,7	0
26.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	25,6	-0,49	0,7	0,7	0
27.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,8	25,2	-0,39	0,7	0,7	0
28.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,5	24,9	-0,37	0,7	0,7	0
29.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	24,3	-0,3	0,7	0,7	0
30.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,1	24,7	-0,6	0,7	0,7	0
31.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,3	24,9	-0,65	0,7	0,7	0
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0	-	24,81	25,28	-0,49	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.08.2023	0	0	0	0	0	0	0
31.08.2023	0	0	0	0	0	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#28327#

Отчёт за период с 20.08.2023 по 31.08.2023.

Номер абонента 3450
 Порядковый номер 4859
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154219
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 04.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2023	-	0,89	0,554	43,98	34,79	0	43,2	34,31	8,89	24	0	0	62,4	52,6	9,82	0,7	0,7
22.08.2023	-	0,844	0,502	42,84	34,56	0	42,11	34,08	8,03	24	0	0	62,1	52	10,13	0,7	0,7
23.08.2023	-	0,911	0,556	43,38	34,23	0	42,6	33,75	8,85	24	0	0	62,8	52,4	10,43	0,7	0,7
24.08.2023	-	0,903	0,551	42,96	33,9	0	42,2	33,42	8,78	24	0	0	62,9	52,4	10,55	0,7	0,7
25.08.2023	-	0,895	0,556	44,11	34,89	0	43,37	34,41	8,96	24	0	0	61,7	51,7	9,96	0,7	0,7
26.08.2023	-	0,693	0,534	29,93	21,17	0	29,4	20,86	8,54	24	0	0	61,3	53,2	8,08	0,7	0,7
27.08.2023	-	0,699	0,588	28,48	18,76	0	27,99	18,44	9,55	24	0	0	61,1	54,9	6,18	0,7	0,7
28.08.2023	-	0,813	0,491	41,13	33,07	0	40,4	32,59	7,81	24	0	0	62,5	52,6	9,97	0,7	0,7
29.08.2023	-	0,888	0,541	44,06	35,01	0	43,35	34,53	8,82	24	0	0	61,1	51	10,1	0,7	0,7
30.08.2023	-	0,951	0,611	43,92	33,84	0	43,16	33,36	9,8	24	0	0	61,6	51,2	10,38	0,7	0,7
31.08.2023	-	0,938	0,58	42,96	33,36	0	42,21	32,88	9,33	24	0	0	62,3	51,5	10,83	0,7	0,7
Итого:	-	9,425	6,064	447,75	347,58	0	439,99	342,63	97,36	264	0	-	61,98	52,32	9,68	0,7	0,7

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
20.08.2023	11,682	556,06	432,79	0	546,3	426,87
31.08.2023	21,107	1003,81	780,37	0	986,29	769,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
