

#11637#

Отчёт по теплотреблению за период с 21.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента 3450
Порядковый номер 4859
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154219
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.08.2021	0,978	0,613	44,24	34,13	0	43,45	33,65	9,8	24	0	0	62,8	52	10,78	0,7	0,7	-
23.08.2021	0,89	0,515	40,85	32,42	0	40,09	31,94	8,15	24	0	0	63,4	51,7	11,66	0,7	0,7	-
24.08.2021	0,897	0,513	41,74	33,52	0	40,99	33,08	7,91	24	0	0	64,1	52,3	11,76	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,721	0,474	30,35	22,44	0	29,82	22,23	7,59	24	0	0	62,3	51,2	11,14	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,614	0,437	26,8	18,71	0	26,39	18,53	7,86	23	1	1	57,9	49,3	8,59	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,873	0,591	40,21	30,64	0	39,49	30,2	9,29	24	0	0	63,4	54	9,42	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,876	0,571	40,59	31,52	0	39,82	31,04	8,78	24	0	0	64,7	54,8	9,88	0,7	0,7	-
29.08.2021	1,009	0,718	42,73	31,29	0	41,94	30,81	11,13	24	0	0	64	54,3	9,62	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,896	0,601	38,03	28,46	0	37,33	28,06	9,27	24	0	0	64,2	53,6	10,64	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,987	0,66	36,82	26,08	0	36,13	25,84	10,29	24	0	0	63,5	50,6	12,91	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,955	0,607	41,07	31,13	0	40,33	30,73	9,6	24	0	0	62,8	51,4	11,43	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,994	0,616	42,8	32,88	0	41,98	32,4	9,58	24	0	0	64,1	52,4	11,73	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,918	0,514	42,85	34,64	0	42,01	34,16	7,85	24	0	0	65,1	53,2	11,93	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,964	0,562	45,04	36	0	44,18	35,52	8,66	24	0	0	64,4	52,9	11,47	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,996	0,599	44,88	35,16	0	44,03	34,68	9,35	24	0	0	63,8	52,3	11,51	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,974	0,571	43,52	34,38	0	42,67	33,9	8,77	24	0	0	64,8	52,9	11,88	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,868	0,552	38,99	30,11	0	38,29	29,66	8,63	24	0	0	63,2	52,2	10,96	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,945	0,655	39,56	29,17	0	38,83	28,69	10,14	24	0	0	64,4	54,2	10,18	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,865	0,507	41,27	32,84	0	40,55	32,39	8,16	24	0	0	62,4	51,4	10,99	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,942	0,533	44,57	36,09	0	43,68	35,61	8,07	24	0	0	65,7	54,1	11,58	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,993	0,609	45	35,31	0	44,12	34,83	9,29	24	0	0	64,9	53,7	11,25	0,7	0,7	-
12.09.2021	1,023	0,65	45,33	34,73	0	44,45	34,25	10,2	24	0	0	63,8	53	10,85	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,906	0,504	43,19	35,11	0	42,35	34,63	7,72	24	0	0	65,3	53,7	11,59	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,93	0,532	44,11	35,62	0	43,24	35,14	8,1	24	0	0	65,2	53,7	11,45	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,945	0,548	43,97	35,18	0	43,12	34,7	8,42	24	0	0	64,8	53,2	11,52	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,904	0,498	43,14	35,15	0	42,3	34,67	7,63	24	0	0	65	53,3	11,77	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,946	0,539	43,42	34,9	0	42,57	34,42	8,15	24	0	0	65,6	53,7	11,92	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,993	0,593	44,01	34,41	0	43,15	33,93	9,22	24	0	0	63,9	52,1	11,85	0,7	0,7	-
19.09.2021	1,075	0,676	45,37	34,29	0	44,51	33,81	10,7	24	0	0	63,6	51,9	11,66	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,966	0,56	42,69	33,72	0	41,88	33,24	8,64	24	0	0	64,4	52,1	12,3	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,867	0,459	41,91	34,44	0	41,14	33,96	7,18	24	0	0	63,5	51,4	12,16	0,7	0,7	-
22.09.2021	1,021	0,624	44,53	34,38	0	43,7	33,9	9,8	24	0	0	63,4	51,6	11,82	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,996	0,6	44,3	34,53	0	43,48	34,05	9,43	24	0	0	63,4	51,6	11,78	0,7	0,7	-
Итого:	30,727	0	1377,88	1073,38	0	1352,01	1058,65	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,727																

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 791

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
21.08.2021	744,304	36218,32	28034	0	35127,16	27336,65
23.09.2021	775,031	37596,2	29107,38	0	36479,17	28395,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:27:23