

#34979#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента 3450
Порядковый номер 4859
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154219
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,903	0,551	42,96	33,9	0	42,2	33,42	8,78	24	0	0	62,9	52,4	10,55	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,895	0,556	44,11	34,89	0	43,37	34,41	8,96	24	0	0	61,7	51,7	9,96	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,693	0,534	29,93	21,17	0	29,4	20,86	8,54	24	0	0	61,3	53,2	8,08	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,699	0,588	28,48	18,76	0	27,99	18,44	9,55	24	0	0	61,1	54,9	6,18	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,813	0,491	41,13	33,07	0	40,4	32,59	7,81	24	0	0	62,5	52,6	9,97	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,888	0,541	44,06	35,01	0	43,35	34,53	8,82	24	0	0	61,1	51	10,1	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,951	0,611	43,92	33,84	0	43,16	33,36	9,8	24	0	0	61,6	51,2	10,38	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,938	0,58	42,96	33,36	0	42,21	32,88	9,33	24	0	0	62,3	51,5	10,83	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,937	0,575	44,12	34,46	0	43,37	33,98	9,39	24	0	0	61,3	50,6	10,69	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,917	0,559	44,05	34,67	0	43,29	34,19	9,1	24	0	0	61,3	50,8	10,51	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,981	0,633	44,11	33,44	0	43,36	32,96	10,4	24	0	0	60,7	50,1	10,58	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,941	0,58	41,85	32,45	0	41,13	31,97	9,16	24	0	0	62,8	51,4	11,43	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,898	0,537	42,66	33,77	0	41,9	33,29	8,61	24	0	0	62,4	51,5	10,88	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,904	0,546	43,72	34,55	0	42,96	34,07	8,89	24	0	0	61,9	51,6	10,37	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,892	0,542	43,25	34,28	0	42,49	33,8	8,69	24	0	0	61,8	51,3	10,48	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,906	0,545	43,01	34,08	0	42,23	33,6	8,63	24	0	0	62,8	52	10,79	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,906	0,532	42,62	34,02	0	41,82	33,54	8,28	24	0	0	64,2	53	11,17	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,96	0,627	44,23	33,73	0	43,44	33,25	10,19	24	0	0	61,3	51,2	10,07	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,851	0,516	42,08	33,58	0	41,37	33,1	8,27	24	0	0	61,9	51,7	10,23	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,834	0,478	41,08	33,21	0	40,36	32,73	7,63	24	0	0	62,9	52,1	10,78	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,901	0,558	41,98	32,79	0	41,23	32,31	8,92	24	0	0	63	52,5	10,49	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,853	0,521	42,69	33,94	0	42,01	33,46	8,55	24	0	0	61	51,1	9,99	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,823	0,477	42,6	34,61	0	41,85	34,13	7,72	24	0	0	61,3	51	10,32	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,945	0,575	43,7	34,29	0	42,92	33,81	9,11	24	0	0	63	52,1	10,94	0,7	0,7	-
17.09.2023	1,072	0,717	45,9	34,07	0	45,05	33,59	11,46	24	0	0	62,7	52,2	10,52	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,884	0,53	43,17	34,28	0	42,39	33,8	8,59	24	0	0	61,9	51,5	10,43	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,87	0,518	42,86	34,2	0	42,09	33,72	8,37	24	0	0	61,8	51,3	10,51	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,803	0,483	42,7	33,97	0	42	33,55	8,45	24	0	0	57,6	48,2	9,45	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,894	0,537	42,84	33,91	0	42,12	33,43	8,69	24	0	0	61,8	51,2	10,68	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,806	0,524	38,51	29,77	0	37,81	29,33	8,48	24	0	0	62,6	53,1	9,43	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,852	0,57	39,92	30,37	0	39,23	30,02	9,21	24	0	0	61,8	52,4	9,42	0,7	0,7	-
Итого:	27,41	0	1301,2	1016,44	0	1278,5	1002,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,41																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	14,327	686,26	536,37	0	674,21	529,01
23.09.2023	41,737	1987,46	1552,81	0	1952,71	1531,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 7:22:14