

#11630#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента 3450
Порядковый номер 4859
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154219
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,02	0,609	43,88	34,12	0	43,03	33,64	9,39	24	0	0	64,7	52,4	12,3	0,7	0,7	-
25.09.2021	1,074	0,674	45,15	34,33	0	44,31	33,85	10,46	24	0	0	64,2	52,2	11,96	0,7	0,7	-
26.09.2021	1,141	0,752	45,99	33,81	0	45,11	33,33	11,78	24	0	0	63,7	52,1	11,58	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,883	0,518	40,39	32,03	0	39,63	31,57	8,06	24	0	0	63,7	51,9	11,73	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,923	0,632	38,68	28,67	0	37,97	28,21	9,76	24	0	0	64,4	53,8	10,51	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,92	0,614	39,52	29,76	0	38,8	29,31	9,49	24	0	0	64,1	53,4	10,68	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,983	0,575	43,2	34,02	0	42,36	33,54	8,82	24	0	0	64,7	52,4	12,25	0,7	0,7	-
01.10.2021	0,947	0,535	42,55	33,94	0	41,73	33,46	8,27	24	0	0	64,6	52,2	12,37	0,7	0,7	-
02.10.2021	1,051	0,65	44,54	34,23	0	43,66	33,75	9,91	24	0	0	64,9	52,8	12,15	0,7	0,7	-
03.10.2021	1,096	0,697	45,03	34,05	0	44,17	33,57	10,6	24	0	0	65,2	53,1	12,09	0,7	0,7	-
04.10.2021	0,967	0,561	42,79	33,98	0	41,93	33,5	8,43	24	0	0	66	53,7	12,26	0,7	0,7	-
05.10.2021	0,917	0,515	42,57	34,39	0	41,75	33,91	7,84	24	0	0	64,9	52,9	12	0,7	0,7	-
06.10.2021	0,941	0,542	42,62	34,01	0	41,81	33,53	8,28	24	0	0	65,4	53,5	11,88	0,7	0,7	-
07.10.2021	0,874	0,479	41,07	33,39	0	40,26	32,91	7,35	24	0	0	64,9	52,8	12,13	0,7	0,7	-
08.10.2021	0,897	0,512	41,68	33,38	0	40,9	32,9	8	24	0	0	63,9	52,2	11,71	0,7	0,7	-
09.10.2021	0,969	0,588	43,02	33,65	0	42,23	33,17	9,06	24	0	0	64	52,3	11,7	0,7	0,7	-
10.10.2021	1,088	0,707	44,32	33,23	0	43,48	32,75	10,73	24	0	0	65	53,1	11,92	0,7	0,7	-
11.10.2021	0,93	0,543	41,84	33,13	0	41,03	32,65	8,38	24	0	0	64,4	52,5	11,93	0,7	0,7	-
12.10.2021	0,956	0,558	41,43	32,59	0	40,6	32,11	8,49	24	0	0	65,5	53	12,46	0,7	0,7	-
13.10.2021	0,953	0,576	41,39	32,25	0	40,63	31,81	8,82	24	0	0	64,1	52	12,13	0,7	0,7	-
14.10.2021	0,922	0,529	40,2	31,76	0	39,43	31,28	8,15	24	0	0	64,8	52,2	12,55	0,7	0,7	-
15.10.2021	0,907	0,508	41,28	33,21	0	40,54	32,75	7,79	24	0	0	64,7	52,4	12,34	0,7	0,7	-
16.10.2021	1,043	0,654	44,16	33,69	0	43,3	33,21	10,09	24	0	0	64,3	52,4	11,93	0,7	0,7	-
17.10.2021	1,114	0,73	45,12	33,59	0	44,29	33,11	11,18	24	0	0	64,6	52,8	11,87	0,7	0,7	-
18.10.2021	0,954	0,568	42,67	33,58	0	41,87	33,1	8,77	24	0	0	64,1	52,2	11,83	0,7	0,7	-
19.10.2021	0,908	0,526	40,56	32,15	0	39,78	31,67	8,11	24	0	0	64,5	52,3	12,19	0,7	0,7	-
20.10.2021	0,882	0,502	39,06	31,03	0	38,34	30,57	7,77	24	0	0	64,7	52,2	12,44	0,7	0,7	-
21.10.2021	0,896	0,532	39,8	31,27	0	39,1	30,84	8,26	24	0	0	63,6	51,5	12,06	0,7	0,7	-
22.10.2021	0,93	0,56	39,81	30,88	0	39,09	30,45	8,64	24	0	0	64	51,5	12,45	0,7	0,7	-
23.10.2021	0,947	0,571	39,79	30,66	0	39,04	30,22	8,82	24	0	0	64,5	52	12,5	0,7	0,7	-
Итого:	29,033	0	1264,11	984,78	0	1240,17	970,67	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,033																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	775,031	37596,2	29107,38	0	36479,17	28395,3
23.10.2021	804,064	38860,31	30092,16	0	37719,34	29365,97

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2021 7:24:00