

#34980#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
 Номер абонента 3450
 Порядковый номер 4859
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154219
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2023	1,028	0,665	45,31	34,37	0	44,47	33,89	10,58	24	0	0	62,5	51,7	10,82	0,7	0,7	-
25.09.2023	0,972	0,601	44,11	34,22	0	43,32	33,74	9,58	24	0	0	62,9	51,9	11,01	0,7	0,7	-
26.09.2023	0,934	0,582	43,84	34,06	0	43,11	33,58	9,53	24	0	0	60,9	50,5	10,45	0,7	0,7	-
27.09.2023	0,927	0,582	43,33	33,58	0	42,61	33,1	9,51	24	0	0	60,9	50,5	10,47	0,7	0,7	-
28.09.2023	0,91	0,541	42,32	33,46	0	41,53	32,98	8,55	24	0	0	63,1	51,9	11,17	0,7	0,7	-
29.09.2023	0,888	0,531	43,1	34,26	0	42,36	33,78	8,58	24	0	0	61,9	51,4	10,56	0,7	0,7	-
30.09.2023	0,899	0,55	43,99	34,64	0	43,24	34,16	9,08	24	0	0	60,7	50,5	10,14	0,7	0,7	-
01.10.2023	0,995	0,648	45,35	34,47	0	44,61	33,99	10,62	24	0	0	60,6	50,3	10,34	0,7	0,7	-
02.10.2023	0,965	0,589	44,69	35,04	0	43,85	34,56	9,29	24	0	0	63	52	11	0,7	0,7	-
03.10.2023	0,922	0,551	44,72	35,5	0	43,93	35,02	8,91	24	0	0	62,1	51,5	10,56	0,7	0,7	-
04.10.2023	0,919	0,556	44,23	34,87	0	43,51	34,39	9,12	24	0	0	60,8	50,2	10,61	0,7	0,7	-
05.10.2023	0,966	0,595	44,84	34,82	0	44,09	34,34	9,75	24	0	0	61,2	50,5	10,72	0,7	0,7	-
06.10.2023	0,986	0,591	45,33	35,64	0	44,48	35,16	9,32	24	0	0	63	51,8	11,28	0,7	0,7	-
07.10.2023	0,991	0,59	45,89	36,02	0	45,06	35,54	9,52	24	0	0	62,8	51,8	11,04	0,7	0,7	-
08.10.2023	1,163	0,79	49,13	35,77	0	48,28	35,29	12,99	24	0	0	60,9	50,4	10,48	0,7	0,7	-
09.10.2023	0,784	0,537	32,91	23,87	0	32,34	23,56	8,78	24	0	0	61,3	50,9	10,42	0,7	0,7	-
10.10.2023	1,014	0,649	44,69	33,9	0	43,92	33,45	10,47	24	0	0	61,9	51,1	10,86	0,7	0,7	-
11.10.2023	1,036	0,658	45,94	34,76	0	45,15	34,31	10,84	24	0	0	61,2	50,4	10,88	0,7	0,7	-
12.10.2023	0,952	0,573	44,24	34,62	0	43,52	34,15	9,37	24	0	0	60,8	49,6	11,19	0,7	0,7	-
13.10.2023	0,943	0,564	45,38	35,75	0	44,59	35,27	9,32	24	0	0	60,7	50	10,72	0,7	0,7	-
14.10.2023	0,975	0,592	46,53	36,56	0	45,74	36,08	9,66	24	0	0	61,5	50,9	10,56	0,7	0,7	-
15.10.2023	1,04	0,665	47,48	36,08	0	46,66	35,6	11,06	24	0	0	60,8	50,4	10,36	0,7	0,7	-
16.10.2023	0,969	0,597	46,01	35,91	0	45,22	35,43	9,79	24	0	0	61,1	50,6	10,44	0,7	0,7	-
17.10.2023	0,952	0,588	45,74	35,78	0	44,96	35,3	9,66	24	0	0	60,3	49,9	10,43	0,7	0,7	-
18.10.2023	0,972	0,593	45,79	35,89	0	44,99	35,41	9,58	24	0	0	61,6	50,9	10,78	0,7	0,7	-
19.10.2023	0,606	0,439	29,87	21,28	0	29,44	21,01	8,43	24	0	0	55,4	48,8	6,58	0,7	0,7	-
20.10.2023	0,963	0,635	44,23	33,84	0	43,42	33,37	10,05	24	0	0	63,3	53,5	9,78	0,7	0,7	-
21.10.2023	1,079	0,681	47,97	36,7	0	47,09	36,22	10,87	24	0	0	62,5	51,5	11,03	0,7	0,7	-
22.10.2023	1,113	0,73	48,5	36,41	0	47,61	35,93	11,68	24	0	0	62,1	51,2	10,82	0,7	0,7	-
23.10.2023	0,987	0,601	46,68	36,53	0	45,88	36,05	9,83	24	0	0	61,9	51,4	10,49	0,7	0,7	-
Итого:	28,85	0	1332,14	1028,6	0	1308,98	1014,66	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,85																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2023	41,737	1987,46	1552,81	0	1952,71	1531,13
23.10.2023	70,587	3319,6	2581,41	0	3261,69	2545,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.10.2023 7:27:58