

#99086#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград  
Номер абонента 3450  
Порядковый номер 4859  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00154219  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,894	0,52	42,56	34,06	0	41,77	33,58	8,19	24	0	0	63,7	52,7	11,01	0,7	0,7	-
25.09.2024	0,901	0,546	43	34	0	42,25	33,52	8,73	24	0	0	62,3	51,6	10,68	0,7	0,7	-
26.09.2024	0,935	0,581	43,61	34,01	0	42,85	33,53	9,32	24	0	0	62,1	51,5	10,63	0,7	0,7	-
27.09.2024	0,906	0,543	42,92	34	0	42,17	33,52	8,65	24	0	0	62,4	51,6	10,84	0,7	0,7	-
28.09.2024	0,939	0,581	43,53	33,96	0	42,78	33,5	9,28	24	0	0	61,8	50,9	10,86	0,7	0,7	-
29.09.2024	1,052	0,683	45,02	33,8	0	44,2	33,32	10,88	24	0	0	62,8	51,6	11,14	0,7	0,7	-
30.09.2024	0,946	0,552	43,24	34,2	0	42,45	33,72	8,73	24	0	0	63,4	51,8	11,6	0,7	0,7	-
01.10.2024	0,977	0,61	42,21	32,12	0	41,46	31,64	9,82	24	0	0	62,2	50,8	11,5	0,7	0,7	-
02.10.2024	0,983	0,62	40,97	30,83	0	40,26	30,45	9,81	24	0	0	62,8	50,8	12,02	0,7	0,7	-
03.10.2024	0,936	0,575	40,63	31,04	0	39,93	30,65	9,28	24	0	0	61,9	50,1	11,81	0,7	0,7	-
04.10.2024	0,945	0,588	40,46	30,7	0	39,79	30,33	9,46	24	0	0	61,9	50,1	11,84	0,7	0,7	-
05.10.2024	0,984	0,62	40,98	30,79	0	40,29	30,4	9,89	24	0	0	62,3	50,4	11,99	0,7	0,7	-
06.10.2024	1,056	0,7	42,85	30,99	0	42,12	30,68	11,44	24	0	0	61	49,3	11,7	0,7	0,7	-
07.10.2024	0,942	0,567	40,58	31,06	0	39,89	30,68	9,21	24	0	0	61,8	49,6	12,13	0,7	0,7	-
08.10.2024	0,951	0,58	40,59	31,06	0	39,88	30,68	9,2	24	0	0	62,4	50,1	12,29	0,7	0,7	-
09.10.2024	0,945	0,596	40,8	30,95	0	40,12	30,56	9,56	24	0	0	61,9	50,4	11,55	0,7	0,7	-
10.10.2024	0,927	0,56	41,91	32,63	0	41,19	32,2	8,99	24	0	0	62,4	51	11,34	0,7	0,7	-
11.10.2024	0,913	0,547	41,63	32,64	0	40,88	32,16	8,72	24	0	0	62,6	51,1	11,47	0,7	0,7	-
12.10.2024	0,921	0,578	40,57	30,91	0	39,87	30,54	9,33	24	0	0	61,7	50,4	11,34	0,7	0,7	-
13.10.2024	0,977	0,662	40,24	29,23	0	39,58	28,85	10,73	24	0	0	61,7	50,8	10,89	0,7	0,7	-
14.10.2024	0,858	0,53	39,29	30,48	0	38,62	30,06	8,56	24	0	0	61,8	51	10,82	0,7	0,7	-
15.10.2024	0,869	0,523	39,99	31,21	0	39,31	30,78	8,53	24	0	0	61,4	50,2	11,23	0,7	0,7	-
16.10.2024	0,903	0,538	40,02	31,21	0	39,31	30,75	8,56	24	0	0	62,7	50,9	11,86	0,7	0,7	-
17.10.2024	0,889	0,532	39,87	31,05	0	39,17	30,63	8,54	24	0	0	62,2	50,5	11,7	0,7	0,7	-
18.10.2024	0,875	0,526	40,04	31,1	0	39,38	30,72	8,66	24	0	0	61,1	49,8	11,26	0,7	0,7	-
19.10.2024	0,899	0,53	39,9	31,2	0	39,17	30,73	8,44	24	0	0	63,1	51,2	11,89	0,7	0,7	-
20.10.2024	1,063	0,704	42,22	30,75	0	41,45	30,32	11,13	24	0	0	63,2	51,4	11,8	0,7	0,7	-
21.10.2024	0,875	0,525	39,81	31,03	0	39,12	30,65	8,47	24	0	0	61,7	50,3	11,44	0,7	0,7	-
22.10.2024	0,875	0,522	39,7	31,15	0	39,02	30,73	8,29	24	0	0	62,5	50,8	11,67	0,7	0,7	-
23.10.2024	0,872	0,52	39,69	31,1	0	38,97	30,65	8,32	24	0	0	62,4	50,8	11,57	0,7	0,7	-
Итого:	28,008	0	1238,83	953,26	0	1217,25	940,53	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,008																

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	384,426	17619,59	13589,43	0	17309,86	13402,37
23.10.2024	412,434	18858,42	14542,69	0	18527,11	14342,9

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.10.2024 7:46:50