#11631#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель	Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя	Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента	3450
Порядковый номер	4858
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00154219
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
02.10.2021	1,015	0	201,48	195,36	0	199,9	194,16	0	0	24	0	0	41,2	36,2	5,09	0,7	0,7	0	-
03.10.2021	0,954	0	197,91	192,04	0	196,29	190,84	0	0	24	0	0	41,4	36,5	4,87	0,7	0,7	0	-
04.10.2021	1,056	0	203,73	198,4	0	201,91	197,07	0	0	24	0	0	43,6	38,3	5,25	0,7	0,7	0	-
05.10.2021	0,933	0	215,47	209,22	0	213,78	207,93	0	0	24	0	0	40,8	36,4	4,38	0,7	0,7	0	-
06.10.2021	0,963	0	213,88	207,84	0	212,16	206,57	0	0	24	0	0	41,3	36,8	4,54	0,7	0,7	0	-
07.10.2021	0,976	0	215,75	209,5	0	214,09	208,24	0	0	24	0	0	41	36,5	4,56	0,7	0,7	0	-
08.10.2021	1,43	0	210,54	204,52	0	208,24	202,88	0	0	24	0	0	47,9	41	6,88	0,7	0,7	0	-
09.10.2021	1,453	0	213,54	207,52	0	211,14	205,8	0	0	24	0	0	48,8	41,9	6,9	0,7	0,7	0	-
10.10.2021	1,528	0	214,21	208,25	0	211,72	206,43	0	0	24	0	0	50	42,7	7,22	0,7	0,7	0	-
11.10.2021	1,423	0	208,08	202,26	0	205,8	200,63	0	0	24	0	0	48,6	41,7	6,94	0,7	0,7	0	-
12.10.2021	1,109	0	201,47	195,63	0	199,74	194,35	0	0	24	0	0	43,1	37,6	5,56	0,7	0,7	0	-
13.10.2021	1,223	0	200,02	194,26	0	198,14	192,94	0	0	24	0	0	44,9	38,7	6,17	0,7	0,7	0	-
14.10.2021	1,334	0	201,17	195,43	0	199,11	193,93	0	0	24	0	0	46,8	40	6,7	0,7	0,7	0	-
15.10.2021	1,141	0	205,22	199,31	0	203,42	198,06	0	0	24	0	0	42,9	37,3	5,62	0,7	0,7	0	-
16.10.2021	1,117	0	205,79	199,79	0	204,02	198,51	0	0	24	0	0	42,6	37,1	5,49	0,7	0,7	0	-
17.10.2021	1,119	0	206,37	200,42	0	204,61	199,15	0	0	24	0	0	42,3	36,8	5,48	0,7	0,7	0	-
18.10.2021	1,235	0	206,28	200,34	0	204,37	198,95	0	0	24	0	0	44,3	38,3	6,05	0,7	0,7	0	-
19.10.2021	1,509	0	206,02	200,18	0	203,71	198,54	0	0	24	0	0	49,2	41,7	7,42	0,7	0,7	0	-
20.10.2021	1,069	0	205,2	199,28	0	203,47	197,99	0	0	24	0	0	42,5	37,2	5,27	0,7	0,7	0	-
21.10.2021	1,001	0	206,08	200,13	0	204,4	198,91	0	0	24	0	0	41,4	36,4	4,9	0,7	0,7	0	-
22.10.2021	1,237	0	208,66	202,81	0	206,74	201,38	0	0	24	0	0	44	38	5,98	0,7	0,7	0	-
23.10.2021	1,323	0	207,77	201,96	0	205,76	200,52	0	0	24	0	0	45,3	38,8	6,43	0,7	0,7	0	-
Итого:	26,148	0	4554,64	4424,45	0	4512,52	4393,78	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,148																		

Общее время работы системы, ч	528
Период нормальной работы системы, ч	528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
01.10.2021	753,212	92099,21	91571,34	0	90935,62	90759,04	0
23.10.2021	779,36	96653,85	95995,79	0	95448,14	95152,82	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2021 7:27:01