

#99085#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента 3450
Порядковый номер 4858
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154219
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | dDI | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-----|-------------|
| 08.10.2024 | 0,461 | 0 | 93,62 | 76,46 | 0 | 92,93 | 76,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 39,4 | 34,8 | 4,62 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 09.10.2024 | 1,286 | 0 | 226,95 | 197,13 | 0 | 225,12 | 195,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,4 | 35,7 | 5,72 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 10.10.2024 | 1,204 | 0 | 227,78 | 204,2 | 0 | 226 | 202,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,4 | 36,1 | 5,35 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 11.10.2024 | 1,204 | 0 | 230,42 | 214,24 | 0 | 228,53 | 212,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,6 | 36,3 | 5,28 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 12.10.2024 | 1,203 | 0 | 235,34 | 225,81 | 0 | 233,42 | 224,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,5 | 36,4 | 5,17 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 13.10.2024 | 1,24 | 0 | 227,7 | 223,24 | 0 | 225,76 | 221,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42,3 | 36,8 | 5,51 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 14.10.2024 | 1,146 | 0 | 223,97 | 222,39 | 0 | 222,21 | 221,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,3 | 36,1 | 5,17 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 15.10.2024 | 1,145 | 0 | 221,59 | 222,36 | 0 | 219,78 | 221 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,6 | 36,3 | 5,23 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 16.10.2024 | 1,304 | 0 | 218,74 | 221,33 | 0 | 216,76 | 219,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 43,8 | 37,7 | 6,03 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 17.10.2024 | 1,279 | 0 | 216,62 | 220,27 | 0 | 214,67 | 218,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 44 | 38 | 5,97 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 18.10.2024 | 1,214 | 0 | 216,46 | 221,37 | 0 | 214,56 | 219,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 43 | 37,3 | 5,68 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 19.10.2024 | 1,257 | 0 | 215,29 | 221,29 | 0 | 213,36 | 219,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 43,8 | 37,8 | 5,92 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 20.10.2024 | 1,233 | 0 | 214,14 | 221,01 | 0 | 212,22 | 219,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 43,6 | 37,8 | 5,83 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 21.10.2024 | 1,138 | 0 | 213,68 | 221,33 | 0 | 211,94 | 219,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42,2 | 36,8 | 5,38 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 22.10.2024 | 1,017 | 0 | 212,88 | 221,02 | 0 | 211,21 | 219,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40,9 | 36,1 | 4,82 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 23.10.2024 | 1,005 | 0 | 212,32 | 220,88 | 0 | 210,66 | 219,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40,7 | 35,9 | 4,78 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| Итого: | 18,336 | 0 | 3407,5 | 3354,33 | 0 | 3379,13 | 3333,15 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 07.10.2024 | 345,246 | 40544,48 | 39497,22 | 0 | 40042,99 | 39153,03 | 0 |
| 23.10.2024 | 363,582 | 43951,98 | 42851,55 | 0 | 43422,12 | 42486,18 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 8:39:24