

#11653#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
 Номер абонента 3450
 Порядковый номер 4858
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154219
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | dDI | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-----|----------------|
| 24.10.2022 | 0,931 | 0 | 205,05 | 213,15 | 0 | 203,41 | 211,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,1 | 36,5 | 4,58 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 25.10.2022 | 0,991 | 0 | 207,1 | 215,18 | 0 | 205,42 | 213,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42,4 | 37,6 | 4,82 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 26.10.2022 | 0,949 | 0 | 207,56 | 215,63 | 0 | 205,84 | 214,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,7 | 37 | 4,63 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 27.10.2022 | 0,92 | 0 | 210,11 | 218,19 | 0 | 208,46 | 216,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41 | 36,6 | 4,42 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 28.10.2022 | 0,929 | 0 | 211,24 | 219,43 | 0 | 209,57 | 218,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,1 | 36,7 | 4,43 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 29.10.2022 | 0,927 | 0 | 212,76 | 220,93 | 0 | 211,02 | 219,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,4 | 37 | 4,41 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 30.10.2022 | 0,93 | 0 | 213,53 | 221,68 | 0 | 211,8 | 220,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,4 | 37 | 4,4 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 31.10.2022 | 0,95 | 0 | 211,59 | 219,63 | 0 | 209,87 | 218,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,7 | 37,2 | 4,54 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 01.11.2022 | 0,973 | 0 | 210,45 | 214,76 | 0 | 208,71 | 213,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42 | 37,4 | 4,67 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 02.11.2022 | 0,979 | 0 | 216,82 | 217,18 | 0 | 215,09 | 215,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,7 | 37,1 | 4,56 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 03.11.2022 | 0,984 | 0 | 218,54 | 218,82 | 0 | 216,84 | 217,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,5 | 36,9 | 4,55 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 04.11.2022 | 1,085 | 0 | 217,61 | 217,84 | 0 | 215,74 | 216,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42,7 | 37,6 | 5,05 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 05.11.2022 | 1,037 | 0 | 217,98 | 218,14 | 0 | 216,23 | 216,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,6 | 36,8 | 4,8 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 06.11.2022 | 1,02 | 0 | 216,38 | 216,5 | 0 | 214,67 | 215,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,1 | 36,3 | 4,76 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 07.11.2022 | 1,112 | 0 | 206,47 | 206,47 | 0 | 204,7 | 205,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42,7 | 37,2 | 5,44 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 08.11.2022 | 1,023 | 0 | 203,94 | 204,07 | 0 | 202,31 | 202,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,2 | 36,1 | 5,08 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 09.11.2022 | 1,04 | 0 | 204,51 | 204,5 | 0 | 202,83 | 203,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,6 | 36,5 | 5,13 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 10.11.2022 | 1,106 | 0 | 204,03 | 204 | 0 | 202,34 | 202,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42,8 | 37,3 | 5,49 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 11.11.2022 | 1,098 | 0 | 203,1 | 202,99 | 0 | 201,36 | 201,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42,8 | 37,3 | 5,46 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 12.11.2022 | 1,042 | 0 | 203,46 | 203,31 | 0 | 201,79 | 202,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,8 | 36,6 | 5,16 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 13.11.2022 | 1,014 | 0 | 203,09 | 202,87 | 0 | 201,43 | 201,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41,8 | 36,7 | 5,05 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 14.11.2022 | 1,077 | 0 | 199,24 | 199,07 | 0 | 197,56 | 197,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42,9 | 37,5 | 5,46 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 15.11.2022 | 1,288 | 0 | 196,24 | 196,01 | 0 | 194,26 | 194,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 46,5 | 39,8 | 6,65 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 16.11.2022 | 1,634 | 0 | 195,93 | 195,63 | 0 | 193,57 | 193,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51 | 42,5 | 8,46 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 17.11.2022 | 2,163 | 0 | 195,32 | 194,65 | 0 | 192,1 | 192,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59,7 | 48,4 | 11,28 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 18.11.2022 | 2,238 | 0 | 195,94 | 195,26 | 0 | 192,58 | 193,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61 | 49,3 | 11,65 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 19.11.2022 | 2,615 | 0 | 190,02 | 188,85 | 0 | 186,13 | 186,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 53,6 | 14,07 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 20.11.2022 | 2,412 | 0 | 175,13 | 174,05 | 0 | 171,67 | 171,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | 51,9 | 14,07 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 21.11.2022 | 2,284 | 0 | 186,3 | 184,91 | 0 | 182,9 | 182,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 50,9 | 12,52 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 22.11.2022 | 2,138 | 0 | 190,19 | 188,93 | 0 | 187 | 186,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 49,2 | 11,45 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 23.11.2022 | 2,345 | 0 | 187,93 | 186,27 | 0 | 184,37 | 183,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 51,7 | 12,73 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| Итого: | 41,234 | 0 | 6317,56 | 6378,9 | 0 | 6251,57 | 6330,13 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 41,234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.10.2022 | 1091,291 | 132783,19 | 131800,46 | 0 | 131100,06 | 130627,43 | 0 |
| 23.11.2022 | 1132,525 | 139100,75 | 138179,36 | 0 | 137351,63 | 136957,56 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 ИП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2022 8:10:58