#102521#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

| | |
|---|---|
| Потребитель | Заводская 27, ТСЖ, УК |
| Адрес потребителя | Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград |
| Номер абонента | 3450 |
| Порядковый номер | 4859 |
| Тип теплосчётчика | ВКТ-7 |
| Заводской номер | 00154219 |
| Номер системы | 2 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | 0,891 | 0,546 | 40,19 | 31,1 | 0 | 39,5 | 30,71 | 8,79 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 50,6 | 11,31 | 0,7 | 0,7 | 8,5 |
| 25.10.2024 | 0,914 | 0,576 | 40,57 | 31,08 | 0 | 39,88 | 30,66 | 9,22 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 50,7 | 11,17 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 26.10.2024 | 0,9 | 0,555 | 40,29 | 31,17 | 0 | 39,62 | 30,75 | 8,87 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 50,8 | 11,33 | 0,7 | 0,7 | 8,2 |
| 27.10.2024 | 1,028 | 0,679 | 41,87 | 30,87 | 0 | 41,09 | 30,4 | 10,69 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 51,9 | 11,46 | 0,7 | 0,7 | 9,6 |
| 28.10.2024 | 0,863 | 0,506 | 39,43 | 31,05 | 0 | 38,75 | 30,6 | 8,15 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 50,7 | 11,65 | 0,7 | 0,7 | 10,2 |
| 29.10.2024 | 0,904 | 0,553 | 40,2 | 31,07 | 0 | 39,51 | 30,62 | 8,89 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 50,7 | 11,49 | 0,7 | 0,7 | 10,9 |
| 30.10.2024 | 0,88 | 0,531 | 40,2 | 31,34 | 0 | 39,5 | 30,92 | 8,58 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 50,2 | 11,38 | 0,7 | 0,7 | 12,2 |
| 31.10.2024 | 0,943 | 0,588 | 40,95 | 31,31 | 0 | 40,25 | 30,87 | 9,38 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 51 | 11,53 | 0,7 | 0,7 | 9,6 |
| 01.11.2024 | 0,93 | 0,564 | 42,27 | 32,96 | 0 | 41,55 | 32,52 | 9,03 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 51,3 | 11,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.11.2024 | 0,892 | 0,526 | 42,94 | 34,22 | 0 | 42,2 | 33,74 | 8,46 | 24 | 0 | 0 | 62 | 51 | 10,91 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.11.2024 | 0,965 | 0,594 | 43,91 | 34,08 | 0 | 43,14 | 33,6 | 9,54 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 50,9 | 11,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.11.2024 | 0,998 | 0,622 | 44,35 | 34,15 | 0 | 43,56 | 33,67 | 9,89 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 51,5 | 11,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.11.2024 | 0,941 | 0,566 | 43,33 | 34,07 | 0 | 42,57 | 33,59 | 8,98 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 51,1 | 11,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.11.2024 | 0,915 | 0,541 | 42,81 | 33,9 | 0 | 42,06 | 33,42 | 8,64 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 50,9 | 11,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.11.2024 | 0,91 | 0,528 | 42,6 | 33,88 | 0 | 41,83 | 33,4 | 8,43 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 51,2 | 11,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.11.2024 | 0,873 | 0,483 | 42,05 | 34,08 | 0 | 41,27 | 33,6 | 7,67 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 51,7 | 11,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.11.2024 | 0,929 | 0,549 | 42,93 | 33,9 | 0 | 42,14 | 33,42 | 8,72 | 24 | 0 | 0 | 63 | 51,7 | 11,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.11.2024 | 1,028 | 0,665 | 44,87 | 33,76 | 0 | 44,07 | 33,28 | 10,79 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 50,8 | 10,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.11.2024 | 0,887 | 0,507 | 42,44 | 34,1 | 0 | 41,71 | 33,62 | 8,09 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 51,1 | 11,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.11.2024 | 0,911 | 0,528 | 42,69 | 34,04 | 0 | 41,92 | 33,56 | 8,36 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 51,8 | 11,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.11.2024 | 0,953 | 0,573 | 43,25 | 33,91 | 0 | 42,49 | 33,43 | 9,06 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 51,7 | 11,39 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.11.2024 | 0,882 | 0,502 | 42,3 | 34,07 | 0 | 41,54 | 33,59 | 7,95 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 51,2 | 11,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.11.2024 | 0,887 | 0,506 | 42,45 | 34,09 | 0 | 41,7 | 33,61 | 8,09 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 51,2 | 11,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.11.2024 | 0,929 | 0,549 | 43,07 | 34,05 | 0 | 42,29 | 33,57 | 8,72 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 51,5 | 11,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.11.2024 | 1,043 | 0,667 | 44,84 | 33,95 | 0 | 44,02 | 33,47 | 10,55 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 51,5 | 11,37 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.11.2024 | 0,908 | 0,539 | 43,1 | 34,14 | 0 | 42,38 | 33,66 | 8,72 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 50,5 | 11,03 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.11.2024 | 0,916 | 0,537 | 42,67 | 34 | 0 | 41,93 | 33,52 | 8,41 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 51,2 | 11,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.11.2024 | 0,97 | 0,585 | 43,58 | 33,95 | 0 | 42,81 | 33,47 | 9,34 | 24 | 0 | 0 | 63 | 51,6 | 11,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.11.2024 | 0,926 | 0,541 | 42,94 | 34,06 | 0 | 42,19 | 33,58 | 8,61 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 51,2 | 11,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.11.2024 | 0,873 | 0,495 | 41,49 | 33,3 | 0 | 40,77 | 32,82 | 7,95 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 50,6 | 11,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.11.2024 | 0,979 | 0,608 | 42,28 | 32,31 | 0 | 41,56 | 31,88 | 9,68 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 50,7 | 11,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 28,768 | 0 | 1312,86 | 1027,96 | 0 | 1289,8 | 1013,55 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,768 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | 412,434 | 18858,42 | 14542,69 | 0 | 18527,11 | 14342,9 |
| 23.11.2024 | 441,202 | 20171,28 | 15570,65 | 0 | 19816,91 | 15356,45 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.11.2024 7:47:23