#11652#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 24.12.2022

Потребитель	Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя	Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента	3450
Порядковый номер	4859
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00154219
Номер системы	2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2022	1,015	0,602	45,36	35,66	0	44,5	35,18	9,32	24	0	0	64,7	53	11,71	0,7	0,7	-
25.11.2022	0,998	0,585	45,22	35,85	0	44,32	35,37	8,95	24	0	0	64,9	53,1	11,83	0,7	0,7	-
26.11.2022	1,003	0,581	45,16	35,99	0	44,3	35,51	8,79	24	0	0	65,7	53,8	11,96	0,7	0,7	-
27.11.2022	1,068	0,647	46,61	36,35	0	45,69	35,87	9,82	24	0	0	65,8	54	11,79	0,7	0,7	-
28.11.2022	0,965	0,56	45,28	36,3	0	44,41	35,82	8,59	24	0	0	64,5	53	11,49	0,7	0,7	-
29.11.2022	0,992	0,613	46,28	36,04	0	45,48	35,61	9,87	24	0	0	61,8	51	10,76	0,7	0,7	-
30.11.2022	0,99	0,575	45,23	36,03	0	44,34	35,55	8,79	24	0	0	65	53,3	11,76	0,7	0,7	-
01.12.2022	1,005	0,595	44,09	34,64	0	43,23	34,16	9,07	24	0	0	65,1	53	12,11	0,7	0,7	-
02.12.2022	1,01	0,607	43,62	33,91	0	42,77	33,43	9,34	24	0	0	64,8	52,7	12,08	0,7	0,7	-
03.12.2022	0,995	0,582	43,45	34,2	0	42,6	33,72	8,88	24	0	0	65	52,6	12,32	0,7	0,7	-
04.12.2022	1,193	0,792	46,48	33,81	0	45,6	33,33	12,27	24	0	0	64,8	52,9	11,93	0,7	0,7	-
05.12.2022	0,986	0,578	43,87	34,63	0	43,03	34,15	8,88	24	0	0	64,8	52,8	12,02	0,7	0,7	-
06.12.2022	0,944	0,536	42,83	34,14	0	42,03	33,66	8,37	24	0	0	64,3	52,2	12,01	0,7	0,7	-
07.12.2022	0,981	0,577	43	33,8	0	42,18	33,32	8,86	24	0	0	64,5	52,2	12,29	0,7	0,7	-
08.12.2022	0,996	0,59	43,02	33,56	0	42,22	33,08	9,14	24	0	0	64,7	52,4	12,3	0,7	0,7	-
09.12.2022	0,927	0,523	42,24	33,83	0	41,43	33,35	8,08	24	0	0	64,3	52	12,24	0,7	0,7	-
10.12.2022	0,986	0,582	43,21	33,82	0	42,38	33,34	9,04	24	0	0	64,6	52,4	12,1	0,7	0,7	-
11.12.2022	0,818	0,589	31,53	22,18	0	30,93	21,85	9,08	24	0	0	63,9	53,1	10,81	0,7	0,7	-
12.12.2022	0,95	0,689	39,34	28,1	0	38,64	27,68	10,96	24	0	0	62,3	52,8	9,53	0,7	0,7	-
13.12.2022	0,915	0,526	42,05	33,65	0	41,29	33,19	8,1	24	0	0	63,6	51,5	12,07	0,7	0,7	-
14.12.2022	0,972	0,574	43,16	33,85	0	42,32	33,37	8,95	24	0	0	63,9	52	11,95	0,7	0,7	-
15.12.2022	0,979	0,59	43,4	33,89	0	42,62	33,41	9,21	24	0	0	63,4	51,6	11,83	0,7	0,7	-
16.12.2022	1,035	0,642	44,28	33,94	0	43,46	33,46	10	24	0	0	64	52,2	11,81	0,7	0,7	-
17.12.2022	1,039	0,627	44,99	35,03	0	44,1	34,55	9,55	24	0	0	65,2	53,1	12,11	0,7	0,7	-
18.12.2022	1,133	0,726	47,23	35,57	0	46,34	35,09	11,25	24	0	0	64,3	52,7	11,6	0,7	0,7	-
19.12.2022	0,962	0,549	45,6	36,79	0	44,73	36,31	8,42	24	0	0	64,3	52,8	11,58	0,7	0,7	-
20.12.2022	0,971	0,591	41,88	32,42	0	41,09	31,94	9,15	24	0	0	64,2	52,1	12,08	0,7	0,7	-
21.12.2022	1,128	0,772	40,88	28,53	0	40,13	28,14	11,99	24	0	0	64	51,2	12,77	0,7	0,7	-
22.12.2022	0,963	0,571	41,95	32,83	0	41,15	32,35	8,8	24	0	0	64,6	52,5	12,13	0,7	0,7	-
23.12.2022	0,958	0,553	42,78	33,93	0	41,97	33,45	8,52	24	0	0	64,5	52,3	12,25	0,7	0,7	-
24.12.2022	0,995	0,594	43,54	34,02	0	42,68	33,54	9,14	24	0	0	64,5	52,4	12,12	0,7	0,7	-
Итого:	30,872	0	1347,56	1047,29	0	1321,96	1032,78	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,872																

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2022	1139,122	53074,9	41019,93	0	51663,13	40145,28
24.12.2022	1169,994	54422,46	42067,22	0	52985,09	41178,06

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2022 10:14:32