

#63978#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК  
 Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград  
 Номер абонента 3450  
 Порядковый номер 4858  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00154219  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.11.2023	1,941	0	195,55	200,05	0	192,9	198,26	0	0	24	0	0	54,1	44	10,07	0,7	0,7	0	3,5
25.11.2023	2,147	0	194,64	199,38	0	191,63	197,39	0	0	24	0	0	57,8	46,6	11,22	0,7	0,7	0	-0,2
26.11.2023	2,449	0	198,94	203,93	0	195,42	201,58	0	0	24	0	0	62,3	49,7	12,54	0,7	0,7	0	-2,4
27.11.2023	2,574	0	192,47	197,44	0	188,65	194,92	0	0	23	1	1	65,9	52,3	13,68	0,7	0,7	0	-7,5
28.11.2023	2,842	0	200,1	205,58	0	195,89	202,83	0	0	24	0	0	68,6	54	14,53	0,7	0,7	0	-7,3
29.11.2023	2,944	0	201,12	206,97	0	196,72	204,08	0	0	24	0	0	69,8	54,8	14,98	0,7	0,7	0	-6,5
30.11.2023	2,663	0	201,07	207,21	0	197,06	204,52	0	0	24	0	0	66,4	52,9	13,51	0,7	0,7	0	-5,4
01.12.2023	2,348	0	200,99	207,47	0	197,54	205,09	0	0	24	0	0	61,2	49,4	11,9	0,7	0,7	0	-
02.12.2023	2,351	0	200,45	207,13	0	196,98	204,77	0	0	24	0	0	61,4	49,4	11,95	0,7	0,7	0	-
03.12.2023	2,244	0	200,1	207,08	0	196,77	204,81	0	0	24	0	0	60,2	48,8	11,43	0,7	0,7	0	-
04.12.2023	2,252	0	197,99	205,26	0	194,76	203,04	0	0	24	0	0	59,8	48,2	11,58	0,7	0,7	0	-
05.12.2023	2,613	0	198,07	205,48	0	194,24	202,93	0	0	24	0	0	65,3	51,9	13,48	0,7	0,7	0	-
06.12.2023	2,815	0	199,1	206,57	0	194,88	203,76	0	0	24	0	0	68,7	54,3	14,45	0,7	0,7	0	-
07.12.2023	2,488	0	199,38	207,03	0	195,7	204,5	0	0	24	0	0	63,8	51	12,74	0,7	0,7	0	-
08.12.2023	2,732	0	199,25	206,94	0	195,19	204,18	0	0	24	0	0	67,5	53,4	14,01	0,7	0,7	0	-
09.12.2023	2,58	0	198,57	206,54	0	194,7	203,88	0	0	24	0	0	65,6	52,3	13,26	0,7	0,7	0	-
10.12.2023	2,177	0	197,52	205,84	0	194,27	203,62	0	0	24	0	0	59,6	48,4	11,24	0,7	0,7	0	-
11.12.2023	2,034	0	197,41	205,79	0	194,41	203,65	0	0	24	0	0	57,4	46,9	10,48	0,7	0,7	0	-
12.12.2023	1,896	0	197,39	205,94	0	194,61	203,93	0	0	24	0	0	55,5	45,7	9,78	0,7	0,7	0	-
13.12.2023	2,009	0	196,03	204,7	0	193,09	202,57	0	0	24	0	0	57,2	46,7	10,42	0,7	0,7	0	-
14.12.2023	2,197	0	195,03	203,84	0	191,77	201,6	0	0	24	0	0	60,2	48,8	11,48	0,7	0,7	0	-
15.12.2023	1,885	0	194,47	203,4	0	191,71	201,4	0	0	24	0	0	55,5	45,6	9,87	0,7	0,7	0	-
16.12.2023	1,575	0	194,25	203,38	0	191,97	201,7	0	0	24	0	0	49,9	41,7	8,22	0,7	0,7	0	-
17.12.2023	1,296	0	195,24	204,31	0	193,36	202,88	0	0	24	0	0	45,1	38,4	6,71	0,7	0,7	0	-
18.12.2023	1,367	0	195,75	204,78	0	193,83	203,34	0	0	24	0	0	45,9	38,8	7,06	0,7	0,7	0	-
19.12.2023	1,428	0	202,47	204,66	0	200,41	203,22	0	0	24	0	0	46,4	39,2	7,16	0,7	0,7	0	-
20.12.2023	1,828	0	210,55	204,91	0	207,99	203,14	0	0	24	0	0	51,6	42,8	8,8	0,7	0,7	0	-
21.12.2023	1,821	0	208,49	202,94	0	205,91	201,16	0	0	24	0	0	51,8	42,9	8,86	0,7	0,7	0	-
22.12.2023	2,083	0	208,81	203,42	0	205,83	201,52	0	0	24	0	0	55,3	45,1	10,13	0,7	0,7	0	-
23.12.2023	2,307	0	209,49	204,27	0	206,17	202,12	0	0	24	0	0	58,3	47,1	11,2	0,7	0,7	0	-
Итого:	65,886	0	5980,69	6142,24	0	5884,36	6076,39	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,886																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.11.2023	59,502	8377,03	8729,96	0	8292,38	8668,3	0
23.12.2023	125,388	14357,72	14872,2	0	14176,74	14744,69	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.12.2023 14:56:10