

#108914#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель: Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя: Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента: 3450
Порядковый номер: 4859
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00154219
Номер системы: 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2024 | 1,118 | 0,752 | 43,99 | 31,82 | 0 | 43,17 | 31,38 | 11,79 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 51,4 | 11,88 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| 25.11.2024 | 0,856 | 0,48 | 40,46 | 32,57 | 0 | 39,76 | 32,09 | 7,67 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 51 | 11,68 | 0,7 | 0,7 | 5,9 |
| 26.11.2024 | 0,94 | 0,569 | 42,89 | 33,38 | 0 | 42,14 | 32,91 | 9,23 | 24 | 0 | 0 | 62 | 50,9 | 11,1 | 0,7 | 0,7 | 7,3 |
| 27.11.2024 | 0,864 | 0,484 | 41,66 | 33,66 | 0 | 40,95 | 33,18 | 7,77 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 50,9 | 11,43 | 0,7 | 0,7 | 4,7 |
| 28.11.2024 | 0,887 | 0,513 | 42,07 | 33,68 | 0 | 41,32 | 33,2 | 8,12 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 51,3 | 11,4 | 0,7 | 0,7 | 4,4 |
| 29.11.2024 | 0,925 | 0,544 | 42,7 | 33,75 | 0 | 41,93 | 33,27 | 8,66 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 51,4 | 11,43 | 0,7 | 0,7 | 4,2 |
| 30.11.2024 | 0,879 | 0,529 | 42,91 | 33,83 | 0 | 42,24 | 33,39 | 8,85 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 49,3 | 10,46 | 0,7 | 0,7 | 4,1 |
| 01.12.2024 | 1,023 | 0,646 | 44,48 | 33,9 | 0 | 43,66 | 33,42 | 10,24 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 51,3 | 11,41 | 0,7 | 0,7 | 2,2 |
| 02.12.2024 | 0,905 | 0,553 | 39,74 | 30,53 | 0 | 39,03 | 30,18 | 8,85 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 50,6 | 11,72 | 0,7 | 0,7 | 2,9 |
| 03.12.2024 | 0,874 | 0,549 | 37,23 | 28,01 | 0 | 36,54 | 27,75 | 8,79 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 50,5 | 11,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.12.2024 | 0,918 | 0,604 | 38,2 | 27,94 | 0 | 37,53 | 27,7 | 9,83 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 49,6 | 11,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.12.2024 | 0,921 | 0,597 | 38,03 | 28,03 | 0 | 37,36 | 27,79 | 9,57 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 50 | 11,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.12.2024 | 0,846 | 0,52 | 36,86 | 28,09 | 0 | 36,2 | 27,85 | 8,35 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 50 | 11,87 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.12.2024 | 0,898 | 0,562 | 37,33 | 27,93 | 0 | 36,67 | 27,69 | 8,98 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 50,2 | 12,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.12.2024 | 1,009 | 0,672 | 39,53 | 28,42 | 0 | 38,84 | 28,16 | 10,68 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 49,5 | 12,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.12.2024 | 0,942 | 0,584 | 41,48 | 31,85 | 0 | 40,75 | 31,46 | 9,29 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 50,8 | 11,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.12.2024 | 0,948 | 0,583 | 43,43 | 33,81 | 0 | 42,68 | 33,33 | 9,35 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 51,1 | 10,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.12.2024 | 0,901 | 0,527 | 42,35 | 33,66 | 0 | 41,6 | 33,18 | 8,42 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 51,4 | 11,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.12.2024 | 0,916 | 0,548 | 42,75 | 33,63 | 0 | 42,04 | 33,15 | 8,89 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 50,4 | 11,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.12.2024 | 0,938 | 0,563 | 42,95 | 33,63 | 0 | 42,21 | 33,15 | 9,06 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 50,8 | 11,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.12.2024 | 0,966 | 0,577 | 43,19 | 33,74 | 0 | 42,37 | 33,26 | 9,11 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 51,6 | 11,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.12.2024 | 1,031 | 0,646 | 44,37 | 33,82 | 0 | 43,53 | 33,34 | 10,19 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 51,5 | 11,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.12.2024 | 0,886 | 0,552 | 41,15 | 31,92 | 0 | 40,47 | 31,51 | 8,96 | 23 | 1 | 1 | 61,4 | 50,8 | 10,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.12.2024 | 0,931 | 0,559 | 42,77 | 33,45 | 0 | 42,05 | 32,99 | 9,06 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 50,5 | 11,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.12.2024 | 0,917 | 0,537 | 42,2 | 33,41 | 0 | 41,45 | 32,93 | 8,52 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 50,9 | 11,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.12.2024 | 0,874 | 0,504 | 41,79 | 33,43 | 0 | 41,09 | 32,96 | 8,13 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 50,4 | 11,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.12.2024 | 0,92 | 0,552 | 42,63 | 33,42 | 0 | 41,93 | 32,97 | 8,96 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 50,2 | 11,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.12.2024 | 0,925 | 0,554 | 42,4 | 33,3 | 0 | 41,7 | 32,82 | 8,88 | 24 | 0 | 0 | 62 | 50,6 | 11,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.12.2024 | 1,023 | 0,64 | 43,72 | 33,37 | 0 | 42,91 | 32,89 | 10,02 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 51,6 | 11,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.12.2024 | 0,862 | 0,481 | 41,38 | 33,52 | 0 | 40,64 | 33,04 | 7,6 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 51,6 | 11,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 27,843 | 0 | 1246,64 | 965,5 | 0 | 1224,76 | 952,94 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,843 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.11.2024 | 441,202 | 20171,28 | 15570,65 | 0 | 19816,91 | 15356,45 |
| 23.12.2024 | 469,045 | 21417,92 | 16536,15 | 0 | 21041,67 | 16309,39 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 8:29:43