

#107968#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 09.12.2024 по 23.12.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Заводская 27, ТСЖ, УК  
Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград  
3450

Заводской номер счётчика 00154219	Показания прибора, Гкал 23.12.2024	Предыдущие показания, Гкал 09.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	461,996	435,442	26.554
Количество тепловой энергии, система 2	469,045	456,007	13.038

Подпись исполнителя



#107624#

Отчёт за период с 09.12.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента 3450  
 Порядковый номер 4858  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00154219  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 25.12.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM <sub>г</sub> , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
10.12.2024	-	2,384	0	209,15	204,66	0	205,87	202,55	0	0	24	0	0	58,3	46,7	11,6	0,7	0,7	0
11.12.2024	-	2,064	0	209,14	204,32	0	206,24	202,43	0	0	24	0	0	54,5	44,5	10,02	0,7	0,7	0
12.12.2024	-	2,044	0	209,15	204,66	0	206,32	202,74	0	0	24	0	0	54,2	44,2	9,92	0,7	0,7	0
13.12.2024	-	2,496	0	209,13	204,04	0	205,65	201,87	0	0	24	0	0	60,2	48,1	12,15	0,7	0,7	0
14.12.2024	-	2,486	0	209,1	203,77	0	205,65	201,59	0	0	24	0	0	60,3	48,2	12,11	0,7	0,7	0
15.12.2024	-	1,907	0	209,17	205,43	0	206,48	203,65	0	0	24	0	0	52,5	43,2	9,24	0,7	0,7	0
16.12.2024	-	1,384	0	200,14	187,71	0	198,29	186,46	0	0	23	1	1	44,7	37,7	7,01	0,7	0,7	0
17.12.2024	-	1,567	0	209,11	203,29	0	207	201,87	0	0	24	0	0	46,3	38,7	7,6	0,7	0,7	0
18.12.2024	-	1,514	0	209,09	202,95	0	206,97	201,49	0	0	24	0	0	46,3	39	7,33	0,7	0,7	0
19.12.2024	-	1,326	0	209,1	202,64	0	207,22	201,39	0	0	24	0	0	43,6	37,2	6,41	0,7	0,7	0
20.12.2024	-	1,74	0	209,03	200,61	0	206,67	199,1	0	0	24	0	0	49	40,5	8,44	0,7	0,7	0
21.12.2024	-	1,927	0	208,99	200,22	0	206,34	198,54	0	0	24	0	0	52,1	42,7	9,37	0,7	0,7	0
22.12.2024	-	1,847	0	208,98	200,04	0	206,44	198,36	0	0	24	0	0	51	42	8,97	0,7	0,7	0
23.12.2024	-	1,868	0	209,02	201,64	0	206,38	199,96	0	0	24	0	0	51,7	42,6	9,07	0,7	0,7	0
Итого:	-	26,554	0	2918,3	2825,98	0	2881,52	2802	0	0	335	1	-	51,76	42,52	9,23	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 335 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
09.12.2024	435,442	53185,25	52798,42	0	52552,01	52355,03	0
23.12.2024	461,996	56103,55	55624,4	0	55433,53	55157,03	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения