#11643#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 16.01.2021

Потребитель	Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя	Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента	
Порядковый номер	4858
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00154219
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
23.12.2020	1,827	0	220,06	215,5	0	217,36	213,67	0	0	24	0	0	51,1	42,7	8,43	0,7	0,7	0	5,2
24.12.2020	2,042	0	219,85	215,32	0	216,82	213,28	0	0	24	0	0	54,6	45,2	9,43	0,7	0,7	0	2,5
25.12.2020	2,079	0	219,96	215,43	0	216,89	213,39	0	0	24	0	0	55,1	45,5	9,6	0,7	0,7	0	2,6
26.12.2020	2,307	0	219,51	214,98	0	216,05	212,67	0	0	24	0	0	58,5	47,8	10,7	0,7	0,7	0	1,5
27.12.2020	2,477	0	219,02	214,46	0	215,29	212,01	0	0	24	0	0	60,9	49,4	11,52	0,7	0,7	0	-0,5
28.12.2020	2,193	0	219,06	214,58	0	215,76	212,4	0	0	24	0	0	57,2	47	10,18	0,7	0,7	0	2,2
29.12.2020	1,746	0	219,03	214,63	0	216,44	212,88	0	0	24	0	0	50,4	42,3	8,09	0,7	0,7	0	4,7
30.12.2020	2,282	0	218,39	214,75	0	214,98	212,49	0	0	24	0	0	58	47,3	10,63	0,7	0,7	0	1,6
31.12.2020	2,503	0	218,82	214,61	0	214,99	212,1	0	0	24	0	0	62	50,4	11,67	0,7	0,7	0	0,4
01.01.2021	2,681	0	219,2	214,34	0	215,11	211,69	0	0	24	0	0	64	51,6	12,48	0,7	0,7	0	-2,4
02.01.2021	2,425	0	218,78	213,77	0	215,06	211,31	0	0	24	0	0	60,9	49,6	11,29	0,7	0,7	0	-0,2
03.01.2021	2,439	0	218,19	213,2	0	214,52	210,81	0	0	24	0	0	60,4	49	11,38	0,7	0,7	0	-0,9
04.01.2021	2,449	0	217,51	212,56	0	213,88	210,19	0	0	24	0	0	60,5	49	11,47	0,7	0,7	0	-0,5
05.01.2021	2,322	0	216,92	212,08	0	213,46	209,82	0	0	24	0	0	58,7	47,8	10,9	0,7	0,7	0	0,4
06.01.2021	2,256	0	216,44	211,57	0	213,08	209,35	0	0	24	0	0	58	47,4	10,61	0,7	0,7	0	0,2
07.01.2021	2,314	0	216,06	211,25	0	212,58	208,98	0	0	24	0	0	59,2	48,2	10,91	0,7	0,7	0	0,2
08.01.2021	2,307	0	215,66	210,84	0	212,19	208,53	0	0	24	0	0	59,4	48,5	10,89	0,7	0,7	0	0,2
09.01.2021	2,492	0	215,41	210,58	0	211,65	208,14	0	0	24	0	0	61,9	50,1	11,79	0,7	0,7	0	-1
10.01.2021	2,493	0	215,08	210,19	0	211,23	207,7	0	0	24	0	0	62,3	50,5	11,82	0,7	0,7	0	-0,6
11.01.2021	2,455	0	215,29	210,42	0	211,53	208,01	0	0	24	0	0	61,8	50,2	11,63	0,7	0,7	0	0,3
12.01.2021	2,359	0	215,11	210,54	0	211,48	208,11	0	0	24	0	0	60,8	49,7	11,19	0,7	0,7	0	0,1
13.01.2021	2,357	0	212,88	209,36	0	209,27	206,97	0	0	24	0	0	60,6	49,4	11,29	0,7	0,7	0	0,2
14.01.2021	2,714	0	213,64	209,95	0	209,48	207,23	0	0	24	0	0	65,6	52,6	12,97	0,7	0,7	0	-2,7
15.01.2021	3,187	0	214,35	210,44	0	209,31	207,22	0	0	24	0	0	72,6	57,4	15,22	0,7	0,7	0	-6
16.01.2021	3,383	0	214,07	208,67	0	208,72	205,34	0	0	24	0	0	75	58,8	16,19	0,7	0,7	0	-
Итого:	60,089	0	5428,29	5314,02	0	5337,13	5254,29	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,089																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.12.2020	479,196	65288,23	65430,16	0	64548,35	64898,25	0
16.01.2021	539,285	70716,52	70744,18	0	69885,48	70152,54	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.01.2021 13:07:09