

#11627#

Отчёт по теплотреблению за период с 22.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента 3450
Порядковый номер 4859
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154219
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 23.12.2021 | 0,979 | 0,676 | 36,72 | 25,76 | 0 | 36,06 | 25,52 | 10,54 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 51,1 | 12,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.12.2021 | 0,966 | 0,689 | 35,73 | 24,58 | 0 | 35,06 | 24,34 | 10,72 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 52 | 11,57 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.12.2021 | 1,041 | 0,699 | 38,94 | 27,65 | 0 | 38,22 | 27,36 | 10,86 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 51,6 | 12,57 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.12.2021 | 1,13 | 0,773 | 40,67 | 28,22 | 0 | 39,91 | 27,93 | 11,98 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 50,7 | 13,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.12.2021 | 1,075 | 0,73 | 39,81 | 27,95 | 0 | 39,1 | 27,7 | 11,4 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 50,6 | 12,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.12.2021 | 1,012 | 0,645 | 38,4 | 27,9 | 0 | 37,7 | 27,65 | 10,05 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 50,4 | 13,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.12.2021 | 1,088 | 0,725 | 39,92 | 28,27 | 0 | 39,16 | 27,95 | 11,21 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 50,9 | 13,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.12.2021 | 1,124 | 0,756 | 40,54 | 28,5 | 0 | 39,79 | 28,14 | 11,65 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 51,4 | 13,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.12.2021 | 1,384 | 1,016 | 44,51 | 28,54 | 0 | 43,66 | 28,18 | 15,48 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 52 | 13,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.01.2022 | 0,975 | 0,569 | 41,26 | 32,14 | 0 | 40,48 | 31,76 | 8,72 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 52 | 12,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.01.2022 | 1,079 | 0,666 | 44,61 | 34,02 | 0 | 43,76 | 33,54 | 10,22 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 52,5 | 12,39 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.01.2022 | 1,16 | 0,754 | 45,17 | 33,22 | 0 | 44,3 | 32,74 | 11,56 | 24 | 0 | 0 | 65 | 52,5 | 12,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.01.2022 | 1,041 | 0,647 | 42,31 | 31,92 | 0 | 41,51 | 31,44 | 10,07 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 51,5 | 12,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.01.2022 | 1,021 | 0,639 | 40,83 | 30,64 | 0 | 40,04 | 30,21 | 9,83 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 51,6 | 12,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.01.2022 | 1,094 | 0,714 | 41,4 | 30,15 | 0 | 40,61 | 29,72 | 10,89 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 51,4 | 13,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.01.2022 | 1,079 | 0,705 | 41 | 29,74 | 0 | 40,23 | 29,35 | 10,88 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 51,2 | 13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.01.2022 | 1,185 | 0,821 | 42,34 | 29,02 | 0 | 41,57 | 28,71 | 12,86 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 50,7 | 12,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.01.2022 | 1,136 | 0,746 | 42,66 | 30,78 | 0 | 41,88 | 30,39 | 11,49 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 51,4 | 13,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.01.2022 | 1,079 | 0,67 | 43,72 | 33,09 | 0 | 42,86 | 32,61 | 10,25 | 24 | 0 | 0 | 65 | 52,4 | 12,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.01.2022 | 1,037 | 0,638 | 42,61 | 32,47 | 0 | 41,79 | 31,99 | 9,8 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 52,3 | 12,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.01.2022 | 1,123 | 0,731 | 43,62 | 31,97 | 0 | 42,82 | 31,53 | 11,29 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 51,5 | 12,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.01.2022 | 1,006 | 0,61 | 41,47 | 31,67 | 0 | 40,69 | 31,19 | 9,5 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 51,5 | 12,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.01.2022 | 1,033 | 0,629 | 41,58 | 31,63 | 0 | 40,82 | 31,19 | 9,63 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 51,7 | 13,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.01.2022 | 1,018 | 0,621 | 41,98 | 32,09 | 0 | 41,19 | 31,61 | 9,58 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 51,8 | 12,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.01.2022 | 1,117 | 0,719 | 43,47 | 31,95 | 0 | 42,63 | 31,47 | 11,16 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 51,7 | 12,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.01.2022 | 1,075 | 0,674 | 42,37 | 31,71 | 0 | 41,59 | 31,24 | 10,35 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 51,5 | 12,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.01.2022 | 1,059 | 0,657 | 43,12 | 32,65 | 0 | 42,3 | 32,17 | 10,13 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 51,7 | 12,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.01.2022 | 1,104 | 0,709 | 42,26 | 31 | 0 | 41,45 | 30,55 | 10,9 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 51,6 | 13,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.01.2022 | 1,025 | 0,638 | 41,32 | 31,09 | 0 | 40,56 | 30,68 | 9,88 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 51 | 12,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.01.2022 | 1,025 | 0,627 | 41,29 | 31,32 | 0 | 40,53 | 30,91 | 9,62 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 51,3 | 13,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.01.2022 | 1,03 | 0,631 | 42,07 | 32,03 | 0 | 41,24 | 31,58 | 9,66 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 51,7 | 12,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.01.2022 | 1,145 | 0,744 | 43,49 | 31,8 | 0 | 42,67 | 31,34 | 11,33 | 24 | 0 | 0 | 65 | 51,9 | 13,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 34,445 | 0 | 1331,19 | 975,47 | 0 | 1306,18 | 962,69 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 34,445 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 22.12.2021 | 850,866 | 40748,68 | 31508,08 | 0 | 39572,45 | 30762,62 |
| 23.01.2022 | 885,311 | 42079,87 | 32483,55 | 0 | 40878,63 | 31725,31 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2022 12:45:50