

#67571#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4859

ВКТ-7

00154219

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.12.2023 | 1,07 | 0,682 | 48,19 | 36,91 | 0 | 47,31 | 36,43 | 10,88 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 51,7 | 10,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.12.2023 | 1,01 | 0,623 | 47,3 | 36,77 | 0 | 46,47 | 36,29 | 10,18 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 50,9 | 10,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.12.2023 | 0,969 | 0,587 | 46,53 | 36,67 | 0 | 45,73 | 36,19 | 9,54 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 51 | 10,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.12.2023 | 1,006 | 0,638 | 47,41 | 36,65 | 0 | 46,61 | 36,17 | 10,44 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 50,5 | 10,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.12.2023 | 1,008 | 0,639 | 46,95 | 36,17 | 0 | 46,12 | 35,69 | 10,43 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,8 | 10,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.12.2023 | 1,008 | 0,63 | 46,97 | 36,43 | 0 | 46,15 | 35,95 | 10,2 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 51,2 | 10,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.12.2023 | 1,179 | 0,805 | 49,91 | 36,49 | 0 | 49,05 | 36,01 | 13,04 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 51 | 10,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.12.2023 | 1,178 | 0,791 | 50,79 | 37,7 | 0 | 49,9 | 37,22 | 12,68 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 51,8 | 10,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.01.2024 | 0,982 | 0,604 | 46,83 | 36,74 | 0 | 46,02 | 36,26 | 9,76 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 51,2 | 10,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.01.2024 | 0,964 | 0,586 | 46,4 | 36,64 | 0 | 45,6 | 36,16 | 9,44 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 50,9 | 10,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.01.2024 | 0,997 | 0,61 | 46,79 | 36,56 | 0 | 45,99 | 36,08 | 9,91 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 50,8 | 10,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.01.2024 | 0,972 | 0,588 | 46,46 | 36,51 | 0 | 45,64 | 36,03 | 9,61 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 50,7 | 10,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.01.2024 | 1,086 | 0,705 | 48,06 | 36,42 | 0 | 47,22 | 35,94 | 11,28 | 24 | 0 | 0 | 62 | 51,3 | 10,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.01.2024 | 1,027 | 0,642 | 46,82 | 36,23 | 0 | 45,97 | 35,75 | 10,22 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 51,5 | 10,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.01.2024 | 1,033 | 0,653 | 47,08 | 36,26 | 0 | 46,23 | 35,78 | 10,45 | 24 | 0 | 0 | 62 | 51,2 | 10,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.01.2024 | 1,165 | 0,782 | 49,11 | 36,15 | 0 | 48,24 | 35,67 | 12,57 | 24 | 0 | 0 | 62 | 51,2 | 10,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.01.2024 | 1,03 | 0,647 | 47,64 | 36,76 | 0 | 46,81 | 36,28 | 10,53 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 50,9 | 10,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.01.2024 | 1,015 | 0,631 | 47,57 | 37,04 | 0 | 46,73 | 36,56 | 10,17 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 50,8 | 10,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.01.2024 | 0,995 | 0,607 | 45,96 | 35,85 | 0 | 45,14 | 35,37 | 9,77 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 51,1 | 10,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.01.2024 | 0,997 | 0,634 | 44,63 | 33,85 | 0 | 43,87 | 33,39 | 10,48 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 50,1 | 10,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.01.2024 | 1,049 | 0,688 | 45,39 | 33,96 | 0 | 44,61 | 33,48 | 11,13 | 24 | 0 | 0 | 61,1 | 50,1 | 10,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.01.2024 | 1,137 | 0,781 | 46,65 | 33,79 | 0 | 45,82 | 33,31 | 12,51 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 51,1 | 10,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.01.2024 | 1,046 | 0,69 | 45,36 | 33,89 | 0 | 44,59 | 33,41 | 11,18 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 50,4 | 10,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.01.2024 | 0,956 | 0,595 | 44,21 | 34,14 | 0 | 43,46 | 33,66 | 9,8 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 50,2 | 10,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.01.2024 | 0,998 | 0,638 | 44,77 | 34,05 | 0 | 44,02 | 33,57 | 10,45 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 50,1 | 10,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.01.2024 | 1,013 | 0,654 | 45,13 | 34,19 | 0 | 44,37 | 33,71 | 10,66 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 50,5 | 10,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.01.2024 | 1,066 | 0,702 | 45,72 | 34,03 | 0 | 44,92 | 33,55 | 11,37 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 50,7 | 10,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.01.2024 | 1,027 | 0,657 | 45,09 | 34,06 | 0 | 44,32 | 33,58 | 10,74 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 50,5 | 10,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.01.2024 | 1,129 | 0,757 | 46,96 | 34,38 | 0 | 46,12 | 33,9 | 12,22 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 50,8 | 11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.01.2024 | 1,019 | 0,645 | 45,63 | 34,86 | 0 | 44,83 | 34,38 | 10,45 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 50,7 | 10,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.01.2024 | 1,016 | 0,637 | 45,28 | 34,71 | 0 | 44,49 | 34,23 | 10,26 | 24 | 0 | 0 | 62 | 50,9 | 11,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 32,147 | 0 | 1447,59 | 1104,86 | 0 | 1422,35 | 1090 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 32,147 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 23.12.2023 | 130,24 | 6056,53 | 4694,63 | 0 | 5951,59 | 4630,42 |
| 23.01.2024 | 162,387 | 7504,12 | 5799,49 | 0 | 7373,94 | 5720,42 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.01.2024 7:23:16