

#67572#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4858

ВКТ-7

00154219

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | dDI | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-----|----------------|
| 24.12.2023 | 2,146 | 0 | 208,67 | 203,78 | 0 | 205,57 | 201,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 46,2 | 10,45 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 25.12.2023 | 1,586 | 0 | 205,1 | 200,5 | 0 | 202,88 | 198,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48,2 | 40,3 | 7,84 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 26.12.2023 | 1,721 | 0 | 202,65 | 198,31 | 0 | 200,26 | 196,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,1 | 41,5 | 8,61 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 27.12.2023 | 1,919 | 0 | 203 | 198,98 | 0 | 200,35 | 197,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53,1 | 43,5 | 9,59 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 28.12.2023 | 1,719 | 0 | 200,47 | 196,56 | 0 | 198,03 | 194,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51,1 | 42,4 | 8,71 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 29.12.2023 | 1,426 | 0 | 200,63 | 196,38 | 0 | 198,67 | 194,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 45,9 | 38,7 | 7,18 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 30.12.2023 | 1,695 | 0 | 205,5 | 200,46 | 0 | 203,15 | 198,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,6 | 41,2 | 8,37 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 31.12.2023 | 1,919 | 0 | 208,61 | 203,36 | 0 | 205,89 | 201,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53 | 43,6 | 9,35 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 01.01.2024 | 2,277 | 0 | 207,97 | 202,82 | 0 | 204,71 | 200,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,4 | 47,2 | 11,15 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 02.01.2024 | 2,76 | 0 | 208,66 | 203,59 | 0 | 204,65 | 201,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 51,8 | 13,51 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 03.01.2024 | 3,086 | 0 | 197,79 | 193,29 | 0 | 193,35 | 190,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 54,8 | 15,97 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 04.01.2024 | 3,185 | 0 | 193,71 | 189,51 | 0 | 189,18 | 186,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 55,7 | 16,84 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 05.01.2024 | 2,648 | 0 | 200,95 | 196,81 | 0 | 197,11 | 194,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 51,5 | 13,46 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 06.01.2024 | 2,94 | 0 | 203,88 | 199,68 | 0 | 199,55 | 197 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 53,7 | 14,74 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 07.01.2024 | 3,985 | 0 | 203,09 | 198,89 | 0 | 197,01 | 195,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 83,2 | 63 | 20,21 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 08.01.2024 | 3,875 | 0 | 203 | 198,89 | 0 | 197,13 | 195,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81,5 | 61,9 | 19,65 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 09.01.2024 | 2,628 | 0 | 205,88 | 200,6 | 0 | 202,12 | 198,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 50,2 | 13,01 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 10.01.2024 | 2,129 | 0 | 207,75 | 201,44 | 0 | 204,84 | 199,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55,3 | 44,9 | 10,41 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 11.01.2024 | 2,186 | 0 | 207,51 | 200,83 | 0 | 204,5 | 198,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55,9 | 45,2 | 10,71 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 12.01.2024 | 2,348 | 0 | 206,71 | 200 | 0 | 203,37 | 197,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59 | 47,4 | 11,56 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 13.01.2024 | 2,381 | 0 | 206,8 | 200,16 | 0 | 203,43 | 198,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 47,9 | 11,75 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 14.01.2024 | 2,157 | 0 | 206,33 | 199,82 | 0 | 203,31 | 197,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56,4 | 45,7 | 10,62 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 15.01.2024 | 2,35 | 0 | 207,81 | 201,45 | 0 | 204,5 | 199,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59,2 | 47,6 | 11,51 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 16.01.2024 | 2,944 | 0 | 207,11 | 200,92 | 0 | 202,87 | 198,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 52,9 | 14,52 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 17.01.2024 | 2,904 | 0 | 206,57 | 200,72 | 0 | 202,28 | 198,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 53,6 | 14,38 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 18.01.2024 | 2,461 | 0 | 206,82 | 201,14 | 0 | 203,22 | 198,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 49,4 | 12,14 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 19.01.2024 | 2,47 | 0 | 206,27 | 200,75 | 0 | 202,74 | 198,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 49,1 | 12,2 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 20.01.2024 | 2,285 | 0 | 206,05 | 200,54 | 0 | 202,77 | 198,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 58,7 | 47,4 | 11,3 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 21.01.2024 | 2,287 | 0 | 206,31 | 200,84 | 0 | 203,01 | 198,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59 | 47,7 | 11,29 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 22.01.2024 | 1,97 | 0 | 206,67 | 200,96 | 0 | 203,86 | 199,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54,2 | 44,5 | 9,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| 23.01.2024 | 1,73 | 0 | 206,18 | 200,31 | 0 | 203,72 | 198,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 50,4 | 41,9 | 8,52 | 0,7 | 0,7 | 0 | - |
| Итого: | 74,117 | 0 | 6354,45 | 6192,29 | 0 | 6248,03 | 6124,63 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 74,117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.12.2023 | 125,388 | 14357,72 | 14872,2 | 0 | 14176,74 | 14744,69 | 0 |
| 23.01.2024 | 199,505 | 20712,17 | 21064,49 | 0 | 20424,77 | 20869,32 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.01.2024 7:14:47