

#112534#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Заводская 27, ТСЖ, УК

Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград

3450

4858

ВКТ-7

00154219

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.12.2024	2,154	0	209,05	202,61	0	206,05	200,67	0	0	24	0	0	55,8	45,3	10,47	0,7	0,7	0	1,8
25.12.2024	1,959	0	209,14	205,71	0	206,36	203,87	0	0	24	0	0	53,5	44	9,51	0,7	0,7	0	2,1
26.12.2024	1,515	0	182,95	178,51	0	180,84	177,1	0	0	21	3	1	49,9	41,5	8,38	0,7	0,7	0	3,8
27.12.2024	1,594	0	209,05	202,88	0	206,83	201,39	0	0	24	0	0	47,6	39,9	7,71	0,7	0,7	0	5,3
28.12.2024	1,788	0	208,97	200,33	0	206,55	198,66	0	0	24	0	0	50,2	41,6	8,68	0,7	0,7	0	4,3
29.12.2024	1,848	0	208,97	200,18	0	206,4	198,5	0	0	24	0	0	51,2	42,2	8,97	0,7	0,7	0	3,9
30.12.2024	1,696	0	208,99	201,16	0	206,68	199,64	0	0	24	0	0	49,1	40,8	8,24	0,7	0,7	0	4,8
31.12.2024	1,758	0	209,15	203,3	0	206,77	201,68	0	0	24	0	0	49,4	40,9	8,52	0,7	0,7	0	5,5
01.01.2025	1,817	0	209,19	204,15	0	206,67	202,45	0	0	24	0	0	50,8	42	8,8	0,7	0,7	0	4,2
02.01.2025	2,074	0	209,15	203,3	0	206,33	201,48	0	0	24	0	0	53,9	43,9	10,08	0,7	0,7	0	4
03.01.2025	2,416	0	209,19	205,53	0	205,83	203,37	0	0	24	0	0	59,4	47,6	11,75	0,7	0,7	0	-0,5
04.01.2025	2,536	0	209,13	204,16	0	205,6	201,92	0	0	24	0	0	60,8	48,4	12,37	0,7	0,7	0	-0,9
05.01.2025	2,553	0	209,09	203,31	0	205,54	201,06	0	0	24	0	0	61,1	48,6	12,44	0,7	0,7	0	-1,8
06.01.2025	2,373	0	209,06	202,87	0	205,71	200,74	0	0	24	0	0	58,9	47,4	11,56	0,7	0,7	0	-1,4
07.01.2025	1,768	0	209,06	202,63	0	206,6	200,97	0	0	24	0	0	50	41,5	8,57	0,7	0,7	0	4,9
08.01.2025	2,108	0	209,04	202,52	0	206,11	200,61	0	0	24	0	0	54,8	44,6	10,26	0,7	0,7	0	2,3
09.01.2025	2,192	0	208,97	200,65	0	205,95	198,69	0	0	24	0	0	55,9	45,3	10,66	0,7	0,7	0	0,7
10.01.2025	2,113	0	208,93	199,85	0	206,05	198,03	0	0	24	0	0	54,5	44,2	10,29	0,7	0,7	0	-
11.01.2025	2,38	0	208,92	199,59	0	205,67	197,57	0	0	24	0	0	58	46,4	11,6	0,7	0,7	0	-
12.01.2025	2,492	0	208,96	201,09	0	205,5	198,95	0	0	24	0	0	60	47,8	12,15	0,7	0,7	0	-
13.01.2025	2,446	0	208,96	201,46	0	205,53	199,28	0	0	24	0	0	59,7	47,8	11,92	0,7	0,7	0	-
14.01.2025	2,372	0	208,95	201,02	0	205,69	198,99	0	0	24	0	0	58,3	46,7	11,54	0,7	0,7	0	-
15.01.2025	1,816	0	208,94	200,96	0	206,44	199,26	0	0	24	0	0	50,7	41,9	8,8	0,7	0,7	0	-
16.01.2025	1,887	0	208,94	200,9	0	206,36	199,23	0	0	24	0	0	51,6	42,4	9,16	0,7	0,7	0	-
17.01.2025	1,764	0	208,95	201,18	0	206,55	199,6	0	0	24	0	0	49,3	40,8	8,55	0,7	0,7	0	-
18.01.2025	1,75	0	208,93	200,7	0	206,54	199,18	0	0	24	0	0	49,1	40,6	8,5	0,7	0,7	0	-
19.01.2025	1,977	0	208,92	200,55	0	206,28	198,82	0	0	24	0	0	52,3	42,7	9,59	0,7	0,7	0	-
20.01.2025	2,33	0	208,91	200,44	0	205,72	198,44	0	0	24	0	0	57,7	46,4	11,35	0,7	0,7	0	-
21.01.2025	2,314	0	208,89	200,31	0	205,65	198,31	0	0	24	0	0	58	46,7	11,28	0,7	0,7	0	-
22.01.2025	2,354	0	208,87	200	0	205,58	197,93	0	0	24	0	0	58,4	47	11,47	0,7	0,7	0	-
23.01.2025	2,267	0	208,85	199,78	0	205,66	197,75	0	0	24	0	0	57,5	46,4	11,03	0,7	0,7	0	-
Итого:	64,411	0	6453,07	6231,63	0	6364,04	6174,14	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,411																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	461,996	56103,55	55624,4	0	55433,53	55157,03	0
23.01.2025	526,407	62556,62	61856,03	0	61797,57	61331,17	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.01.2025 9:10:32